

AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PAK

AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK.53

Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och vätskeberörd kondensor

xx

VMP xx

x

st

Värmepump med inbyggd förångare och hellödd plattvärmeväxlare i syrafast, rostfritt stål, köldmedie R 407C.

Färdigbyggd kylkrets enligt SNFS 1993:2 MS:58 innehållande torkfilter, termostatisk expansions ventil samt serviceuttag för mätning. Varvtalsstyrd kompressor som ger upp till 65 ° framledningstemperatur. Fyllnadsmängden skall ej överstiga 5,0 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Separata hög- och lågtryckspressostater med manuell återställning och separerade larm för högtrycks- respektive lågtryckspressostat, motorskydd för kompressor samt köldbärarpump respektive värmebärarpump med indikering på frontpanel för utlösta skydd.

Kompressordelen avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning mot stativ.

Vatten- och elanslutningar på toppen av aggregat, köldbäraranslutning valfritt höger eller vänster sida av aggregatet. Belyst touch display med reglerutrustning monterad i frontpanel samt förberedd för trådlös uppkoppling mot extern styrning av värmepumpen via internet. Med larm till e-postadress vid driftstörningar.

Värmepump försedd med isolerande ljuddämpande plåtar samt justerbara stativfötter. Rensningsbara smutsfilter för köld- (1st) och värmebärare (1st) ingår.

Mjukvarustyrda lågenergi cirkulationspumpar för köld- (1st) och värmebärare (1st) är monterade i värmepumpen. Köldbärarpumpen skall vara temperaturstyrd för optimal prestanda.

Inbyggd elkassett (leveranskopplad 7 kW, omkopplingsbar till 9 kW), samt växelventil för varmvattenstyrning.

Gällande myndighetskrav beträffande energibrunnar skall uppfyllas, dock skall minimikrav stålinfodring och tätning mot berg och mark utföras enligt Normbrunn 16.

NIBE S1155-16

Val av borrhåll skall projekteras i samråd med beställaren. Schakt- och återfyllningsarbeten för kollektorslangar mellan apparatrum och borrhåll ingår i entreprenaden

Fabrikat : NIBE AB

Typ : NIBE S1155-16, Värmeeffektområde 4-16 kW

Tekniska Data :

Avgiven värmeeffekt (ink 0°C / utg +35°C)	8,89 kW
Tillförd kompressoreffekt	1,83 kW
Avsäkring	
Inkl. elpatron 1 kw	16 A
Inkl. elpatron 6 kw	25 A
Inkl. elpatron 9 kw	25 A
Elektrisk inkoppling	3 x 400+N+PE, 50 Hz
Nominellt värmebärarflöde	0,22 l/s
Nominellt köldbärarflöde	0,51 l/s
Köldmedium typ, mängd	R407C 3,9 ton/2,2 kg
Mått (b x d x h)	600 x 620 x 1500 mm
Vikt	172 kg
Ljudeffekt LWA (enl EN 12102 vid 0/35)	36-47 db(A)
Ljudnivå (enl EN ISO 11203 vid 0/35, 1meter)	21-32 db(A)

Bipackas/medlevereras:

Nivåkärl	ca 3 liter
Utegivare	
Innegivare	
Strömkännare till effektvakten	
Smutsfilter, 2 stycken	G1, G1 1/4
Säkerhetsventil	3 bar

RSK nummer:

624 92 90

Borrhåll för köldbärare :

- x st borrhåll, aktivt djup xxx m/st, stadigvarande grundvatten.

Köldbärare :

Vatten med 28% ,volymprocent, etanolsprit typ Svedol eller Brinol.
RE skall till Miljö- och hälsokontoret inhämta tillstånd för valt frys-
skyddsmedel.