

# Akkumulatortank

## NIBE UKV 20 750, 1000





# Innehållsförteckning

1	<i>Viktig information</i> .....	4
	Säkerhetsinformation .....	4
	Allmänt .....	4
2	<i>Till användaren</i> .....	6
	Tillsyn och skötsel .....	6
	Tömning .....	6
	Service .....	6
3	<i>Till installatören</i> .....	7
	Allmänt .....	7
	Transport .....	7
	Uppställning .....	7
	Komponentplacering och röranslutningar .....	8
	Demontering av isolering .....	9
	Installation .....	10
	Rörinstallation .....	11
	Påfyllning .....	11
	Elektrisk installation .....	11
4	<i>Tekniska uppgifter</i> .....	12
	Mått .....	12
	Tekniska data .....	13
	Energimärkning .....	13
	Tillbehör .....	13
	<i>Kontaktinformation</i> .....	15

# 1 Viktig information

## Säkerhetsinformation Allmänt

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman.

Handboken ska lämnas kvar hos kunden.

Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning.

Med förbehåll för konstruktionsändringar.  
©NIBE 2020.

### SYMBOLER



**OBS!**

Denna symbol betyder fara för människa eller maskin.



**TÄNK PÅ!**

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du installerar eller ser-var anläggningen.

### MÄRKNING

**CE** CE-märket är obligatoriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de är tillverkade.

NIBE UKV 20 är konstruerad och tillverkad enligt god teknisk praxis<sup>1</sup> för att säkerställa en säker användning.

<sup>1</sup> Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU Artikel 4 punkt 3.

### SERIENUMMER

Serienumret hittar du på produktens mantel vid de nedre anslutningarna.



**TÄNK PÅ!**

Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan.

### ÅTERVINNING



Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshandling av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning.

## LANDSSPECIFIK INFORMATION

### Sverige

#### Garanti- och försäkringsinformation

Mellan dig som privatperson och företaget du köpt NIBE UKV 20 av gäller konsumentlagarna. För fullständiga villkor se [www.konsumentverket.se](http://www.konsumentverket.se). Mellan NIBE och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med denna lämnar NIBE tre års produktgaranti till företaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte höjd energiförbrukning eller skada som uppkommit p.g.a. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation, vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer.

Det är du som ägare som har huvudansvaret för anläggningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om du misstänker att produkten på något sätt inte fungerar som den ska anmäler du detta omgående till den du köpte produkten av.

#### INSTALLATIONSKONTROLL

Enligt gällande regler ska värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften.

✓	Beskrivning	Anmärkning	Signatur	Datum
	Värmebärare (sida 11)			
	Avstängningsventiler			
	Säkerhetsventil			

# 2 Till användaren

## Tillsyn och skötsel

Säkerhetsventilen i det system där ackumulatortanken är installerad ska kontrolleras regelbundet (ca fyra gånger per år) för att förhindra igensättning.

Kontrollen sker genom att öppna säkerhetsventilen manuellt, vatten ska då strömma genom spillröret. Skulle så ej ske är säkerhetsventilen defekt och måste bytas.

## Tömning

1. Om elpatron är monterad ska strömmen brytas till ackumulatortanken.
2. Stäng inkommande kallvatten.
3. Öppna avtappningsanslutningen, eller avtappningsventilen om en sådan är monterad.



### *OBS!*

Vattenstänk vid avtappningsanslutningen eller avtappningsventilen kan förekomma.

Skållningsrisk kan föreligga.

Vid tömning måste luft tillföras ackumulatortanken genom att avluftningsventilen eller en varmvattenanslutning öppnas.

För att ackumulatortanken ska bli helt tömd, fordras att en slang alternativt ett rör vars utlopp mynnar under beredarens lägsta nivå monteras på avtappningsanslutningen eller avtappningsventilen. Vid montering där frostrisk finns ska ackumulatortanken tömmas då den ej är i drift. Frysning medför att ackumulatortanken kan sprängas.

## Service

Vid behov av service, kontakta installatören. Serienummer (PZ3) (14 siffror) och installationsdatum ska alltid uppges.

Endast av NIBE levererade reservdelar får användas.

# 3 Till installatören

## Allmänt

NIBE UKV 20 är en ackumulatortank som är lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla.

NIBE UKV 20 kan ha flera olika användningsområden, och kan användas vid extern styrning på värmesystemet.

Värmepumpen laddar då NIBE UKV 20 med flytande eller fast kondensering. Den externa styrningen styr värmedistributionen från NIBE UKV 20 till förbrukaren. Om flödet till värmesystemet kan strypas t.ex. med radiatortermostater monteras en NIBE UKV 20 som mellantank. Detta medför ett säkert flöde för värmepumpen.

NIBE UKV 20 möjliggör också ett högre flöde till värmesystemet än över värmepumpen. I vissa installationer uppstår s.k. värmeknäckningar till följd av rörelser vid temperaturförändringar. För att eliminera tillfälliga temperaturförändringar, och därmed undvika värmeknäckningar, monteras en NIBE UKV 20 mellan värmekällan och värmeanläggningen.

Vattenmagasinet består av en stålmantel tillverkad av hög kvalitet, mantelns utsida är täckt av en rostskyddsfärg.

UKV 20-750 och UKV 20-1000 är konstruerade och tillverkade för ett maximalt avsäkringstryck av 3 bar i vattenmagasinet. Högsta tillåtna temperatur är 85 °C. Samtliga NIBE UKV 20 är utrustade med temperaturmätare, denna kan monteras på olika nivåer i ackumulatortanken.

UKV 20-750 och UKV 20-1000 är utrustade med en difusorplåt som har till uppgift att bevara skiktningen av vattnet i ackumulatortanken.


Isoleringen består av polyuretan, vilket ger god värmeisolering. Isoleringen och ytterbeklädnaden av grå plast är enkelt demonterbar för att förenkla förflyttning av beredaren genom till exempel dörröppningar.

NIBE UKV 20 är försedd med elpatronuttag, samt dykrör för styrning av varmvattenberedningen.

UKV 20-750 och UKV 20-1000 kan utrustas med en elpatron.

## Transport

NIBE UKV 20 ska transporteras och förvaras stående och torrt. Vid inforsling i byggnaden kan NIBE UKV 20 dock försiktigt läggas på rygg.



## Uppställning


NIBE UKV 20 får endast installeras stående.

Akkumulatortanken ska installeras i ett torrt utrymme och med en temperatur som inte understiger 0 °C (frostfritt).


Placera NIBE UKV 20 på ett fast underlag som tål dess tyngd, helst betonggolv eller betongfundament. Använd produktens justerbara fötter för att få en vågrät och stabil uppställning.

Säkerställ att tillräckligt utrymme finns för underhåll och service.

Utrymmet där NIBE UKV 20 placeras ska vara försett med golvränn.



# Komponentplacering och röranslutningar



Beteckning	Benämning	UKV 20-750 /20-1000
XL1	Anslutning, VP, Fram	inv. 2"
XL2	Anslutning, VP, Retur	inv. 2"
XL8	Dockningsanslutning, värmesystem fram	inv. 2"
XL9	Dockningsanslutning, värmesystem retur	inv. 2"
XL35	Anslutning elpatron	inv. 2"
XL41	Dockningsanslutning nivå 1	inv. 2"
XL42	Dockningsanslutning nivå 2	inv. 2"
XL46	Dockningsanslutning, nivå 3	inv. 2"
XL47	Dockningsanslutning, nivå 4	inv. 2"
XL54	Anslutning, mätpunkt (termometer)	inv. Ø 10 mm
QM25	Ventil avluftning	inv. ¾"
UA1	Dykrör, dockning	inv. Ø 16 mm
UA2	Dykrör, dockning	inv. Ø 16 mm
UA3	Dykrör, dockning	inv. Ø 16 mm
UL1	Ställbara fötter	
PZ3	Serienummerskylt	




# Demontering av isolering

Isoleringen är demonterbar, för att underlätta hantering i trånga utrymmen.

- Tag bort temperaturmätaren och skydden över elpatronsanslutningarna.

- Lyft av topplocket och tag bort isoleringen i toppen.
- Tag bort skydden över anslutningarna och täckbrickorna.
- Lossa samtliga skruvar längs skarvskenan.
- Tag bort isoleringsmanteln.
- Demontera de fyra isoleringsmanteldelarna, ackumulatortankens ytterdiameter blir 100 mm mindre utan isoleringsmantlar.



När ackumulatortanken är placerad på rätt plats återmonteras de borttagna komponenterna i omvänd ordning.

Slutligen monteras alla medlevererade täckbrickor på respektive anslutning, genom att trycka dem över anslutningarna.



## TÄNK PÅ!

Montera täckbrickorna innan rörinstallationen görs.

# Installation

Akkumulatortanken ska installeras stående. De fyra fötterna är justerbara i höjled.

Samtliga anslutningar (även anslutningar och hål som inte används) ska isoleras för att minimera tomgångsförlusterna.


## DOCKNINGAR



**OBS!**


Detta är principschemor. Verklig anläggning ska projekteras enligt gällande normer.

### Volymökning samt reducering av värmeknäppningar




I de fall då systemvolymen i klimatsystemet är under minimum rekommenderad volym för värmepump installeras en NIBE UKV 20 som volymhöjare.

### Volym- och flödeshöjare samt reducering av värmeknäppningar




I de fall då systemvolymen i klimatsystemet är under minimum rekommenderad volym för värmepump och/eller flödet stryps okontrollerat installeras en NIBE UKV 20 som volym- och flödeshöjare.

### Volym och flödesutjämnare, 2-rörs lågtempererat obalanserat lågflöde




I de fall då systemvolymen i klimatsystemet är under minimum rekommenderad volym för värmepump och/eller flödet stryps okontrollerat installeras en NIBE UKV 20 som volym- och flödeshöjare.

### Volym och flödesutjämnare, 3-rörs lågtempererat obalanserat flöde max två kompressorer




I de fall då systemvolymen i klimatsystemet är under minimum rekommenderad volym för värmepump och/eller flödet stryps okontrollerat installeras en NIBE UKV 20 som volym- och flödeshöjare.

### Volymökning samt reducering av värmeknäppningar



I de fall då systemvolymen i klimatsystemet är under minimum rekommenderad volym för värmepump installeras en NIBE UKV 20 som volymhöjare.

### Cetetherm AquaEfficiency



Värmepumpen ansluts till UKV 20 och laddar dessa. Energin förflyttas via Cetetherm AquaEfficiency från UKV 20 till tappsidan. Varmvattnet bereds vid behov, ingen lagring sker.

# Rörinstallation

Rörinstallation ska utföras enligt gällande regler.

Avtappningsventilen monteras på värmesystemets returledning (XL9).

Systemet där UKV 20-750 eller UKV 20-1000 installeras ska förses med säkerhetsventil på högst 3 bar (0,3 MPa).

Spillrörets dimension ska vara samma som säkerhetsventilens. Förlägg spillvattenrör från säkerhetsventilen sluttande i hela sin längd och se till att det är frostfritt anordnat och väl stagat. Mynningen på spillröret ska vara synlig och inte vara placerad i närheten av elektriska komponenter.


Säkerställ att inkommande vatten är rent.

Vid oklarhet kontakta rörinstallatör alternativt se gällande normer.

## Påfyllning

Påfyllning av ackumulatortanken sker genom att:

1. Öppna avluftningsventilen (QM25) i toppen på ackumulatortanken.
2. Fyll på kärlet genom avtappningsventilen.
3. När det endast kommer vatten ur avluftningsventilen (till en början kommer luftblandat vatten ut ur ventilen) kan avluftningsventilen stängas och ackumulatortanken är fylld.



## Elektrisk installation



**OBS!**

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör och enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter.

UKV 20-750 och UKV 20-1000 kan utrustas med en elpatron, anslutningsdimension G50.

Varje elpatron kompletteras med kopplingsbox typ K11 (2-polig termostat, 3-polig temperaturbegränsare). Förändringar eller omkopplingar får ej ske! Separat matning från gruppcentral drages till varje elpatron.

Vid installation bör tillses att tillräckligt utrymme för demontering av element finns framför kopplingsrummet, se nedanstående tabell.

### ELPATRONER

Element	Effekt	Fritt utrymme	RSK nr.
IU 31	1500 W	250 mm	695 20 14
IU 33	2250 W	260 mm	695 20 22
IU 34	3000 W	280 mm	695 20 30
IU 36	4500 W	400 mm	695 20 55
IU 39	6000 W	400 mm	695 20 71
IU 310	7500 W	400 mm	695 20 89
IU 311	9000 W	400 mm	695 20 97




**OBS!**

Akkumulatortanken ska vara helt fylld med vatten innan den får anslutas på elsidan.


# 4 Tekniska uppgifter

## Mått


UKV 20-750



UKV 20-1000



Isolergavel NIBE UKV 20



Modell		A	B
UKV 20-750	mm	1020	1000
UKV 20-1000	mm	1130	1110

# Tekniska data

Typ		UKV 20-750	UKV 20-1000
Max temperatur i tanken	°C	85	
Max arbetstryck i tanken	bar	3	
Vikt	kg	170	200
Art. Nr.		085 002	085 003
RSK Nr.		651 98 72	651 98 73

<sup>1</sup>Skala för produktens effektivitetsklass A+ till F.

## Energimärkning

Tillverkare		NIBE	
Modell		UKV 20-750	UKV 20-1000
Värmeförlust	W	123	140
Volym	l	741	992

## Tillbehör

Detaljerad information om tillbehören och fullständig tillbehörslista finns på [nibe.se](http://nibe.se).

### ELPATRON IU

Elpatron IU 31 - IU 311

Se tabell (sida 11)

### KOPPLINGSBOX K11

Kopplingsbox med termostat och överhettningsskydd.  
(Vid inkoppling av Elpatron IU)

Art nr 018 893

RSK nr 695 22 38



# Kontaktinformation

## AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH  
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling  
Tel: +43 (0)7662 8963-0  
mail@knv.at  
knv.at

## CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna  
s.r.o.  
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.  
Tel: +420 326 373 801  
nibe@nibe.cz  
nibe.cz

## DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S  
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning  
Tel: +45 97 17 20 33  
info@volundvt.dk  
volundvt.dk

## FINLAND

NIBE Energy Systems Oy  
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa  
Tel: +358 (0)9 274 6970  
info@nibe.fi  
nibe.fi

## FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS  
Zone industrielle RD 28  
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux  
Tél: 04 74 00 92 92  
info@nibe.fr  
nibe.fr

## GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH  
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle  
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0  
info@nibe.de  
nibe.de

## GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd  
3C Broom Business Park,  
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield  
Tel: +44 (0)845 095 1200  
info@nibe.co.uk  
nibe.co.uk

## NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.  
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout  
Tel: +31 (0)168 47 77 22  
info@nibenl.nl  
nibenl.nl

## NORWAY

ABK-Qviller AS  
Brobekkveien 80, 0582 Oslo  
Tel: (+47) 23 17 05 20  
post@abkqviller.no  
nibe.no

## POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok  
Tel: +48 (0)85 66 28 490  
biawar.com.pl

## RUSSIA

EVAN  
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.  
603024 Nizhny Novgorod  
Tel: +7 831 419 57 06  
kuzmin@evan.ru  
nibe-evan.ru

## SWEDEN

NIBE Energy Systems  
Box 14  
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd  
Tel: +46 (0)433-27 3000  
info@nibe.se  
nibe.se

## SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz  
AG  
Industriepark, CH-6246 Altishofen  
Tel. +41 (0)58 252 21 00  
info@nibe.ch  
nibe.ch

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera nibe.eu för mer information.

NIBE Energy Systems  
Hannabadvägen 5  
Box 14  
285 21 Markaryd  
Tel. +46 433 27 3000  
info@nibe.se  
nibe.se

CHB SV 2018-3 331834

Denna handbok är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande. NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna handbok.

©2020 NIBE ENERGY SYSTEMS

