

# Bergvärmepump

## **NIBE S1256**

---



# Snabbguide


## NAVIGERING

### Välja




De flesta val och funktioner aktiveras genom att trycka lätt på displayen med fingret.

### Rulla



Innehåller menyn flera undermenyer kan du se mer information genom att dra med fingret uppåt eller nedåt.

### Bläddra



Prickarna i nederkant visas om det finns flera sidor.

Dra med fingret åt höger eller vänster för att bläddra mellan sidorna.

## Smartguide



Smartguide hjälper dig att både se information om nuvarande status och enkelt göra de vanligaste inställningarna. Vilken information som visas beror på vilken produkt du har och vilka tillbehör som är kopplade till produkten.

## Höjning av varmvattentemperatur




Här kan du starta eller stoppa tillfällig höjning av varmvattentemperaturen.

## Inställning av inomhustemperatur



Här kan du ställa in temperaturen i anläggningens zoner.

## Produktöversikt



Här finner du information om produktnamn, produktens serienummer, vilken version programvaran har och service. När det finns ny mjukvara att ladda ner kan du göra det här (förutsatt att S1256 är ansluten till myUplink).

# Innehållsförteckning

|   |                                  |    |                                          |    |
|---|----------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| 1 | Viktig information .....         | 4  | Navigation .....                         | 38 |
|   | Säkerhetsinformation .....       | 4  | Menytyper .....                          | 38 |
|   | Symboler .....                   | 4  | Klimatsystem och zoner .....             | 40 |
|   | Märkning .....                   | 4  |                                          |    |
|   | Serienummer .....                | 4  | 9 Styrning - Menyer .....                | 41 |
|   | Installationskontroll .....      | 5  | Meny 1 - Inomhusklimat .....             | 41 |
|   |                                  |    | Meny 2 - Varmvatten .....                | 44 |
| 2 | Leverans och hantering .....     | 6  | Meny 3 - Info .....                      | 46 |
|   | Transport .....                  | 6  | Meny 4 - Min anläggning .....            | 47 |
|   | Uppställning .....               | 6  | Meny 5 - Uppkoppling .....               | 50 |
|   | Bipackade komponenter .....      | 7  | Meny 6 - Schemaläggning .....            | 51 |
|   | Hantering av plåtar .....        | 7  | Meny 7 - Installatörsinställningar ..... | 52 |
|   | Demontering isolering .....      | 9  |                                          |    |
| 3 | Värmepumpens konstruktion .....  | 10 | 10 Service .....                         | 60 |
|   | Allmänt .....                    | 10 | Serviceåtgärder .....                    | 60 |
|   | Ellådor .....                    | 11 | 11 Komfortstörning .....                 | 65 |
|   | Kylmodul .....                   | 12 | Info-meny .....                          | 65 |
|   |                                  |    | Hantera larm .....                       | 65 |
| 4 | Röranslutningar .....            | 14 | Felsökning .....                         | 65 |
|   | Allmänt .....                    | 14 |                                          |    |
|   | Mått och röranslutningar .....   | 15 | 12 Tillbehör .....                       | 67 |
|   | Köldbärarsida .....              | 16 |                                          |    |
|   | Klimatsystem .....               | 17 | 13 Tekniska uppgifter .....              | 69 |
|   | Kall- och varmvatten .....       | 17 | Mått .....                               | 69 |
|   | Installationsalternativ .....    | 17 | Elektrisk data .....                     | 70 |
|   |                                  |    | Tekniska data .....                      | 72 |
| 5 | Elinkopplingar .....             | 20 | Energimärkning .....                     | 76 |
|   | Allmänt .....                    | 20 |                                          |    |
|   | Anslutningar .....               | 22 | Sakregister .....                        | 81 |
|   | Inställningar .....              | 27 | Kontaktinformation .....                 | 83 |
| 6 | Igångkörning och justering ..... | 30 |                                          |    |
|   | Förberedelser .....              | 30 |                                          |    |
|   | Påfyllning och avluftning .....  | 30 |                                          |    |
|   | Uppstart och kontroll .....      | 31 |                                          |    |
|   | Inställning av värmekurva .....  | 34 |                                          |    |
| 7 | myUplink .....                   | 36 |                                          |    |
|   | Specifikation .....              | 36 |                                          |    |
|   | Anslutning .....                 | 36 |                                          |    |
|   | Tjänsteutbud .....               | 36 |                                          |    |
| 8 | Styrning - Introduktion .....    | 37 |                                          |    |
|   | Displayenhet .....               | 37 |                                          |    |

# Viktig information

## Säkerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman.

Handboken ska lämnas kvar hos kunden.

För senaste version av produktens dokumentation, se [nibe.se](http://nibe.se).



### OBS!

Läs även bifogad säkerhetshandbok innan installationen påbörjas.

## Symboler

Förklaring till symboler som kan förekomma i denna manual.



### OBS!

Denna symbol betyder fara för människa eller maskin.



### TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du installerar eller servar anläggningen.




### TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten.

## Serienummer

Serienumret hittar du längst ner till höger på S1256, i display-en på hemskärm "Produktöversikt" och på dataskylten (PZ1).



### TÄNK PÅ!

Produktens serienummer (14 siffror) behöver du vid service- och supportärenden.

## Märkning

Förklaring till symboler som kan förekomma på produktens etikett/etiketter.



Farlig elektrisk spänning.



Läs användarhandboken.



Läs installatörshandboken.



Bryt all spänningsmatning innan arbete påbörjas.

# Installationskontroll

Enligt gällande regler ska värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i Användarhandboken.

| ✓                    | Beskrivning                        | Anmärkning | Signatur | Datum |
|----------------------|------------------------------------|------------|----------|-------|
| <b>Köldbärarsida</b> |                                    |            |          |       |
|                      | System urspolat                    |            |          |       |
|                      | System avluftat                    |            |          |       |
|                      | Frys-skyddsvätska                  |            |          |       |
|                      | Nivå-/Expansionskärl               |            |          |       |
|                      | Filterkulventil (smutsfilter)      |            |          |       |
|                      | Säkerhetsventil                    |            |          |       |
|                      | Avstängningsventiler               |            |          |       |
|                      | Cirkulationspump inställd          |            |          |       |
| <b>Klimatsystem</b>  |                                    |            |          |       |
|                      | System urspolat                    |            |          |       |
|                      | System urluftat                    |            |          |       |
|                      | Expansionskärl                     |            |          |       |
|                      | Filterkulventil (smutsfilter)      |            |          |       |
|                      | Säkerhetsventil                    |            |          |       |
|                      | Avstängningsventiler               |            |          |       |
|                      | Cirkulationspump inställd          |            |          |       |
| <b>EI</b>            |                                    |            |          |       |
|                      | Anslutningar                       |            |          |       |
|                      | Huvudspänning                      |            |          |       |
|                      | Fasspänning                        |            |          |       |
|                      | Säkringar värmepump                |            |          |       |
|                      | Säkringar fastighet                |            |          |       |
|                      | Utegivare                          |            |          |       |
|                      | Rumsgivare                         |            |          |       |
|                      | Strömkännare                       |            |          |       |
|                      | Säkerhetsbrytare                   |            |          |       |
|                      | Jordfelsbrytare                    |            |          |       |
|                      | Inst. av reservläge i meny 7.1.8.2 |            |          |       |

# Leverans och hantering

## Transport

S1256 ska transporteras och förvaras stående och torrt. Vid inforsling i byggnaden kan S1256 dock försiktigt lutats bakåt 45 °.


Säkerställ att S1256 inte skadats under transport.



### TÄNK PÅ!

Produkten kan vara baktung.

För att skydda ytterplåtarna då det är ont om utrymme vid inforsling i byggnad, bör dessa demonteras innan inforsling.




## UTDRAGNING AV KYLMODULEN

För att underlätta transport och service kan värmepumpen delas genom att kylmodulen dras ut ur skåpet.

Se sida 62 för instruktioner om hur delningen går till.

## Uppställning


- Placera S1256 på ett fast underlag inomhus som tål vatten och produktens vikt.
- Använd produktens justerbara fötter för att få en vågrät och stabil uppställning.



- Eftersom vatten kommer ifrån S1256 ska utrymmet där S1256 placeras vara försett med golvbrunn.
- Placera ryggsidan mot yttervägg i ljudokänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om det inte är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas.
- Oavsett placering ska vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleraras.
- Rördragning ska utföras utan klamring i innervägg mot sov- eller vardagsrum.


## INSTALLATIONSUTRYMME

Lämna ett fritt utrymme på 800 mm framför produkten. För att kunna demontera sidoplåtarna behövs ca 50 mm fritt utrymme på varje sida (se bild). All service på S1256 kan utföras framifrån, men högerplåten kan behöva demonteras. Lämna fritt utrymme mellan värmepumpen och bakomliggande vägg (samt eventuell förläggning av matningskabel och rör) för att minska risken för fortplantning av eventuella vibrationer.



\* En normalinstallation behöver 300 – 400 mm (valfri sida) till kopplingsutrustning, t.ex. nivåkärl, ventiler och elutrustning.


## Bipackade komponenter



Utegivare (BT1)  
1 st



Rumsgivare (BT50)  
1 st



Strömkännare<sup>1</sup>  
3 st



O-ringar  
8 st



Nivåkärl (CM2)<sup>1</sup>  
1 st



Säkerhetsventil  
(FL3) 0,3 MPa  
(3 bar)<sup>1</sup>  
1 st



Filterkulventil  
(QZ2)

**8 kW**

1 st G1

1 st G3/4

**13 kW**


1 st G1

1 st G1 1/4

**18 kW**

1 st G1

1 st G1 1/4



Klämringskoppling-  
ar

**8 kW**

2 st (ø28 x G25)


2 st (ø22 x G20)

**13 kW**

4 st (ø28 x G25)

**18 kW**

4 st (ø28 x G25)



Etikett för extern  
manöverspanning  
av styrsystemet  
1 st

<sup>1</sup> Inte Danmark, Italien och DACH-länderna


## PLACERING

Bipackningssatsen är placerad i emballaget ovanpå värmepumpen.

## Hantering av plåtar


### ÖPPNA FRONTLUCKA

Tryck på luckans övre vänstra hörn för att öppna den.




### DEMONTERA FRONT

1. Lossa skruven i hålet intill av/på-knappen (SF1).




2. Dra plåtens överkant mot dig och lyft snett uppåt för att avlägsna den från stommen.




## MONTERA FRONT


1. Haka fast frontens ena, nedre hörn på stommen.




2. Haka fast andra hörnet.



3. Kontrollera att displayen sitter rakt. Justera vid behov.




4. Tryck frontens ovandel mot stommen och skruva fast den.




## DEMONTERA SIDOPLÅT

Sidoplåtarna kan demonteras för att underlätta installationen.


1. Lossa skruvarna i över- och nederkant.



2. Vrid plåten något utåt.




3. För plåten utåt och bakåt.



4. Montering sker i omvänd ordning.


## Demontering isolering

Isoleringen kan tas av för att underlätta installationen.



# Värmepumpens konstruktion

## Allmänt



## RÖRANSLUTNINGAR

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| XL1 | Anslutning, värmebärare fram  |
| XL2 | Anslutning, värmebärare retur |
| XL3 | Anslutning, kallvatten        |
| XL4 | Anslutning, varmvatten        |
| XL5 | Anslutning, VVC <sup>1</sup>  |
| XL6 | Anslutning, köldbärare in     |
| XL7 | Anslutning, köldbärare ut     |

<sup>1</sup> Endast värmepump med emaljerat eller rostfritt kärl.

## VVS-KOMPONENTER

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| EP14      | Kylmodul                                     |
| EP14-QM31 | Avstängningsventil, värmebärare fram         |
| EP14-QM32 | Avstängningsventil, värmebärare retur        |
| EP14-QM33 | Avstängningsventil, köldbärare in            |
| EP14-QM34 | Avstängningsventil, köldbärare ut            |
| QM22      | Avluftning, slinga                           |
| QN10      | Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedare |

## GIVARE ETC.

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| BF1 | Flödesmätare                               |
| BT2 | Temperaturgivare, värmebärare fram         |
| BT5 | Temperaturgivare, varmvattenladdning start |
| BT6 | Temperaturgivare, varmvattenladdning       |
| BT7 | Temperaturgivare, varmvatten topp          |

## ELKOMPONENTER

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| AA4 | Displayenhet                    |
| EB1 | Elpatron                        |
| FC1 | Automatsäkring <sup>1</sup>     |
| FR1 | Elanod <sup>2</sup>             |
| RA3 | Drossel <sup>3</sup>            |
| SF1 | Av/på-knapp                     |
| XF3 | USB-uttag                       |
| XF8 | Nätverksanslutning för myUplink |

<sup>1</sup> S1256-8 3x400 V är inte utrustad med automatsäkring (FC1).

<sup>2</sup> Endast värmepump med emaljerat kärl.


<sup>3</sup> Endast för S1256-13 3x400 V

## ÖVRIGT

|     |                   |
|-----|-------------------|
| PZ1 | Dataskylt         |
| PZ2 | Typskylt kylmodul |
| UB1 | Kabelgenomföring  |
| UB2 | Kabelgenomföring  |

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.

# Ellådor



## ELKOMPONENTER

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| AA2  | Grundkort                                            |
| AA8  | Elanodskort <sup>1</sup>                             |
| FQ10 | Temperaturbegränsare                                 |
|      | FQ10-S2 Återställningsknapp för temperaturbegränsare |
| RA1  | Drossel <sup>2</sup>                                 |
| RA3  | Drossel <sup>3</sup>                                 |
| RF2  | EMC-filter <sup>4</sup>                              |

<sup>1</sup> Endast värmepump med emailjerat kärl.


<sup>2</sup> Endast för S1256-13 3x400 V

<sup>3</sup> Endast för S1256-13 3x400 V


<sup>4</sup> Endast för S1256-13 1x230 V / 3x230 V

# Kylmodul


## 8 kW




## 1x230 V 13 kW 3x230 V 13 kW




## 13/18 kW



## 8 kW



## 13/18 kW



## RÖRANSLUTNINGAR

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| XL20 | Serviceanslutning, högtryck |
| XL21 | Serviceanslutning, lågtryck |

## VVS-KOMPONENTER

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| GP1 | Värmebärarpump              |
| GP2 | Köldbärarpump               |
| QM1 | Avtappning, klimatsystem    |
| QM2 | Avtappning, köldbärarsystem |

## GIVARE ETC.

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| BP1  | Högtryckspressostat                     |
| BP2  | Lågtryckspressostat                     |
| BP8  | Lågtrycksgivare                         |
| BP9  | Högtrycksgivare                         |
| BT3  | Temperaturgivare, värmebärare retur     |
| BT10 | Temperaturgivare, köldbärare in         |
| BT11 | Temperaturgivare, köldbärare ut         |
| BT12 | Temperaturgivare, kondensor framledning |
| BT14 | Temperaturgivare, hetgas                |
| BT15 | Temperaturgivare, vätskeledning         |
| BT17 | Temperaturgivare, suggas                |
| BT84 | Temperaturgivare, suggas förångare      |

## ELKOMPONENTER

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| AA3  | Ingångskort                     |
| CA1  | Kondensator                     |
| EB10 | Kompressorvärmare               |
| FQ14 | Temperaturbegränsare kompressor |
| QA40 | Inverter                        |
| RA1  | Drossel                         |
| RF2  | EMC-filter                      |

## KYLKOMPONENTER

|      |                  |
|------|------------------|
| EP1  | Förångare        |
| EP2  | Kondensor        |
| GQ10 | Kompressor       |
| HS1  | Torkfilter       |
| QN1  | Expansionsventil |

# Röranslutningar

## Allmänt

Rörinstallationen ska utföras enligt gällande regler. S1256 kan arbeta med en returtemperatur på upp till ca 58 °C och en utgående temperatur från värmepumpen på 70 °C (65 °C med enbart kompressorn).

S1256 är inte utrustad med externa avstängningsventiler, utan dessa måste monteras för att underlätta eventuell framtida service.



### TÄNK PÅ!

Säkerställ att inkommande vatten är rent. Vid användning av egen brunn kan det vara nödvändigt att komplettera med extra vattenfilter.



### TÄNK PÅ!

Eventuella högpunkter i klimatsystemet ska förses med avluftningsmöjligheter.



### OBS!

Rörsystemen ska vara urspolade innan produkten ansluts så att föroreningar inte skadar ingående komponenter.



### OBS!

Vatten kan droppa från säkerhetsventilens spillvattenrör. Spillvattenröret ska dras till lämpligt avlopp så att stänk av varmt vatten inte kan orsaka skada. Spillvattenröret ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika fickor där vatten kan samlas, samt vara frostfritt anordnat. Spillvattenrörets dimension ska vara minst samma som säkerhetsventilens. Spillvattenröret ska vara synligt och mynningen ska vara öppen och inte placerad i närheten av elektriska komponenter.

## SYMBOLNYCKEL


| Symbol | Betydelse                 |
|--------|---------------------------|
|        | Apparatlåda               |
|        | Avstängningsventil        |
|        | Backventil                |
|        | Blandningsventil          |
|        | Cirkulationspump          |
|        | Expansionskärl            |
|        | Filterkulventil           |
|        | Fläkt                     |
|        | Manometer                 |
|        | Nivåkärl                  |
|        | Reglerventil              |
|        | Smutsfilter               |
|        | Säkerhetsventil           |
|        | Temperaturgivare          |
|        | Trimventil                |
|        | Växelventil/shunt         |
|        | Manuell växelventil/shunt |
|        | Värmeväxlare              |
|        | Överströmningsventil      |
|        | Borrhål                   |
|        | Markkollektor             |
|        | Kylsystem                 |
|        | Pool                      |
|        | Tappvarmvatten            |
|        | Varmvattencirkulation     |
|        | Värmepump                 |
|        | Värmesystem               |

| Symbol                                                                            | Betydelse                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Värmesystem med lägre temperatur |

## SYSTEMPRINCIP


S1256 består av värmepump, varmvattenberedare, elpatron, cirkulationspumpar samt styrsystem. S1256 ansluts till köldbärar- respektive värmebärarkrets.

I värmepumpens förångare avger köldbärarvätskan (frostskyddad vätska, t.ex. etanol alternativt glykol blandat med vatten) sin energi till köldmediet vilket förångas för att i sin tur komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn där det avger sin energi till värmebärarkretsen och vid behov till varmvattenberedaren. Om större behov av värme/varmvatten föreligger än vad kompressorn klarar av finns en inbyggd elpatron.



|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| XL1 | Anslutning, värmebärare fram  |
| XL2 | Anslutning, värmebärare retur |
| XL3 | Anslutning, kallvatten        |
| XL4 | Anslutning, varmvatten        |
| XL6 | Anslutning, köldbärare in     |
| XL7 | Anslutning, köldbärare ut     |

## Mått och röranslutningar



## RÖRDIMENSIONER

| Anslutning                               |      | 8 kW | 13 kW | 18 kW |
|------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| (XL1)/(XL2) Värmebärare fram/retur utv Ø | (mm) | 22   | 28    |       |
| (XL3)/(XL4) Kall-/varmvatten Ø           | (mm) | 22   |       |       |
| (XL6)/(XL7) Köldbärare in/ut utv Ø       | (mm) | 28   |       |       |

\* Kan vinklas för sidoanslutning.

# Köldbärarsida

## KOLLEKTOR



### TÄNK PÅ!

Kollektorslangens längd varierar beroende på berg-/markförhållande, klimatzon, på klimatsystemet (radiatorer alternativt golvvärme) och på byggnadens effektbehov. Varje anläggning ska dimensioneras individuellt. Köldbärarpumpens kapacitet ska beaktas vid dimensionering av kollektorn.

I de fall det behövs flera kollektorer ska dessa parallellkopplas med möjlighet för injustering av flödet på respektive slinga.

Slangföringsdjupet vid yttjordvärme bestäms enligt lokala förutsättningar och avståndet mellan slangarna ska vara minst 1 m.

Vid flera borrhål bestäms avståndet mellan hålen enligt lokala förutsättningar.

Se till att kollektorslangen är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Om det inte är möjligt ska högpunkterna förses med avluftningsmöjligheter.

Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga 0 °C måste detta frysskyddas ner till -15 °C. Som riktvärde för volymberäkning används 1 liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang (gäller vid PEM-slang 40x2,4 PN 6,3).

## SIDOANSLUTNING

Det finns möjlighet att vinkla köldbäraranslutningarna, för anslutning i sidled istället för toppanslutning.

För att vinkla en anslutning:

1. Lossa röret vid toppanslutningen.
2. Vinkla röret åt önskat håll.
3. Vid behov, kapa röret till önskad längd.

## INKOPPLING AV KÖLDBÄRARSIDA

Kondensisolera samtliga köldbärarledningar inomhus.

Märk köldbärarsystemet med det frysskyddsmedel som används.

Montera följande:

- bipackad nivåkärl (CM2)/expansionskärl

Placera nivåkärlet som högsta punkt i köldbärarsystemet på inkommande rör före köldbärarpumpen (alt. 1). Går det inte att placera nivåkärlet på högsta punkt ska expansionskärl användas (alt. 2).



### OBS!

Kondensdropp från nivåkärlet kan förekomma. Placera därför kärlet så att övrig utrustning inte skadas.

- bipackad säkerhetsventil (FL3)

Säkerhetsventilen monteras under nivåkärlet enligt bild.

- tryckmätare

Tryckmätaren behövs endast om expansionskärl används.

- avstängningsventil

Avstängningsventilen monteras så nära S1256 som möjligt.

- bipackad filterkulventil (QZ2)

Filterkulventilen monteras så nära S1256 som möjligt.




### TIPS!

Om påfyllningskoppel KB25/KB32 används behöver inte den bipackade filterkulventilen monteras.

- avluftningsventil

Vid behov bör du installera avluftningsventiler i köldbärarsystemet.

Vid anslutning till öppet grundvattensystem ska, p.g.a. smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare.



## Klimatsystem

Ett klimatsystem är ett system som reglerar inomhustemperaturen med hjälp av styrsystemet i S1256 och t.ex. radiatorer, golvvärme, golvkyla, fläktkonvektorer etc.

### INKOPPLING AV KLIMATSYSTEM

Montera följande:

- expansionskärl
- tryckmätare
- säkerhetsventil

Rekommenderat öppningstryck är 0,25 MPa (2,5 bar), för information om max öppningstryck se tekniska data. Säkerhetsventilen monteras enligt bild.

Säkerhetsventilen monteras enligt bild.


- bipackad filterkulventil (QZ2)

Filterkulventilen monteras så nära S1256 som möjligt.

- avstängningsventil

Avstängningsventilen monteras så nära S1256 som möjligt.

- Vid inkoppling till system med termostater monteras antingen överströmningsventil alternativt demonteras ett antal termostater, så att tillräckligt flöde och värmeavgivning garanteras.



## Kall- och varmvatten

Inställningar för varmvatten görs i meny 7.1.1 - "Varmvatten".

### INKOPPLING AV KALL- OCH VARMVATTEN


Montera följande:

- avstängningsventil
- backventil
- säkerhetsventil

Säkerhetsventilen ska ha max 1,0 MPa (10,0 bar) öppningstryck.

- blandningsventil

Blandningsventil ska eventuellt monteras om fabriksinställningen för varmvattnet ändras. Nationella regler ska beaktas.



## Installationsalternativ

S1256 kan installeras på flera olika sätt varav några visas här.

Mer om alternativen finns på nibe.se samt i respektive monteringsanvisning för de tillbehör som används. Se sida 67 för lista över de tillbehör som kan användas till S1256.


### EXTRA VARMVATTENBEREDARE

Om större badkar eller annan stor förbrukare av varmvatten installeras bör anläggningen kompletteras med extra varmvattenberedare.

#### Varmvattenberedare med elpatron

I varmvattenberedare med elpatron värms vattnet i första hand av värmepumpen. Elpatronen i varmvattenberedaren används för varmhållning och när värmepumpens effekt inte räcker till.

Varmvattenberedaren kopplas flödesmässigt in efter S1256.




### VARMVATTENCIRKULATION

En cirkulationspump kan styras av S1256 för cirkulation av varmvattnet. Det cirkulerande vattnet ska ha en temperatur som förhindrar både bakterietillväxt och skällning, nationella normer ska uppfyllas.

VVC-returen kopplas in på anslutning XL5 alternativt i en fristående varmvattenberedare. Om en elektrisk varmvattenberedare kopplas in efter värmepumpen, ska VVC-returen kopplas in i beredaren.

Cirkulationspumpen aktiveras via AUX-utgång i meny 7.4 - "Valbara in-/utgångar".

VVC kan kompletteras med varmvattengivare för VVC (BT70) och (BT82) som ansluts via AUX-ingång och aktiveras i meny 7.4 - "Valbara in-/utgångar".




### UTJÄMNINGSKÄRL (UKV)

UKV är en ackumulatortank som är lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla och kan ha flera olika användningsområden.

För mer information se installatörshandboken för tillbehöret.

## Volym


2-rörsinkopplat utjämningskärl används då systemvolymen i klimatsystemet är under minimum rekommenderad volym för värmepumpen.



## GRUNDVATTENSYSTEM

Mellanväxlare används för att skydda värmepumpens växlare från smuts. Vattnet släpps ut i grävd infiltration, alternativt borrad brunn. Kretsen mellan värmepumpen och mellanväxlaren ska vara blandad med frysskydsvätska. Se sida "Möjliga val för AUX-utgång" för mer information om anslutning av grundvattenpump.


Om detta dockningsalternativ används ska "min. köldbärare ut" i meny 7.1.2.8 "köldbärarlarminst." ändras till lämpligt värde för att undvika frysning av värmeväxlaren.



## VENTILATIONSÅTERVINNING

Anläggningen kan kompletteras med frånluftsmodulen NIBE FLM S45 för att möjliggöra ventilationsåtervinning.


- För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material.
- Köldbärarsystemet ska förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut.



## EXTRA KLIMATSYSTEM

I hus med flera klimatsystem, som kräver olika framlednings-temperaturer, kan tillbehöret ECS 40/ECS 41 anslutas.


En shuntventil sänker då temperaturen till t.ex. golvvärme-systemet.



## KYLA

Tillbehöret PCS 44 möjliggör anslutning av frikyla, med till exempel fläktkonvektorer. Kylsystemet ansluts till värmepumpens köldbärarkrets, varvid tillförsel av kyla från kollektor sker via en cirkulationspump och shuntventil.


- För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material.
- Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning.
- Köldbärarsystemet ska förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut.



## POOL

Med tillbehöret POOL 40 kan du värma poolen med din anläggning.

Under pooluppvärmning cirkulerar värmebäraren mellan S1256 och poolväxlare med hjälp av värmepumpens interna cirkulationspump.




# Elinkopplingar

## Allmänt

All elektrisk utrustning förutom utegivare, rumsgivare och strömkännare är färdigkopplad från fabrik.

- Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande nationella bestämmelser.
- Före isolationstest av fastigheten ska S1256 bortkopplas.
- Om fastigheten har jordfelsbrytare bör S1256 förses med en separat sådan.
- S1256 ska installeras via allpolig brytare. Kabelarea ska vara dimensionerad efter vilken avsäkring som används.
- Om automatsäkring används ska denna minst ha utlösningsskaraktäristik "C". Se avsnitt "Tekniska data" för säkringsstorlek.
- För att undvika störningar får givarkablar till externa anslutningar inte förläggas i närheten av starkströmsledningar.
- Minsta area på kommunikations- och givarkablar till extern anslutning ska vara 0,5 mm<sup>2</sup> upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY eller liknande.
- Elschema för S1256, se separat handbok (WHB).
- Vid kabeldragning in i S1256 ska kabelgenomföringarna (UB1) och (UB2) användas.



### OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Bryt strömmen med arbetsbrytaren innan eventuell service.



### OBS!

Om matningskabeln är skadad får den endast ersättas av NIBE, dess serviceombud eller liknande behörig personal för att undvika eventuell fara och skada.



### OBS!

För att undvika skador på värmepumpens elektronik, kontrollera anslutningar, huvudspänning och fasspänning innan produkten startas.



### OBS!

Starta inte anläggningen innan vatten fyllts på. Ingående komponenter i anläggningen kan skadas.

## AUTOMATSÄKRING


Manöverkrets i S1256 och delar av dess interna komponenter är internt avsäkrade med en automatsäkring (FC1).

S1256-8 3x400 V är inte utrustad med automatsäkring (FC1).

## ÅTKOMLIGHET, ELINKOPPLING


### Demontering av lucka

Luckan öppnas med hjälp av en skruvmejsel.



### Demontering av lock


Locket öppnas med hjälp av en skruvmejsel.




## KABELLÅSNING

Använd lämpligt verktyg för att lossa/låsa fast kablarna i värmepumpens plintar.

### Kopplingsplint



## TEMPERATURBEGRÄNSARE



Temperaturbegränsaren (FQ10) bryter strömtillförseln till eltiltsatsen om temperaturen uppgår till över 89 °C och återställs manuellt.


### Återställning

Temperaturbegränsaren (FQ10) är åtkomlig bakom frontluckan. Återställ temperaturbegränsaren genom att trycka in dess knapp (FQ10-S2).

# Anslutningar

## PLINTAR

Följande plintar används på grundkortet (AA2).




## KRAFTANSLUTNING


### Spänningsmatning

Medlevererad kabel för inkommande el är ansluten till kopplingsplint X1 och X6-1 på grundkortet (AA2).


### Anslutning 1x230 V



### Anslutning 3x230 V



### Anslutning 3x400 V



### Extern manöverspänning för styrsystemet

Om styrsystemet ska matas separerad från övriga komponenter i värmepumpen (t.ex. vid tariffstyrning) ansluts en separat manöverkabel.




#### OBS!

Vid service måste samtliga matningskretsar kopplas ur.


Demontera byglarna på kopplingsplint X5.

Manöverspänning (230 V ~ 50Hz) ansluts till AA2:X5:N, X5:L och X6-2 (PE).



### Bipackad etikett

Den bipackade etiketten placeras på elkopplingens lock.




### Tariffstyrning

Om spänningen till elpatron och/eller kompressorn försvinner under en viss tid, måste samtidigt "Tariffblockering" väljas via de valbara ingångarna, se avsnitt "Valbara ingångar".

## EXTERNA ANSLUTNINGAR

Inkoppling av externa anslutningar görs på kopplingsplintar X28, X29 och X30 på grundkortet (AA2).




## Givare

### Utegivare

Utegivaren (BT1) placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol.


Utegivaren ansluts till kopplingsplint AA2-X28:14 och AA2-X29:GND.

Eventuellt kabelrör bör tätas för att inte orsaka kondens i utegivarkapseln.



### Extern framledningsgivare

Om extern framledningsgivare (BT25) behöver användas ansluts den till kopplingsplint AA2-X28:12 och till kopplingsplint AA2-X29:GND.



## Rumsgivare


S1256 levereras med en bipackad rumsgivare (BT50) som gör det möjligt att visa och styra rumstemperaturen i displayen på S1256.

Montera rumsgivaren på en neutral plats där inställd temperatur önskas. Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg i hall cirka 1,5 m över golv. Det är viktigt att rumsgivaren inte hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt solinstrålning. Även stängda radiatortermostater kan orsaka problem.

S1256 fungerar utan rumsgivare, men om man vill kunna läsa av bostadens inomhustemperatur i displayen på S1256 måste rumsgivaren monteras. Rumsgivaren kopplas in på kopplingsplint X28:13 och AA2-X29:GND.

Om en rumsgivare ska användas till att ändra rumstemperaturen i °C och/eller för att finjustera rumstemperaturen måste givaren aktiveras i meny 1.3 - "Rumsgivarinställningar".

Om rumsgivare används i rum med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur.




## TÄNK PÅ!

Förändring av temperaturen i bostaden tar lång tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombination med golvvärme inte att ge en märkbar förändring i rumstemperaturen.

## Energimätare puls

Upp till två elmätare eller energimätare för värme (BE6, BE7) kan anslutas till S1256 via kopplingsplint AA2-X28:1-2 och AA2-X30:7-8.



Aktivera mätaren/mätarna i meny 7.2 - "Tillbehörsinställningar" och ställ därefter in önskat värde ("Energi per puls" eller "Pulser per kWh") i meny 7.2.19 - "Energimätare puls".

## Effektvakt

### Inbyggd effektvakt

S1256 är utrustad med en enkel form av inbyggd effektvakt som begränsar elstegen till el tillsatsen genom att beräkna om kommande elsteg kan kopplas in på aktuell fas utan att strömmen för angiven huvudsäkring överskrider.

I de fall strömmen skulle överskrida angiven huvudsäkring tillåts inte elsteg gå in. Storleken på fastighetens huvudsäkring anges i meny 7.1.9 - "Effektvakt".

### Effektvakt med strömkännare

När många elförbrukande produkter är inkopplade i fastigheten samtidigt som kompressor och/eller el tillsats är i drift finns det risk att fastighetens huvudsäkringar löser ut.

S1256 är utrustad med effektvakt som med hjälp av strömkännare styr elstegen till el tillsatsen genom att omfördela kraften mellan de olika faserna, alternativt koppla från el tillsatsen steg för steg vid överbelastning på någon fas.


Kvarstår överbelastningen trots att el tillsatsen kopplats ur, begränsas kompressorn.

Återinkoppling sker när den övriga strömförbrukningen minskar.


Fastighetens faser kan vara olika belastade. Om kompressorn har kopplats in på en hårt belastad fas riskerar man att kompressoreffekten begränsas och att el tillsats körs mer än förväntat. Detta innebär att den förväntade besparingen kan utebli.

### Anslutning och aktivering av strömkännare

1. Montera en strömkännare på vardera inkommande fasledare till elcentralen. Detta görs lämpligen i elcentralen.
2. Anslut strömkännarna till en mångledare i en kapsling i direkt anslutning till elcentralen. Mångledaren mellan kapslingen och S1256 ska ha en kabelarea på minst 0,5 mm<sup>2</sup>.



3. Anslut kabeln till kopplingsplint AA2-X30:9-12 där X30:9 är den gemensamma kopplingsplinten för de tre strömkännarna.



4. Ange storleken på fastighetens huvudsäkring i meny 7.1.9 - "Effektvakt".
5. Aktivera fasdetektering i meny 7.1.9 - "Effektvakt". Läs mer om fasdetektering i avsnitt "Meny 7.1.9 - Effektvakt".

## KOMMUNIKATION

### Multianläggning

Flera värmepumpar kan kopplas samman genom att välja en värmepump till huvudenhet och övriga till underlydande värmepumpar.

Bergvärmepumpar med multianläggnings-funktionalitet från NIBE kan anslutas till S1256.

Till huvudenheten kan ytterligare åtta värmepumpar anslutas. I system med flera värmepumpar ska varje pump få ett unikt namn, d.v.s. endast en värmepump kan vara "Huvudenhet" och bara en kan t.ex. vara "Värmepump 5". Inställning av huvudenhet/värmepump gör du i meny 7.3.1.

Externa temperaturgivare och styrsignaler ska endast anslutas till huvudenheten, bortsett från extern styrning av kompressormodul.




### OBS!

När flera värmepumpar sammankopplas ska extern framledningsgivare (BT25) och extern returledningsgivare (BT71) användas.

Anslut kommunikationskablar mellan värmepumparna i serie till kopplingsplint X30:1 (GND), X30:2 (+12V), X30:3 (B) och X30:4 (A) på grundkortet (AA2).

Exemplet visar sammankoppling av flera S1256.



## Anslutning av tillbehör

Instruktioner för inkoppling av tillbehör finns i den manual som medföljer tillbehöret. Se avsnitt "Tillbehör" för lista över de tillbehör som kan användas till S1256. Här visas inkoppling av kommunikation mot de vanligaste tillbehören.


### Tillbehör med tillbehörskort (AA5)

Tillbehör med tillbehörskort (AA5) ansluts till kopplingsplint AA2-X30:1, 3, 4 i S1256.

Om flera tillbehör ska anslutas, eller redan finns installerade, ansluts korten i serie.

Då det kan förekomma olika inkopplingar av tillbehör med tillbehörskort (AA5), ska du alltid läsa instruktionen i manualen för det tillbehör som ska installeras.


S1256



### Nätverkskabel för myUplink (W130)

I de fall man önskar ansluta till myUplink med hjälp av nätverkskabel istället för via wifi.

1. Koppla in den skärmdade nätverkskabeln till displayen.
2. Dra nätverkskabeln till toppen av S1256.
3. Följ flödesmätarens kabel ut på baksidan.



## VALBARA UT-/INGÅNGAR

S1256 har mjukvarustyrda AUX in- och utgångar för anslutning av extern kontaktfunktion (kontakt ska vara potentialfri) eller givare.

I meny 7.4 - "Valbara in-/utgångar" väljer du till vilken AUX-anslutning respektive funktion har anslutits till.

För vissa funktioner kan tillbehör krävas.




### TIPS!

Vissa av de följande funktionerna kan även aktiveras och schemaläggas via menyinställningar.

### Valbara ingångar

Valbara ingångar på grundkortet (AA2) för dessa funktioner är AA2-X28:3-11. Respektive funktion ansluts till valbar ingång samt GND (AA2-X29).




I exemplet ovan används ingångarna AUX1 (AA2-X28:3) och AUX2 (AA2-X28:4).

## Valbara utgångar

Valbar utgång är AA2-X27.

Utgången är ett potentialfritt växlande relä.

Är S1256 avstängd eller i reservläge är reläet i läge C-NC.



### TÄNK PÅ!

Reläutgången får max belastas med 2 A vid resistiv last (230 V~).



### TIPS!

Tillbehöret AXC krävs om mer än en funktion önskas anslutas till AUX-utgång.

## Möjliga val för AUX-ingångar

### Temperaturgivare

Möjliga val som finns är:

- sex egna givare (BT37.1 – BT37.6) för valfri placering.
- kyla/värme (BT74), avgör när det är dags att byta mellan kyl- och värmedrift (valbar när kylfunktionen är aktiverad i meny 7.2.1 - "Lägg till/ta bort tillbehör").
- extern returledningsgivare (BT71)
- visande varmvattengivare för VVC (BT70). Placeras på framledningen.
- visande varmvattengivare för VVC (BT82). Placeras på returledningen.

### Vakt

Möjliga val som finns är:

- larm från externa enheter.  
Larmet kopplas till styrningen vilket gör att driftsstörningen visas som ett informationsmeddelande i displayen.  
Potentialfri signal av typ NO eller NC.
- tryckvakt för klimatsystem (NC).
- nivå-<sup>1</sup> / tryck- / flödesvakt för köldbäraren (NC).

### Extern aktivering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till S1256 för aktivering av olika funktioner. Funktionen är aktiverad under den tid som kontakten är sluten.

Möjliga funktioner som kan aktiveras:

- tvångsstyrning av köldbärarpump
- varmvatten behovsläge "Mer varmvatten"
- varmvatten behovsläge "Litet"
- "Extern justering"

Då kontakten är sluten ändras temperaturen i °C (om rumsgivare är ansluten och aktiverad). Om rumsgivare inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad förändring av "Temperatur" ("Förskjutning") med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan -10 och +10. Inställning av värdet på förändringen görs i meny 1.30.3 - "Extern justering".

- aktivering av en av fyra fläkthastigheter.

(Valbart om ventilationstillbehör är aktiverat).

Följande val finns:

- "Aktivera fläkthast. 1 (NO)" - "Aktivera fläkthast. 4 (NO)"
- "Aktivera fläkthast. 1 (NC)"

Fläkthastigheten är aktiverad under den tid som kontakten är sluten. En återgång till normalhastighet sker när kontakten återigen öppnas.

<sup>1</sup> (Tillbehör NV10)

- SG ready



## TÄNK PÅ!

Denna funktion kan endast användas i elnät som stödjer "SG Ready"-standarden.

"SG Ready" kräver två AUX-ingångar.

I de fall denna funktion önskas ska den kopplas in på kopplingsplint X28 på grundkortet (AA2).

"SG Ready" är en smart form av tariffstyrning där din elleverantör kan påverka inomhus-, varmvatten- och/eller pooltemperaturen (om sådan finns) eller helt enkelt blockera tillsatsvärmen och/eller kompressorn i värmepumpen under vissa tider på dygnet (kan väljas i meny 4.2.3 efter att funktionen är aktiverad). Aktivera funktionen genom att ansluta potentialfria kontaktfunktioner till två ingångar som väljs i meny 7.4 - "Valbara in-/utgångar" (SG Ready A och SG Ready B).

Sluten eller öppen kontakt medför något av följande:

- Blockering (A: Sluten, B: Öppen)

"SG Ready" är aktiv. Kompressorn i S1256 och tillsatsvärme blockeras.

- Normalläge (A: Öppen, B: Öppen)

"SG Ready" är inte aktiv. Ingen påverkan på systemet.

- Lågrisläge (A: Öppen, B: Sluten)

"SG Ready" är aktiv. Systemet fokuserar på kostnadsbesparing och kan t.ex. utnyttja en låg tariff från elleverantören eller överkapacitet från eventuell egen strömkälla (påverkan på systemet är ställbar i meny 4.2.3).

- Överkapacitetsläge (A: Sluten, B: Sluten)

"SG Ready" är aktiv. Systemet tillåts att gå med full kapacitet vid överkapacitet (riktigt lågt pris) hos elleverantören (påverkan på systemet är ställbar i meny 4.2.3).

(A = SG Ready A och B = SG Ready B)

## Extern blockering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till S1256 för blockering av olika funktioner. Kontakten ska vara potentialfri och sluten kontakt medför blockering.



## OBS!

Blockering innebär frysrisk.

Möjliga funktioner som kan blockeras:

- värme (blockering av värmebehov)
- varmvatten (varmvattenproduktion). Eventuell varmvattencirkulation (VVC) fortsätter vara i drift.
- kompressor
- internt styrd tillsats

- tariffblockering (tillsats, kompressor, värme, kyla och varmvatten kopplas bort)

## Möjliga val för AUX-utgång

### Indikeringar

- larm
- lågpris på el (Smart Price Adaption)
- avfrostning luftkollektor (endast om tillbehör för kyla finns)
- summalarm
- kylägesindikering (endast om tillbehör för kyla finns)
- extra kyla (endast om tillbehör för kyla finns)
- fördröjd kylägesindikering (endast om tillbehör för kyla finns)
- semester
- bortaläge

### Styrning

- cirkulationspump för varmvattencirkulation
- extern värmebärarpump
- grundvattenpump
- extern växelventil för varmvatten




## OBS!

Aktuell ellåda ska märkas med varning för extern spänning.

## Anslutning av extern cirkulationspump

Extern cirkulationspump ansluts till AUX-utgång enligt bild nedan.



## Inställningar

### ELTILLSATS - MAXIMAL EFFEKT

Antal steg, maximal eleffekt och leveranskoppling för elpatronen varierar beroende på modell, se tabeller.

Eltillsatsen kan vara begränsad beroende på landsval.

Elpatronens effekt är uppdelad i steg (fyra steg om elpatronen för 3x400 V är omkopplad till maximalt 9 kW), enligt tabell.

Inställning av elpatronens effekt görs i meny 7.1.5.1 - "Intern eltillsats".

## Elpatronens elsteg

Tabellen/tabellerna visar den totala fas-strömmen för elpatronen.

### 3x400 V, S1256-8

| Max eltillsats (kW) | Max fasström L1 (A) | Max fasström L2 (A) | Max fasström L3 (A) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0                 | –                   | –                   | –                   |
| 0,5                 | 2,2                 | –                   | –                   |
| 1,0                 | –                   | 4,3                 | –                   |
| 1,5                 | 2,2                 | 4,3                 | –                   |
| 2,0                 | –                   | –                   | 8,7                 |
| 2,5                 | 2,2                 | –                   | 8,7                 |
| 3,0                 | –                   | 4,3                 | 8,7                 |
| 3,5                 | 2,2                 | 4,3                 | 8,7                 |
| 4,0                 | –                   | 11,5                | 7,5                 |
| 4,5                 | 2,2                 | 11,5                | 7,5                 |
| 5,0                 | –                   | 7,5                 | 15,6                |
| 5,5                 | 2,2                 | 7,5                 | 15,6                |
| 6,0                 | –                   | 11,5                | 15,6                |
| 6,5 <sup>1</sup>    | 2,2                 | 11,5                | 15,6                |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

### 3x400 V

| Max eltillsats (kW) | Max fasström L1 (A) | Max fasström L2 (A) | Max fasström L3 (A) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0                   | –                   | –                   | –                   |
| 1                   | –                   | –                   | 4,3                 |
| 2                   | –                   | 8,7                 | –                   |
| 3                   | –                   | 8,7                 | 4,3                 |
| 4                   | –                   | 8,7                 | 8,7                 |
| 5                   | –                   | 8,7                 | 13,0                |
| 6                   | 8,7                 | 8,7                 | 8,7                 |
| 7 <sup>1</sup>      | 8,7                 | 8,7                 | 13,0                |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

### 3x230 V, S1256-8

| Max eltillsats (kW) | Max fasström L1 (A) | Max fasström L2 (A) | Max fasström L3 (A) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0                 | –                   | –                   | –                   |
| 0,5                 | –                   | 2,2                 | 2,2                 |
| 1,0                 | –                   | 4,3                 | 4,3                 |
| 1,5                 | –                   | 6,5                 | 6,5                 |
| 2,0                 | –                   | 8,7                 | 8,7                 |
| 2,5                 | –                   | 10,9                | 10,9                |
| 3,0                 | 8,7                 | 4,3                 | 11,5                |
| 3,5                 | 8,7                 | 6,5                 | 13,2                |
| 4,0                 | 8,7                 | 8,7                 | 15,1                |
| 4,5 <sup>1</sup>    | 8,7                 | 10,9                | 17,0                |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

### 3x230 V, S1256-13

| Max eltillsats (kW) | Max fasström L1 (A) | Max fasström L2 (A) | Max fasström L3 (A) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0                   | –                   | –                   | –                   |
| 2                   | –                   | 8,7                 | 8,7                 |
| 4                   | 8,7                 | 8,7                 | 15,1                |
| 6                   | 15,1                | 15,1                | 15,1                |
| 9 <sup>1</sup>      | 15,1                | 27,2                | 27,2                |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

### 1x230 V S1256-8

| Max eltillsats (kW) | Max fasström L1 (A) |
|---------------------|---------------------|
| 0,0                 | –                   |
| 0,5                 | 2,2                 |
| 1,0                 | 4,3                 |
| 1,5                 | 6,5                 |
| 2,0                 | 8,7                 |
| 2,5                 | 10,9                |
| 3,0                 | 13,0                |
| 3,5                 | 15,2                |
| 4,0                 | 17,4                |
| 4,5 <sup>1</sup>    | 19,6                |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

### 1x230 V, S1256-13

| Max eltillsats (kW) | Max fasström L1 (A) |
|---------------------|---------------------|
| 0,0                 | –                   |
| 1,0                 | 4,3                 |
| 2,0                 | 8,7                 |
| 3,0                 | 13,0                |
| 4,0                 | 17,4                |
| 5,0                 | 21,7                |
| 6,0                 | 26,1                |
| 7,0 <sup>1</sup>    | 30,4                |

<sup>1</sup> Fabriksinställning

Utöver detta tillkommer strömmen för kompressordrift.

När strömkännarna är inkopplade övervakar S1256 fasströmmarna och fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas.



#### OBS!

Om inte strömkännarna är inkopplade, gör S1256 en beräkning på hur höga strömmarna blir om respektive elsteg läggs in. Om strömmarna blir högre än inställd säkringsstorlek tillåts inte elsteget att gå in.

## Omkoppling av maximal eleffekt



### OBS!

Denna omkoppling gäller endast 3x400V för S1256-13 och -18.

Om mer än leveranskopplad maximal effekt (7 kW) för elpatronen behövs kan värmepumpen kopplas om till maximalt 9 kW.

Flytta vit kabel från plint X7-2:N till plint X9:L(2) på grundkoret (AA2).

### 3x400 V

| Max el tillsats (kW) | Max fasström L1 (A) | Max fasström L2 (A) | Max fasström L3 (A) |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0                    | –                   | –                   | –                   |
| 2                    | –                   | 8,7                 | –                   |
| 4                    | –                   | 8,7                 | 8,7                 |
| 6                    | 8,7                 | 8,7                 | 8,7                 |
| 9                    | 8,7                 | 15,6                | 15,6                |

## RESERVLÄGE

Reservläget används vid driftstörningar och i samband med service.

När S1256 ställs i reservläge arbetar anläggningen enligt följande:

- Kompressorn är blockerad.
- S1256 prioriterar värmeproduktion.
- Varmvatten produceras om det finns möjlighet.
- Effektvakten är inte aktiv.
- Maxeffekten för elpatronen i reservläget begränsas enligt inställning i meny 7.1.8.2 - "Reservläge".
- Fast framledningstemperatur om anläggningen saknar värde från utgivaren (BT1).

När reservläget är aktivt lyser statuslampan gult.

Du kan aktivera reservläget både när S1256 är igång och när den är avstängd.

För att aktivera när S1256 är igång: håll in av/på-knappen (SF1) i 2 sekunder och välj "reservläge" i avstängningsmenyn.

För att aktivera reservläget när S1256 är avstängd: håll in av/på-knappen (SF1) i 5 sekunder. (Avaktivera reservläget genom att trycka en gång).

# Igångkörning och justering

## Förberedelser

1. Kontrollera att externt monterade påfyllningsventiler är helt stängda.



### TÄNK PÅ!

Kontrollera automatsäkringen (FC1). Den kan ha löst ut under transport.



### OBS!

Starta inte S1256 om det finns risk att vattnet i systemet har frusit.

## Påfyllning och avluftning



### TÄNK PÅ!

Otillräcklig avluftning kan skada ingående komponenter i S1256.

### PÅFYLNING AV KLIMATSYSTEM

1. Öppna externt monterad påfyllningsventil. Slingan i varmvattenberedaren och resten av klimatsystemet fylls med vatten.
2. Öppna avluftsventilen (QM22).
3. När vattnet som kommer ur avluftsventilen (QM22) inte är luftblandat stänger du ventilen. Trycket börjar efter en stund att stiga.
4. Stäng påfyllningsventilen när korrekt tryck erhållits.

### AVLUFTNING AV KLIMATSYSTEM

1. Avlufta värmepumpen genom avluftsventilen (QM22) och övriga klimatsystemet genom sina respektive avluftsventiler.
2. Upprepa påfyllning och avluftning till dess all luft avlägsnats och korrekt tryck erhållits.



### OBS!

Röret från slingan i kärlet måste tömmas på vatten innan luft kan avlägsnas. Detta innebär att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots att det kommer vatten då avluftsventilen (QM22) öppnas.

### PÅFYLNING AV VARMVATTENBEREDARE


1. Öppna en varmvattenkran i huset.
2. Fyll på varmvattenberedaren genom kallvattenanslutningen (XL3).

3. När vattnet som kommer ur varmvattenkranen inte längre är luftblandat är varmvattenberedaren fylld och kranen kan stängas.

### PÅFYLNING AV KÖLDBÄRARSYSTEM

Blanda vatten med frysskyddsmedel i ett öppet kärl vid påfyllning av köldbärarsystemet. Blandningen ska vara frysskyddad till cirka -15 °C. Använd en tillkopplad fyllningspump för påfyllning av köldbärarvätskan.

1. Kontrollera köldbärarsystemets täthet.
2. Koppla in fyllningspumpen och returledning på köldbärarsystemets påfyllningskoppel (tillbehör).
3. Om alternativ 1 används (nivåkärl), stäng ventilen under nivåkärlet.
4. Stäng växelventilen i påfyllningskopplet.
5. Öppna ventilerna på påfyllningskopplet.
6. Starta fyllningspumpen.
7. Fyll på tills det kommer vätska i returröret.
8. Stäng ventilerna på påfyllningskopplet.
9. Öppna växelventilen i påfyllningskopplet.
10. Om alternativ 1 används (nivåkärl), öppna ventilen under nivåkärlet (CM2).




## AVLUFTNING AV KÖLDBÄRARSYSTEM

### Nivåkärl

Kontrollera vätskenivån i nivåkärl (CM2). Om vätskan har sjunkit bör du fylla på systemet.


1. Stäng ventilen under kärlet.
2. Lossa anslutningen på toppen av nivåkärl.
3. Fyll på med köldbärarvätska tills ca 2/3 av kärlet är fullt.
4. Montera tillbaka anslutningen på toppen av kärlet.
5. Öppna ventilen under kärlet.



Om trycket i systemet behöver höjas görs det genom att stänga ventilen på utgående huvudledning, när köldbärarpumpen (GP2) är i drift och nivåkärl (CM2) är öppet så att vätska sugas ner från kärlet.

### Tryckexpansionskärl

Om ett tryckexpansionskärl (CM3) används istället för nivåkärl kontrolleras dess tryck med tryckmätaren (BP6). Om trycket sjunker bör systemet efterfyllas.



## Uppstart och kontroll

### STARTGUIDE



#### OBS!

Vatten måste finnas i klimatsystemet innan S1256 startas.



#### OBS!

Vid flera sammankopplade värmepumpar ska startguiden först köras i de underlydande värmepumparna.

I de värmepumpar som inte är huvudenhet kan du bara göra inställningar för respektive värmepumps cirkulationspumpar. Övriga inställningar görs och styrs av huvudenheten.

1. Starta S1256 genom att trycka på av/på-knappen (SF1).
2. Följ instruktionerna i displayens startguide. Om startguiden inte går igång när du startar S1256, kan du starta den manuellt i meny 7.7.



#### TIPS!

Se avsnitt "Styrning - Introduktion" för en mer ingående introduktion av anläggningens styrsystem (manövrering, menyer etc.).

Om fastigheten är utkyld då S1256 startas är det inte säkert att kompressorn kan täcka värmebehovet utan tillsatsvärme måste användas.

### Igångkörning

Första gången anläggningen startas sätts en startguide igång. I startguiden ges instruktioner om vad som behöver utföras vid första uppstart tillsammans med en genomgång av anläggningens grundläggande inställningar.


Startguiden säkerställer att uppstarten görs på rätt sätt och kan därför inte hoppas över.



#### TÄNK PÅ!

Så länge startguiden är aktiv kommer ingen funktion i anläggningen automatiskt att starta.

## Manövrering i startguiden



B. Alternativ / inställning

### A. Rullningslist

Här kan du se hur långt du har kommit i startguiden.

Dra med fingret åt höger eller vänster för att bläddra mellan sidorna.

Du kan även trycka på pilarna i de övre hörnen för att bläddra.

### B. Alternativ / inställning

Här gör du inställningar för systemet.

## INSTÄLLNING AV PUMPHASTIGHETER

### Pumpinjustering, automatisk drift

#### Köldbärarsida

För att ha rätt flöde i köldbärarsystemet måste köldbärarpumpen gå med rätt hastighet. S1256 har en köldbärarpump som i standardläge regleras automatiskt. Vissa funktioner och tillbehör kan kräva att den körs manuellt och då måste rätt hastighet ställas in.



#### TIPS!

För optimal drift när flera värmepumpar installeras i en multianläggning bör samtliga värmepumpar ha samma kompressorstorlek.

Den automatiska regleringen sker när kompressorn är igång och ställer in hastigheten på köldbärarpumpen så att optimal temperaturdifferens mellan fram- och returledning uppnås.

### Klimatsystem

För att ha rätt flöde i klimatsystemet måste värmebärarpumpen gå med rätt hastighet. S1256 har en värmebärarpump som i standardläge regleras automatiskt. Vissa funktioner och tillbehör kan kräva att den körs manuellt och då måste rätt hastighet ställas in.

Den automatiska regleringen sker när kompressorn är igång och ställer in hastigheten på värmebärarpumpen för aktuellt driftläge så att optimal temperaturdifferens mellan fram- och returledning uppnås. Vid värmedrift används inställd DUT (dimensionerande utomhustemperatur) och temperaturdifferens i meny 7.1.6.2. Vid behov kan maximal hastighet på cirkulationspumpen begränsas i meny 7.1.2.2.

### Pumpinjustering, manuell drift

#### Köldbärarsida

S1256 har en köldbärarpump som kan regleras automatiskt. För manuell drift; avaktivera "Auto" i meny 7.1.2.7 och ställ därefter in hastigheten enligt diagram nedan.



#### TÄNK PÅ!


Då tillbehör för passiv kyla används ska köldbärarpumpens hastighet ställas in i meny 7.1.2.7

Pumphastigheten ställs in när systemet kommit i balans (lämpligtvis 5 minuter efter kompressorstart).


Justera flödet så att temperaturdifferens mellan köldbärare ut (BT11) och köldbärare in (BT10) ligger mellan 2 - 5 °C. Kontrollera dessa temperaturer i meny 3.1 "Driftinfo" och justera köldbärarpumpens (GP2) hastighet tills temperaturdifferensen är uppnådd. Hög differens tyder på lågt köldbärarflöde och låg differens tyder på högt köldbärarflöde.

— Tillgängligt tryck, kPa  
— Eleffekt, W


### S1256 8 kW



### S1256 13 kW



### S1256 18 kW




## Klimatsystem

S1256 har en värmebärarpump som kan regleras automatiskt. För manuell drift, avaktivera "Auto" i meny 7.1.2.2 och ställ därefter in hastigheten enligt diagrammen nedan.


Flödet ska ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferens (värmedrift: 5 - 10 °C, varmvattengenerering: 5 - 10 °C, poolvärmning: ca 15 °C) mellan styrande framledningsgivare och returledningsgivare. Kontrollera dessa temperaturer i meny 3.1 "Driftinfo" och justera värmebärarpumpens (GP1) hastighet tills temperaturdifferensen är uppnådd. Hög differens tyder på lågt värmebärarflöde och låg differens tyder på högt värmebärarflöde.

— Tillgängligt tryck, kPa  
— Eleffekt, W


### S1256 8 kW



### S1256 13 kW



## S1256 18 kW




## Inställning av värmekurva

I menyn "Kurva, värme" kan du se den s.k. värmekurvan för ditt hus. Kurvans uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur oavsett utomhustemperatur och därmed energisnål drift. Det är utifrån denna kurva som S1256 bestämmer temperaturen på vattnet till klimatsystemet (framledningstemperaturen) och därmed inomhustemperaturen.

### KURVLUTNING

Värmekurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas/sänkas när utetemperaturen sjunker/ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur vid en viss utetemperatur.




Den optimala kurvlutningen är beroende av din ords klimatförhållanden, om huset har radiatorer, fläktkonvektorer eller golvvärme samt hur välisolerat huset är.

Värmekurvan ställs in när värmeanläggningen installeras, men kan behöva efterjusteras. Sedan ska kurvan i normala fall inte behöva ändras.


### KURVFÖRSKJUTNING

En förskjutning av värmekurvan betyder att framledningstemperaturen ändras lika mycket för alla utetemperaturer, t.ex. att en kurvförskjutning på +2 steg höjer framledningstemperaturen med 5 °C vid alla utetemperaturer.



## FRAMLEDNINGSTEMPERATUR – HÖGSTA OCH LÄGSTA VÄRDEN

Eftersom framledningstemperaturen inte kan beräknas högre än det inställda maximivärdet eller lägre än det inställda minimivärdet planar kurvorna ut vid dessa temperaturer.



### TÄNK PÅ!


Vid golvvärmesystem ska normalt högsta framledningstemperatur ställas in mellan 35 och 45 °C.



### TÄNK PÅ!

Vid golvkyla ska Min. framledningstemp. kyla begränsas för att undvika kondens.

## JUSTERING AV KURVA



1. Välj det klimatsystem (om det finns mer än ett) för vilket kurvan ska ändras.
2. Välj kurva och förskjutning.
3. Välj max. och min. framledningstemperatur.



### TÄNK PÅ!

Kurva 0 innebär att "Egen kurva" används.  
Inställningar för "Egen kurva" görs i meny 1.30.7.

## FÖR ATT LÄSA AV EN VÄRMEKURVA

1. Dra i cirkeln på axeln med utetemperatur.
2. Läs av värdet för framledningstemperatur i cirkeln på den andra axeln.

# myUplink

Med myUplink kan du styra anläggningen – var du vill och när du vill. Vid en eventuell driftstörning får du larm direkt i mejlen eller en push-notis till myUplink-appen, vilket ger möjlighet till snabba åtgärder.

Besök [myuplink.com](http://myuplink.com) för mer information.

## Specifikation

Du behöver följande för att myUplink ska kunna kommunicera med din S1256:

- trådlöst nätverk eller nätverkskabel
- internetuppkoppling
- konto på [myuplink.com](http://myuplink.com)

Vi rekommenderar våra mobilappar för myUplink.

## Anslutning

För att ansluta din anläggning mot myUplink:

1. Välj anslutningstyp (wifi/Ethernet) i meny 5.2.1 respektive 5.2.2.
2. I meny 5.1 väljer du "Begär ny anslutningssträng".
3. När en anslutningssträng har tagits fram visas den i denna meny och är giltig i 60 minuter.
4. Om du inte redan har ett konto registrerar du dig i mobilappen eller på [myuplink.com](http://myuplink.com).
5. Använd anslutningssträngen för att koppla ihop din anläggning mot ditt användarkonto på myUplink.


## Tjänsteutbud

myUplink ger dig tillgång till olika tjänstenivåer. Basnivån ingår och utöver den kan du välja två premiumtjänster mot en fast årsavgift (avgiften varierar beroende på valda funktioner).

| Tjänstenivå         | Bas | Premiumutökad historik | Premiumändra inställningar |
|---------------------|-----|------------------------|----------------------------|
| Övervaka            | X   | X                      | X                          |
| Larm                | X   | X                      | X                          |
| Historik            | X   | X                      | X                          |
| Utökad historik     | -   | X                      | -                          |
| Ändra inställningar | -   | -                      | X                          |

# Styrning - Introduktion

## Displayenhet



### STATUSLAMPAN

Statuslampan visar nuvarande driftstatus. Den:

- lyser vitt vid normal funktion.
- lyser gult vid aktiverat reservläge.
- lyser rött vid utlöst larm.
- blinkar vitt vid aktiv notis.
- lyser blått när S1256 är avstängd.

Om statuslampan lyser rött får du information och förslag på lämpliga åtgärder i displayen.



#### TIPS!

Denna information får du även via myUplink.

### USB-PORTEN

Ovanför displayen finns en USB-port som bland annat kan användas för att uppdatera mjukvaran. Logga in på [myuplink.com](https://myuplink.com) och klicka på fliken "Allmänt" och sen "mjukvara" för att ladda ner senaste version av mjukvara till anläggningen.



#### TIPS!

Om du ansluter produkten till nätverket kan du uppdatera mjukvaran utan att använda USB-porten. Se avsnitt "myUplink".

### AV/PÅ-KNAPPEN

Av/på-knappen (SF1) har tre funktioner:

- starta
- stänga av
- aktivera reservläge

För att starta: tryck en gång på av/på-knappen.

För att stänga av, starta om eller aktivera reservläge: håll inne av/på-knappen i 2 sekunder. Detta får en meny med olika alternativ att visas.

För hård avstängning: håll inne av/på-knappen i 5 sekunder.

För att aktivera reservläget när S1256 är avstängd: håll in av/på-knappen (SF1) i 5 sekunder. (Avaktivera reservläget genom att trycka en gång).

### DISPLAYEN

På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation.

## Navigering

S1256 har en pekskärm där du enkelt navigerar genom att trycka och dra med fingret.

### VÄLJA


De flesta val och funktioner aktiveras genom att trycka lätt på displayen med fingret.



### BLÄDDRA


Prickarna i nederkant visas om det finns flera sidor.

Dra med fingret åt höger eller vänster för att bläddra mellan sidorna.



### RULLA


Innehåller menyn flera undermenyer kan du se mer information genom att dra med fingret uppåt eller nedåt.




## ÄNDRA EN INSTÄLLNING

Tryck på den inställning du vill ändra.

Om det är en på/av-inställning ändras den direkt när du trycker.




Om det finns flera möjliga värden får du upp ett snurrhjul som du drar uppåt eller nedåt för att hitta önskat värde.



Tryck på  för att spara din ändring, eller på  om du inte vill göra någon ändring.

## FABRIKSINSTÄLLNING

Fabriksinställda värden är markerade med \*.



## HJÄLPMENY



I många menyer finns en symbol som visar att extra hjälp finns att tillgå.

Tryck på symbolen för att öppna hjälptexten.

Du kan behöva dra med fingret för att se all text.


## Menytyper

### HEMSKÄRMAR

#### Smartguide


Smartguide hjälper dig att både se information om nuvarande status och enkelt göra de vanligaste inställningarna. Vilken information som visas beror på vilken produkt du har och vilka tillbehör som är kopplade till produkten.

Välj ett alternativ och tryck på det för att gå vidare. Instruktionerna på skärmen hjälper dig att välja rätt alternativ eller ger dig information om vad som händer.




### Funktionssidor

På funktionssidorna kan du både se information om nuvarande status och enkelt göra de vanligaste inställningarna. Vilka funktionssidor som visas beror på vilken produkt du har och vilka tillbehör som är kopplade till produkten.



Dra med fingret åt höger eller vänster för att bläddra mellan funktionssidorna.





Tryck på kortet för att justera önskat värde. På vissa funktionssidor drar du med fingret uppåt eller nedåt för att få fram fler kort.

## Produktöversikt


Produktöversikten kan vara bra att ha uppe vid eventuella serviceärenden. Du hittar den bland funktionssidorna.

Här finner du information om produktnamn, produktens serienummer, vilken version programvaran har och service. När det finns ny mjukvara att ladda ner kan du göra det här (förutsatt att S1256 är ansluten till myUplink).



## Rullgardinsmeny


Från hemskärmarna når man ett nytt fönster med ytterligare information, genom att dra ner en rullgardinsmeny.



Rullgardinsmenyn visar den aktuella statusen för S1256, vad som är i drift och vad S1256 gör för tillfället. De funktioner som är i drift är markerade med en ram.




Tryck på ikonerna i menyns nederkant för mer information om respektive funktion. Använd rullningslisten för att se all information för vald funktion.




## MENYTRÄD

I menyträdet hittar du samtliga menyer och kan göra mer avancerade inställningar.



Du kan alltid trycka på "X" för att komma tillbaka till hemskärmarna.




## Klimatsystem och zoner

Ett klimatsystem kan innehålla en eller flera zoner. En zon kan vara ett specifikt rum. Det är även möjligt att med hjälp av radiatortermostater dela upp ett större rum i flera zoner.

Varje zon kan innehålla ett eller flera tillbehör, t.ex. rumsgivare eller termostat, både trådade och trådlösa.

En zon kan ställas in med eller utan påverkan på klimatsystemets framledningstemperatur.

### PRINCIPBILD MED TVÅ KLIMATSYSTEM OCH FYRA ZONER



Detta exempel visar en fastighet med två klimatsystem (1 och 2, två separata våningsplan) uppdelade i fyra zoner (1-4, fyra olika rum). Temperatur och behovsstyrd ventilation kan styras individuellt för varje zon (tillbehör krävs).

# Styrning - Meny

I multianläggningar med flera värmepumpar syns vissa menyer även i displayen på de värmepumpar som inte är huvudenhet.

## Meny 1 - Inomhusklimat

### ÖVERSIKT

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.1 - Temperatur               | 1.1.1 - Värme                                  |
|                                | 1.1.2 - Kyla <sup>1</sup>                      |
|                                | 1.1.3 - Luftfuktighet <sup>1</sup>             |
| 1.2 - Ventilation <sup>1</sup> | 1.2.1 - Fläkthastighet <sup>1</sup>            |
|                                | 1.2.2 - Nattsvalka <sup>1</sup>                |
|                                | 1.2.3 - FLM-kyla <sup>1</sup>                  |
|                                | 1.2.4 - Behovsstyrd ventilation <sup>1</sup>   |
|                                | 1.2.5 - Fläktåtergångstid <sup>1</sup>         |
|                                | 1.2.6 - Filterrengöringsintervall <sup>1</sup> |
| 1.3 - Rumsgivarinställningar   | 1.3.3 - Rumsgivarinställningar                 |
| 1.4 - Extern påverkan          | 1.3.4 - Zoner                                  |
| 1.5 - Klimatsystemnamn         |                                                |
| 1.30 - Avancerat               | 1.30.1 - Kurva, värme                          |
|                                | 1.30.2 - Kurva, kyla <sup>1</sup>              |
|                                | 1.30.3 - Extern justering                      |
|                                | 1.30.4 - Lägsta framledning värme              |
|                                | 1.30.5 - Lägsta framledning kyla <sup>1</sup>  |
|                                | 1.30.6 - Högsta framledning värme              |
|                                | 1.30.7 - Egen kurva                            |
|                                | 1.30.8 - Punktförskjutning                     |

<sup>1</sup> Se tillbehörets installatörshandbok.

### MENY 1.1 - TEMPERATUR

Här gör du temperaturinställningar för anläggningens klimatsystem.

Om det finns mer än en zon och/eller klimatsystem görs inställningarna för varje zon/system.

### MENY 1.1.1 - VÄRME

#### Inställning av temperaturen (med rumsgivare installerad och aktiverad):

Inställningsområde: 5 – 30 °C

Värdet i displayen visas som en temperatur i °C om zonen styrs av rumsgivare.



#### TÄNK PÅ!

Ett trögt värmesystem som t.ex. golvvärme kan vara olämpligt att styra med rumsgivare.

#### Inställning av temperaturen (utan aktiverad rumsgivare):

Inställningsområde: -10 – 10

Displayen visar inställt värde för värme (kurvförskjutning). För att höja eller sänka inomhustemperaturen ökar eller minskar du värdet i displayen.

Det antal steg som värdet måste ändras för att åstadkomma en grads förändring av inomhustemperaturen beror på husets klimatsystem. Vanligtvis räcker det med ett steg men i vissa fall kan flera steg krävas.

Om flera zoner i ett klimatsystem är utan aktiverade rumsgivare kommer dessa få samma kurvförskjutning.

Ställ in önskat värde. Det nya värdet visas på höger sida om symbolen på hemskärm värme.



## TÄNK PÅ!

En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna till radiatorerna eller golvvärmen. Öppna därför termostaterna helt, utom i de rum där en svalare temperatur önskas, t.ex. i sovrum.



## TIPS!

Om rumstemperaturen konstant är för låg/för hög ökar/minskar du värdet i meny 1.1.1 ett steg.

Om rumstemperaturen ändrar sig när utomhustemperaturen ändras ökar/minskar du kurvlutningen i meny 1.30.1 ett steg.

Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

## MENY 1.3 - RUMSGIVARINSTÄLLNINGAR

Här gör du dina inställningar för rumsgivare och zoner. Rumsgivarna grupperas per zon.

Här väljer du vilken zon en givare ska tillhöra, det går att ansluta flera rumsgivare till varje zon. Varje rumsgivare kan ges ett unikt namn.

Styrning av värme och kyla aktiveras genom att bocka i respektive alternativ. Vilka alternativ som visas beror på vilken typ av givare som installeras. Om styrning inte är aktiverad kommer givaren att vara visande.



## TÄNK PÅ!

Ett trögt värmesystem som t.ex. golvvärme kan vara olämpligt att styra med rumsgivare.

Om det finns mer än en zon och/eller klimatsystem görs inställningarna för varje zon/system.

## MENY 1.3.3 - RUMSGIVARINSTÄLLNINGAR

### Namn rumsgivare

Skriv in ett namn för respektive rumsgivare.

### Styrning rumsgivare

Alternativ: av/på

Här väljer du vilken zon en givare ska tillhöra, det går att ansluta flera rumsgivare till varje zon. Varje rumsgivare kan ges ett unikt namn.

Styrning av värme och kyla aktiveras genom att bocka i respektive alternativ. Vilka alternativ som visas beror på vilken typ av givare som installeras. Om styrning inte är aktiverad kommer givaren att vara visande.



## TÄNK PÅ!

Ett trögt värmesystem som t.ex. golvvärme kan vara olämpligt att styra med rumsgivare.

Om det finns mer än en zon och/eller klimatsystem görs inställningarna för varje zon/system.

## MENY 1.3.4 - ZONER

Här lägger du till och namnger zoner. Du väljer också vilket klimatsystem en zon ska tillhöra.

## MENY 1.4 - EXTERN PÅVERKAN

Här visas information för de tillbehör/funktioner som kan påverka inomhusklimatet och som är aktiva.

## MENY 1.5 - KLIMATSYSTEMNAMN

Här kan du namnge anläggningens klimatsystem.

## MENY 1.30 - AVANCERAT

Meny "Avancerat" är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer.

"Kurve, värme" Inställning av värmekurvans lutning.

"Extern justering" Inställning av värmekurvans förskjutning när yttre kontakt är ansluten.

"Lägsta framledning värme" Inställning av minsta tillåtna framledningstemperatur vid värmedrift.

"Högsta framledning värme" Inställning av högsta tillåtna framledningstemperatur för klimatsystemet.

"Egen kurva" Här kan du vid speciella behov skapa din egen värmekurva genom att ställa in önskade framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer.

"Punktförskjutning" Här kan du välja en förändring av värmekurvan vid en viss utomhustemperatur. För en grads förändring av rumstemperaturen krävs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera steg krävas.

## MENY 1.30.1 - KURVA, VÄRME

### Kurva, värme

Inställningsområde: 0 – 15

I menyn "Kurva, värme" kan du se den s.k. värmekurvan för ditt hus. Värmekurvans uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur. Det är utifrån denna värmekurva som S1256 bestämmer temperaturen på vattnet till klimatsystemet, framledningstemperaturen, och därmed inomhustemperaturen. Du kan här välja värmekurva och även avläsa hur framledningstemperaturen ändras vid olika utetemperaturer.



## TIPS!

Det är även möjligt att skapa sin egen kurva. Detta görs i meny 1.30.7.



## TÄNK PÅ!

Vid golvvärmesystem ska normalt högsta framledningstemperatur ställas in mellan 35 och 45 °C.



### TIPS!

Om rumstemperaturen konstant är för låg/för hög ökar/minskar du kurvförskjutningen ett steg.

Om rumstemperaturen ändrar sig när utomhustemperaturen ändras ökar/minskar du kurvlutningen ett steg.

Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

## MENY 1.30.3 - EXTERN JUSTERING

### Extern justering

Inställningsområde: -10 – 10

Inställningsområde (om rumsgivare är installerad):  
5 – 30 °C

Genom att ansluta en yttre kontakt, exempelvis en rumstermostat eller ett kopplingsur, kan man tillfälligtvis eller periodvis höja eller sänka rumstemperaturen. Då kontakten är tillslagen ändras förskjutningen av värmekurvan med det antal steg som är valt i menyn. Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur (°C) in.

Om det finns mer än ett klimatsystem och/eller mer än en zon kan inställningen göras för varje system och zon.

## MENY 1.30.4 - LÄGSTA FRAMLEDNING VÄRME

### Värme

Inställningsområde: 5 – 80 °C

Här ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturen till klimatsystemet. Det innebär att S1256 aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställd här.

Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen göras för varje system.

## MENY 1.30.6 - HÖGSTA FRAMLEDNING VÄRME

### Klimatsystem

Inställningsområde: 5 – 80 °C

Här ställer du in högsta framledningstemperatur för klimatsystemet. Det innebär att S1256 aldrig beräknar en högre temperatur än den som är inställd här.

Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen göras för varje system. Klimatsystem 2 – 8 kan inte ställas in till en högre max framledningstemperatur än klimatsystem 1.



### TÄNK PÅ!

Vid golvvärmesystem ska normalt "Högsta framledning värme" ställas in mellan 35 och 45 °C.

## MENY 1.30.7 - EGEN KURVA

### Egen kurva, värme

#### Framledningstemp

Inställningsområde: 5 – 80 °C



### TÄNK PÅ!

Kurva 0 ska väljas för att egen kurva ska gälla.

Här kan du vid speciella behov skapa din egen värmekurva genom att ställa in önskade framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer.

## MENY 1.30.8 - PUNKTFÖRSKJUTNING

### Utetemperaturspunkt

Inställningsområde: -40 – 30 °C

### Förändring av kurva

Inställningsområde: -10 – 10 °C

Här kan du välja en förändring av värmekurvan vid en viss utomhustemperatur. För en grads förändring av rumstemperaturen krävs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera steg krävas.

Värmekurvan påverkas vid  $\pm 5$  °C från inställd utetemperaturspunkt.

Viktigt är att rätt värmekurva är vald så att rumstemperaturen för övrigt upplevs som jämn.



### TIPS!

Om det upplevs som kallt i huset vid t.ex. -2 °C ställs "utetemperaturspunkt" till "-2" och "förändring av kurva" ökas tills önskad rumstemperatur bibehålls.



### TÄNK PÅ!

Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.

## Meny 2 - Varmvatten

### ÖVERSIKT

|                             |
|-----------------------------|
| 2.1 - Mer varmvatten        |
| 2.2 - Varmvattenbehov       |
| 2.3 - Extern påverkan       |
| 2.4 - Periodisk höjning     |
| 2.5 - Varmvattencirkulation |

#### MENY 2.1 - MER VARMVATTEN

Alternativ: 3, 6, 12, 24 och 48 timmar, samt lägena "Från" och "Engångshöjning"

Vid tillfälligt ökat varmvattenbehov kan du i denna meny välja en höjning av varmvattentemperaturen under valbar tid.

Om varmvattentemperaturen redan är tillräckligt hög kan "Engångshöjning" inte aktiveras.

Funktionen aktiveras direkt när en tidsperiod väljs. Till höger visas återstående tid för den valda inställningen.

När tiden gått ut återgår S1256 till inställt behovsläge.

Välj "Från" för att stänga av "Mer varmvatten".

#### MENY 2.2 - VARMVATTENBEHOV

Alternativ: Litet, Medel, Stort, Smart control

Skillnaden mellan de valbara lägena är temperaturen på tappvarmvattnet. Högre temperatur gör att varmvattnet räcker längre.

**Litet:** Detta läge ger mindre mängd varmvatten med lägre temperatur än de övriga alternativen. Detta läge kan användas i mindre hushåll med litet varmvattenbehov.

**Medel:** Normalläget ger en större mängd varmvatten och passar de flesta hushåll.

**Stort:** Detta läge ger störst mängd varmvatten med högre temperatur än de övriga alternativen. I detta läge kan elpatronen delvis användas för att värma varmvattnet. I detta läge är varmvattendrift prioriterat framför värme.

**Smart control:** Med Smart control aktiverat lär sig S1256 kontinuerligt tidigare varmvattenförbrukning och anpassar på så vis temperaturen i varmvattenberedaren för minimerad energiförbrukning och maximerad komfort.

#### MENY 2.3 - EXTERN PÅVERKAN

Här visas information för de tillbehör/funktioner som kan påverka varmvattendriften.

#### MENY 2.4 - PERIODISK HÖJNING

##### Period

Inställningsområde: 1 - 90 dagar

##### Starttid

Inställningsområde: 00:00 - 23:59

##### Nästa höjning

Datum när nästa periodiska höjning kommer att ske, visas här.

För att förhindra bakterietillväxt i varmvattenberedaren kan värmepumpen, tillsammans med elpatronen, med jämna mellanrum engångshöja temperaturen på varmvattnet.

Du kan ställa in hur lång tid som ska gå mellan höjningarna av varmvattentemperaturen. Tiden kan ställas mellan 1 och 90 dygn. Bocka i/ur "Aktiverad" för att starta/stänga av funktionen.

#### MENY 2.5 - VARMVATTENCIRKULATION

##### Drifttid

Inställningsområde: 1 - 60 min

##### Stilleståndstid

Inställningsområde: 0 - 60 min

##### Period

##### Aktiva dagar

Alternativ: Måndag - Söndag

##### Starttid

Inställningsområde: 00:00 - 23:59

##### Stopptid

Inställningsområde: 00:00 - 23:59

Här ställer du in varmvattencirkulation i upp till fem perioder per dygn. Under inställda perioder kommer varmvattencirkulationspumpen att gå enligt inställningarna ovan.

"Drifttid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska vara igång per drifttillfälle.

"Stilleståndstid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska stå stilla mellan drifttillfällena.

"Period" Här ställer du in under vilken tidsperiod varmvattencirkulationspumpen ska vara igång genom att välja *Aktiva dagar*, *Starttid* och *Stopptid*.



### OBS!

Varmvattencirkulation aktiveras i meny 7.4 "Valbara in-/utgångar" eller via tillbehör.

## Meny 3 - Info

### ÖVERSIKT

|                                 |
|---------------------------------|
| 3.1 - Driftinfo <sup>1</sup>    |
| 3.2 - Temperaturlogg            |
| 3.3 - Energilogg                |
| 3.4 - Larmlogg                  |
| 3.5 - Produktinfo, sammanfattn. |
| 3.6 - Licenser                  |

<sup>1</sup> Denna meny visas även i den eventuellt installerade underlydande värmepumpens begränsade menysystem.

#### MENY 3.1 - DRIFTINFO

Här får du information om anläggningens aktuella driftstatus (t.ex. aktuella temperaturer). I multianläggningar med flera sammankopplade värmepumpar visas även information om dem i denna meny. Inga ändringar kan göras.

Du kan även läsa av driftinformation från alla dina uppkopplade trådlösa enheter.

På en sida visas en QR-kod. Denna QR-kod presenterar bland annat serienummer, produktnamn och begränsad driftdata.

#### MENY 3.2 - TEMPERATURLOGG

Här kan du se medeltemperaturen inomhus vecka för vecka under det senaste året.

Medelinomhustemperaturen visas endast om rumsgivare/rumsenhet är installerad.

I anläggningar med ventilationstillbehör och avsaknad av rumsgivare (BT50), visas i stället frånluftstemperaturen.

#### MENY 3.3 - ENERGILOGG

##### Antal år

Inställningsområde: 1 – 10 år

##### Månader

Inställningsområde: 1 – 24 månader

Här kan du se ett diagram över hur mycket energi S1256 tillför och förbrukar. Du kan välja vilka delar av anläggningen som ska inkluderas i loggen. Det är även möjligt att aktivera visning av inomhus- och/eller utomhustemperatur.

*Antal år:* Här väljer du hur många år som ska visas i diagrammet.

*Månader:* Här väljer du hur många månader som ska visas i diagrammet.

#### MENY 3.4 - LARMLOGG

För att underlätta vid felsökning finns anläggningens driftstatus vid larmtillfället lagrad här. Du kan se informationen för de senaste 10 larmen.

För att se driftstatus vid ett larmtillfälle, välj aktuellt larm i listan.

#### MENY 3.5 - PRODUKTINFO, SAMMANFATTN.

Här kan du se övergripande information om din anläggning, exempelvis mjukvaruversioner.

#### MENY 3.6 - LICENSER

Här kan du se licenser för öppen källkod.

## Meny 4 - Min anläggning

### ÖVERSIKT

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 4.1 - Driftläge             |                                          |
| 4.2 - Plusfunktioner        | 4.2.2 - Solel <sup>1</sup>               |
|                             | 4.2.3 - SG Ready                         |
|                             | 4.2.5 - Smart Price Adaption™            |
| 4.3 - Profiler <sup>1</sup> |                                          |
| 4.4 - Väderstyrning         |                                          |
| 4.5 - Bortläge              |                                          |
| 4.6 - Smart Energy Source™  |                                          |
| 4.7 - Energipris            | 4.7.1 - Rörligt elpris                   |
|                             | 4.7.3 - Shuntstyrd tillsats <sup>1</sup> |
|                             | 4.7.4 - Stegstyrd tillsats <sup>1</sup>  |
|                             | 4.7.6 - Extern tillsats <sup>1</sup>     |
| 4.8 - Tid och datum         |                                          |
| 4.9 - Språk / Language      |                                          |
| 4.10 - Land                 |                                          |
| 4.11 - Verktyg              | 4.11.1 - Installatörsuppgifter           |
|                             | 4.11.2 - Ljud vid knapptryck             |
|                             | 4.11.4 - Hemskärm                        |
|                             | 4.11.6 - Avfrosta kollektor              |
| 4.30 - Avancerat            | 4.30.4 - Fabriksinst. användare          |

<sup>1</sup> Se tillbehörets installatörshandbok.

### MENY 4.1 - DRIFTLÄGE

#### Driftläge

Alternativ: Auto, Manuellt, Endast tillsats

#### Manuellt

Alternativ: Kompressor, Tillsats, Värme

#### Endast tillsats

Alternativ: Värme

Driftläget för S1256 är normalt inställt i "Auto". Det är även möjligt att välja driftläge "Endast tillsats". Välj "Manuellt" för att själv välja vilka funktioner som ska aktiveras.

Om "Manuellt" eller "Endast tillsats" är valt visas valbara alternativ längre ner. Bocka i de funktioner du vill ha aktiva.

#### Driftläge "Auto"

I detta driftläge väljer S1256 automatiskt vilka funktioner som ska tillåtas.

#### Driftläge "Manuellt"

I detta driftläge kan du själv välja vilka funktioner som ska tillåtas.

"Kompressor" är det som gör varmvatten och värme till bostaden. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge.

"Tillsats" är det som hjälper kompressorn att värma bostaden och/eller varmvattnet när den inte klarar hela behovet ensam.

"Värme" gör att du får varmt i bostaden. Du kan välja bort funktionen när du inte vill ha värmen igång.



#### TÄNK PÅ!

Väljer du bort "Tillsats" kan det göra att du inte får tillräckligt med varmvatten och/eller varmt i bostaden.

#### Driftläge "Endast tillsats"

I detta driftläge är inte kompressorn aktiv, enbart tillsatsen används.



#### TÄNK PÅ!

Om du väljer läget "Endast tillsats" blir kompressorn bortvald och du får en högre driftskostnad.

### MENY 4.2 - PLUSFUNKTIONER

I undermenyerna till denna gör du inställningar för eventuella installerade extrafunktioner till S1256.

#### MENY 4.2.3 - SG READY

Här ställer du in vilken del av din klimatanläggning (t.ex. rumstemperatur) som ska påverkas vid aktivering av "SG Ready". Funktionen kan endast användas i elnät som stödjer "SG Ready"-standarden.

## Påverka rumstemperatur

Vid lågprisläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+1". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 1 °C.

Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+2". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 2 °C.

## Påverka varmvatten

Vid lågprisläge på "SG Ready" sätts stopptemperaturen på varmvattnet så högt som möjligt vid enbart kompressordrift (elpatron tillåts inte).

Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" sätts varmvattnet i stort behovsläge (elpatron tillåts).



### OBS!

Funktionen måste vara ansluten till två AUX-ingångar och aktiverad i meny 7.4 "Valbara in-/utgångar".

## MENY 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

### Område

Alternativ: av/på

### Påverka rumstemperatur värme

Alternativ: av/på

### Påverkansgrad

Inställningsområde: 1 – 10

### Påverka varmvatten

Alternativ: av/på

### Påverkansgrad

Inställningsområde: 1 – 4

### Avaktivera Smart control (VV)

Alternativ: av/på<sup>2</sup>

Denna funktion kan endast användas om din elleverantör stödjer Smart price adaption™, om du har ett timprisbaserat elavtal och ett aktivt myUplink-konto.

Smart price adaption™ anpassar del av anläggningens förbrukning över dygnet till de klockslag som har lägst elpris vilket kan ge en besparing om ett timprisbaserat elavtal används. Funktionen bygger på att timpriser för det kommande dygnet hämtas via myUplink och därför krävs en internetuppkoppling och ett konto på myUplink.

**Område:** Kontakta din elleverantör för information om vilket område (zon) anläggningen hör till.

**Påverkansgrad:** Du kan välja vilka delar av anläggningen som ska påverkas av elpriset och i vilken utsträckning; ju högre värde du väljer, desto större inverkan har elpriset.

<sup>2</sup> Se meny 2.2 för mer information om Smart control.



### OBS!

Ett högt inställt värde kan resultera i ökad besparing men kan även leda till att komforten påverkas.

## MENY 4.4 - VÄDERSTYRNING

### Aktivera väderstyrning

Alternativ: av/på

### Faktor

Inställningsområde: 0 – 10

Här kan du välja om du vill att S1256 ska justera inomhusklimatet baserat på väderprognosen.

Du kan ställa faktor för utomhustemperatur. Ju högre värde desto större påverkan från väderprognosen.



### TÄNK PÅ!

Denna meny syns endast om anläggningen är ansluten till myUplink.

## MENY 4.5 - BORTALÄGE

I denna meny aktiverar/avaktiverar du "Bortaläge".

Vid aktiverat bortaläge påverkas följande funktioner:

- inställningen för värme justeras ner något
- inställningen för kyla justeras upp något (om kyltillbehör är installerat)
- varmvattentemperaturen justeras ner om behovsläge "stort" eller "medel" är valt
- AUX-funktionen "Bortaläge" aktiveras.

Du kan välja om du vill att följande funktioner ska påverkas:

- ventilation (tillbehör krävs)
- varmvattencirkulation (tillbehör eller användning av AUX krävs)

## MENY 4.6 - SMART ENERGY SOURCE™



### OBS!

Smart Energy Source™ kräver extern tillsats.

### Smart Energy Source™

Alternativ: av/på

### Kontrollmetod

Inställningsalternativ: Pris per kWh / CO2

Är Smart Energy Source™ aktiverat prioriterar S1256 hur / i vilken mån varje dockad energikälla ska användas. Här kan du välja om systemet ska använda den för tillfället billigaste energikällan eller den för tillfället mest koldioxidneutrala energikällan.



## TÄNK PÅ!

Dina val i denna meny påverkar meny 4.7 - "Energipris".

### MENY 4.7 - ENERGIPRIS

Här kan du tariffstyra din tillsats.

Här väljer du om systemet ska styra på spotpris, tariffstyrning eller ett fast pris. Inställningen görs för varje enskild energikälla. Spotpris kan endast användas om du har ett timprisbaserat elavtal hos leverantören.

Ställ in de lägre tariffperioderna. Det är möjligt att ställa in två olika datumperioder per år. Inom dessa perioder finns möjlighet att ställa in upp till fyra olika perioder på vardagar (måndagar till fredagar) eller fyra olika perioder på helgdagar (lördagar och söndagar).



## TÄNK PÅ!

Denna meny syns bara om Smart Energy Source är aktiverat.

### MENY 4.7.1 - RÖRLIGT ELPRIS

Här kan du tariffstyra eltillsatsen.

Ställ in de lägre tariffperioderna. Det är möjligt att ställa in två olika datumperioder per år. Inom dessa perioder finns möjlighet att ställa in upp till fyra olika perioder på vardagar (måndagar till fredagar) eller fyra olika perioder på helgdagar (lördagar och söndagar).

### MENY 4.8 - TID OCH DATUM

Här ställer du in tid, datum, visningsläge och tidszon.



## TIPS!

Tid och datum ställs in automatiskt vid anslutning mot myUplink. För att få korrekt tid måste tidszon ställas in.

### MENY 4.9 - SPRÅK / LANGUAGE

Här väljer du det språk du vill att informationen i displayen ska visas på.

### MENY 4.10 - LAND

Här talar du om vilket land produkten har installerats i. Detta möjliggör tillgång till landspecifika inställningar i din produkt.

Språkinställningen kan göras oberoende av detta val.



## OBS!

Detta val låses efter 24 timmar, omstart av display eller programuppdatering. Därefter går det inte att ändra val av land i denna meny, utan att först byta ut komponenter i produkten.

### MENY 4.11 - VERKTYG

Här hittar du funktioner för handhavande.

### MENY 4.11.1 - INSTALLATÖRSUPPGIFTER

I denna meny läggs installatörens namn och telefonnummer in.

Uppgifterna syns därefter i hemskärm "Produktöversikt".

### MENY 4.11.2 - LJUD VID KNAPPTRYCK

Alternativ: av/på

Här väljer du om du vill ha ljud när du gör knapptryckningar på displayen.

### MENY 4.11.4 - HEMSKÄRM

Alternativ: av/på

Här väljer du vilka hemskärmar du vill ska visas.

Antalet val i denna meny varierar beroende på vilka produkter och tillbehör som är installerade.

### MENY 4.11.6 - AVFROSTA KOLLEKTOR

Alternativ: av/på

Här kan du välja att aktivera avfrostning av kollektorn. Kompressorn är då blockerad.

Funktionen är aktiv i 30 minuter eller stängs av när temperaturgivare, kondensor fram (BT12) blir för kall.



## OBS!

Funktionen aktiveras i meny 7.2.1 "Lägg till/ta bort tillbehör".

### MENY 4.30 - AVANCERAT

Meny "Avancerat" är avsedd för den avancerade användaren.

### MENY 4.30.4 - FABRIKSINST. ANVÄNDARE

Här kan du återställa alla inställningar som är tillgängliga för användaren (inklusive avancerat-menyer) till fabriksvärden.



## TÄNK PÅ!

Efter fabriksinställningen måste personliga inställningar som t.ex. värmekurva ställas in igen.

# Meny 5 - Uppkoppling

## ÖVERSIKT

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 5.1 - myUplink              |                           |
| 5.2 - Nätverksinställningar | 5.2.1 - wifi              |
|                             | 5.2.2 - Ethernet          |
| 5.4 - Trådlösa enheter      |                           |
| 5.10 - Verktyg              | 5.10.1 - Direktanslutning |

### MENY 5.1 - MYUPLINK

Här får du information om anläggningens anslutningsstatus, serienummer och hur många användare och servicepartners som är kopplade till anläggningen. En ansluten användare har ett användarkonto i myUplink som getts tillåtelse att styra och/eller övervaka din anläggning.

Du kan även hantera anläggningens anslutning mot myUplink och begära en ny anslutningssträng.

Det är möjligt att stänga av samtliga användare och servicepartners som är anslutna till anläggningen via myUplink.



#### OBS!

Efter att du stängt av alla användare kan ingen av dem längre övervaka eller styra din anläggning via myUplink utan att begära en ny anslutningssträng.

Lägg till den trådlösa enheten genom att trycka på "Lägg till enhet". För snabbast identifiering av trådlös enhet rekommenderas att din huvudenhet först sätts i sökläge. Sätt därefter den trådlösa enheten i identifieringsläge.

### MENY 5.10 - VERKTYG

Här kan du som installatör bland annat ansluta en anläggning via en app, genom att aktivera en accesspunkt för anslutning direkt mot mobiltelefon.

#### MENY 5.10.1 - DIREKTANSLUTNING

Här kan du aktivera direktanslutning via wifi. Detta innebär att anläggningen kommer tappa kommunikationen mot aktuellt nätverk och att du istället gör inställningarna via din mobila enhet som du kopplar upp mot anläggningen.

### MENY 5.2 - NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR

Här väljer du om din anläggning är ansluten till Internet via wifi (meny 5.2.1) eller via nätverkskabel (ethernet) (meny 5.2.2).

Här kan du ställa in TCP/IP-inställningar för din anläggning.

För att ställa in TCP/IP-inställningarna med hjälp av DHCP aktivera "Automatiskt".

Vid manuell inställning välj "IP-adress" och fyll i korrekt adress med hjälp av tangentbordet. Upprepa förfarande för "Nätmask", "Gateway" och "DNS".



#### TÄNK PÅ!

Utan korrekta TCP/IP-inställningar kan inte anläggningen ansluta mot Internet. Vid osäkerhet gällande inställningar använd läget "Automatiskt" eller kontakta din nätverksadministratör (eller motsvarande) för mer information.



#### TIPS!

Alla inställningar som gjorts sen öppnandet av menyn kan återställas genom att du väljer "Återställ".

### MENY 5.4 - TRÅDLÖSA ENHETER

I den här menyn ansluter du trådlösa enheter, samt hanterar inställningar för redan anslutna enheter.

## Meny 6 - Schemaläggning

### ÖVERSIKT

6.1 - Semester

6.2 - Schemaläggning

#### MENY 6.1 - SEMESTER

I denna meny schemalägger du längre förändringar av värme och varmvattentemperatur.

Du kan även schemalägga inställningar för vissa installerade tillbehör.

Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur (°C) in under tidsperioden.

Om rumsgivare inte är aktiverad ställs önskad förskjutning av värmekurvan in. För en grads förändring av rumstemperaturen krävs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera steg krävas.



#### TIPS!

Avsluta semesterinställningen ungefär ett dygn innan hemkomst så att rumstemperatur och varmvattentemperatur hinner återhämta sig.



#### TÄNK PÅ!

Semesterinställningar avslutas på valt datum. Om du vill upprepa semesterinställningen efter att slutdatum passerats går du in i menyn och ändrar datum.

#### MENY 6.2 - SCHEMALÄGGNING

I denna meny schemalägger du upprepade förändringar av till exempel värme och varmvatten.


Du kan även schemalägga inställningar för vissa installerade tillbehör.




#### TÄNK PÅ!

Schemaläggning upprepas enligt vald inställning (t.ex. varje måndag) tills du går in i menyn och stänger av den.


Ett läge innehåller inställningar som ska gälla för schemaläggningen. Skapa ett läge med en eller flera inställningar genom att trycka på "Nytt läge".



Välj de inställningar som läget ska innehålla. Dra med fingret till vänster för att välja lägesnamn och färg för att göra det unikt samt skilja ifrån andra lägen.



Välj en tom rad och tryck på den för att schemalägga ett läge och justera efter behov. Det är möjligt att bocka i om ett läge ska vara aktivt under dagen eller över natten.



Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur (°C) in under tidsperioden.

Om rumsgivare inte är aktiverad ställs önskad förskjutning av värmekurvan in. För en grads förändring av rumstemperaturen krävs vanligtvis ett steg men i vissa fall kan flera steg krävas.

# Meny 7 - Installatörsinställningar

## ÖVERSIKT

|                                            |                                     |                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 7.1 - Driftinställningar <sup>1</sup>      | 7.1.1 - Varmvatten                  | 7.1.1.1 - Temperaturinställning                  |
|                                            | 7.1.2 - Cirkulationspumpar          | 7.1.2.1 - Driftläge vb-pump GP1 <sup>1</sup>     |
|                                            |                                     | 7.1.2.2 - Pumphast. värmebärare GP1 <sup>1</sup> |
|                                            |                                     | 7.1.2.6 - Driftläge köldbärarpump <sup>1</sup>   |
|                                            |                                     | 7.1.2.7 - Pumphastighet köldbärare <sup>1</sup>  |
|                                            |                                     | 7.1.2.8 - Köldbärarlarminställn.                 |
|                                            | 7.1.3 - Kompressor                  | 7.1.3.1 - Spärrband                              |
|                                            | 7.1.4 - Ventilation <sup>2</sup>    | 7.1.4.1 - Fläkthastighet frånluft <sup>2</sup>   |
|                                            |                                     | 7.1.4.2 - Fläkthastighet tilluft <sup>2</sup>    |
|                                            |                                     | 7.1.4.3 - Intrimning av ventilation <sup>2</sup> |
|                                            |                                     | 7.1.4.4 - Behovsstyrd ventilation <sup>2</sup>   |
|                                            | 7.1.5 - Tillsats                    | 7.1.5.1 - Intern el tillsats                     |
|                                            | 7.1.6 - Värme                       | 7.1.6.1 - Max diff. framledningstemp.            |
|                                            |                                     | 7.1.6.2 - Flödesinställn, klimatsyst             |
|                                            |                                     | 7.1.6.3 - Effekt vid DUT                         |
|                                            |                                     | 7.1.6.4 - Begränsa RH i värme <sup>2</sup>       |
|                                            | 7.1.7 - Kyla <sup>2</sup>           | 7.1.7.1 - Kylinställningar <sup>2</sup>          |
|                                            |                                     | 7.1.7.2 - Fuktstyrning <sup>2</sup>              |
|                                            |                                     | 7.1.7.3 - Systeminställningar kyla <sup>2</sup>  |
|                                            | 7.1.8 - Larm                        | 7.1.8.1 - Larmåtgärder                           |
|                                            |                                     | 7.1.8.2 - Reservläge                             |
|                                            | 7.1.9 - Effektvakt                  |                                                  |
|                                            | 7.1.10 - Systeminställningar        | 7.1.10.1 - Driftprioritering                     |
|                                            |                                     | 7.1.10.2 - Autolägesinställning                  |
|                                            |                                     | 7.1.10.3 - Gradminutinställningar                |
| 7.2 - Tillbehörsinställningar <sup>2</sup> | 7.2.1 - Lägg till/ta bort tillbehör |                                                  |
|                                            | 7.2.19 - Extern energimätare        |                                                  |
| 7.3 - Multianläggning                      | 7.3.1 - Konfigurera                 |                                                  |
|                                            | 7.3.2 - Installerade värmepumpar    |                                                  |
|                                            | 7.3.3 - Namnge värmepump            |                                                  |
|                                            | 7.3.4 - Dockning                    |                                                  |
|                                            | 7.3.5 - Serienummer                 |                                                  |
| 7.4 - Valbara in-/utgångar                 |                                     |                                                  |
| 7.5 - Verktyg                              | 7.5.1 - Värmepump, test             | 7.5.1.1 - Testläge                               |
|                                            | 7.5.2 - Golvtorksfunktion           |                                                  |
|                                            | 7.5.3 - Tvångsstyrning              |                                                  |
|                                            | 7.5.6 - Inverterbyte                |                                                  |
|                                            | 7.5.8 - Skärmlås                    |                                                  |
|                                            | 7.5.9 - Modbus TCP/IP               |                                                  |
| 7.6 - Fabriksinställning service           |                                     |                                                  |
| 7.7 - Startguide                           |                                     |                                                  |
| 7.8 - Snabbstart                           |                                     |                                                  |
| 7.9 - Loggar                               | 7.9.1 - Ändringslogg                |                                                  |
|                                            | 7.9.2 - Utökad larmlogg             |                                                  |
|                                            | 7.9.3 - Svarta lådan                |                                                  |

<sup>1</sup> Denna meny visas även i den eventuellt installerade underlydande värmepumpens begränsade menysystem.

<sup>2</sup> Se tillbehörets installatörshandbok.

## MENY 7.1 - DRIFTINSTÄLLNINGAR

Här gör du driftinställningar för anläggningen.

### MENY 7.1.1 - VARMVATTEN

Denna meny innehåller avancerade inställningar för varmvattendriften.

#### MENY 7.1.1.1 - TEMPERATURINSTÄLLNING

##### Starttemperatur

##### Behovsläge litet/medel/stort

Inställningsområde: 5 – 70 °C

##### Stopptemperatur

##### Behovsläge litet/medel/stort

Inställningsområde: 5 – 70 °C

##### Stopptemp. periodisk höjning

Inställningsområde: 55 – 70 °C

*Starttemp. och stopptemp. behovsläge litet/medel/stort:*  
Här ställer du in start- och stopptemperatur på varmvattnet för de olika behovslägena (meny 2.2).

*Stopptemp. periodisk höjning:* Här ställer du in stopptemperatur för periodisk höjning (meny 2.4).

### MENY 7.1.2 - CIRKULATIONSUMPAPAR

Denna meny innehåller undermenyer där du kan göra avancerade cirkulationspumpsinställningar.

#### MENY 7.1.2.1 - DRIFTLÄGE VB-PUMP GP1

##### Driftläge

Alternativ: Auto, Intermittent

*Auto:* Värmebärarpumpen går enligt aktuellt driftläge för S1256.

*Intermittent:* Värmebärarpumpen startar ca. 20 sekunder före och stannar 20 sekunder efter kompressorn.



#### TÄNK PÅ!

Valet "Intermittent" finns endast i anläggningar med extern framledningsgivare (BT25).

## MENY 7.1.2.2 - PUMPHAST. VÄRMEBÄRARE GP1

### Värme

#### Auto

Alternativ: av/på

#### Manuell hastighet

Inställningsområde: 1 – 100 %

#### Minsta tillåtna hastighet

Inställningsområde: 1 – 50 %

#### Högsta tillåtna hastighet

Inställningsområde: 80 – 100 %

#### Hastighet i vänteläge

Inställningsområde: 1 – 100 %

### Varmvatten

#### Auto

Alternativ: av/på

#### Manuell hastighet

Inställningsområde: 1 – 100 %

Här gör du inställningar för värmebärarpumpens hastighet i aktuellt driftläge, till exempel i värme- eller varmvattendrift. Vilka driftlägen som kan ändras beror på vilka tillbehör som finns anslutna.

### Värme

*Auto:* Här ställer du in om värmebärarpumpen ska regleras automatiskt eller manuellt.

*Manuell hastighet:* Har du valt att styra värmebärarpumpen manuellt ställer du här in önskad pumphastighet.

*Minsta tillåtna hastighet:* Här kan du begränsa pumphastigheten så att värmebärarpumpen inte tillåts gå med lägre hastighet i autoläge än inställt värde.

*Högsta tillåtna hastighet:* Här kan du begränsa pumphastigheten så att värmebärarpumpen inte tillåts gå med högre hastighet än inställt värde.

*Hastighet i vänteläge:* Här ställer du in vilken hastighet värmebärarpumpen ska ha i vänteläge. Vänteläge inträffar när värmedrift är tillåtet samtidigt som behov av kompressordrift eller eltillsats saknas.

### Varmvatten

*Auto:* Här ställer du in om värmebärarpumpen ska regleras automatiskt eller manuellt i varmvattendrift.

*Manuell hastighet:* Har du valt att styra värmebärarpumparna manuellt ställer du här in önskad pumphastighet i varmvattendrift.

## MENY 7.1.2.6 - DRIFTLÄGE KÖLDBÄRARPUMP

### Driftläge

Alternativ: Intermittent, Kontinuerlig, 10 dagar kont.

*Intermittent:* Köldbärarpumpen startar ca. 20 sekunder före respektive efter kompressorn. Vid grundvattensystem startar och stannar köldbärarpumpen 2 minuter före respektive efter kompressorn.

*Kontinuerlig:* Kontinuerlig drift.

*10 dagar kont.:* Kontinuerlig drift i 10 dagar. Därefter övergår pumpen till intermittent drift.



#### TIPS!

Du kan använda "10 dagar kont." vid uppstart för att få en kontinuerlig cirkulation under en uppstartstid för att enklare kunna lufta ur systemet.

### MENY 7.1.2.7 - PUMPHASTIGHET KÖLDBÄRARE

Här gör du inställningar för köldbärarpumpens hastighet.

#### Driftläge

Inställningsområde: Fast delta, Auto, Manuellt

#### Delta-T, fast delta

Inställningsområde: 2 - 10 °C

#### Manuellt

Inställningsområde: 1 - 100 %

*Driftläge:* Här ställer du in om köldbärarpumpen ska regleras automatiskt, manuellt eller med fast delta.

*Fast delta:* Här ställer du in om köldbärarpumpen ska regleras med fast delta, t.ex. vid grundvattensystem.

*Manuellt:* Har du valt att styra köldbärarpumpen manuellt ställer du här in önskad pumphastighet.

*Hast. i vänteläge, kyla:* Här ställer du in vilken hastighet köldbärarpumpen ska ha i vänteläge då passiv kyla är tillåtet.

### MENY 7.1.2.8 - KÖLDBÄRARLARMINSTÄLLN.

#### Automatisk återställning

Alternativ: av/på

#### Larmtemperatur

Inställningsområde: -12 - 15 °C

#### Max köldbärare in

Inställningsområde: 10 - 35 °C

*Automatisk återställning:* Välj "automatisk återställning" om du vill att S1256 ska starta automatiskt efter köldbärarlarm.

*Larmtemperatur:* Här ställer du in vid vilken temperatur värmepumpen ska larma för låg temperatur på utgående köldbärare.

Om "Automatisk återställning" är vald återställs larmet när temperaturen har höjts med 1 °C över inställt värde.

*Max köldbärare in:* Här ställer du in vid vilken temperatur värmepumpen ska larma för hög temperatur på inkommande köldbärare. Under uppstart är det under en begränsad tid tillåtet med en temperatur på 5 °C över "Max köldbärare in".

### MENY 7.1.3 - KOMPRESSOR

Denna menyn innehåller undermenyer där du kan göra avancerade kompressorinställningar.

#### MENY 7.1.3.1 - SPÄRRBAND

##### Spärrband 1 och 2

Inställningsområde S1256-8 start: 25 - 101 Hz

Inställningsområde S1256-8 stopp: 30 - 106 Hz

Inställningsområde S1256-13 start: 20 - 90 Hz

Inställningsområde S1256-13 stopp: 25 - 95 Hz

Inställningsområde S1256-18 start: 20 - 95 Hz

Inställningsområde S1256-18 stopp: 25 - 100 Hz

Maximalt inställningsområde: 50 Hz

Här kan du ställa in ett frekvensområde där kompressorn är blockerad. Gränserna för inställningsområdet kan skilja sig åt beroende på värmepumpsmodell.



#### OBS!

Ett stort blockerat frekvensområde kan medföra ryckig gång hos kompressorn.

### MENY 7.1.5 - TILLSATS

Denna menyn innehåller undermenyer där du kan göra avancerade tillsatsinställningar.

#### MENY 7.1.5.1 - INTERN ELTILLSATS

##### Max inkopplad eleffekt 3x400V, S1256-13 / -18

Inställningsområde: 7 / 9 kW

##### Max inställd eleffekt

Inställningsområde S1256-8 1x230 V: 0 - 4,5 kW

Inställningsområde S1256-13 1x230 V: 0 - 7 kW

Inställningsområde S1256-8 3x230 V: 0 - 4,5 kW

Inställningsområde S1256-13 3x230 V: 0 - 9 kW

Inställningsområde S1256-8 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Inställningsområde S1256-13 och -18 3x400 V: 0 - 9 kW

##### Max inställd eleffekt (SG Ready)

Inställningsområde 1x230V: 0 - 7 kW

Inställningsområde 3x400V: 0 - 9 kW

Här ställer du in max eleffekt på den interna eltillsatsen i S1256, i normaldrift och i överkapacitetsläge (SG Ready).

### MENY 7.1.6 - VÄRME

Denna menyn innehåller undermenyer där du kan göra avancerade inställningar för värmedriften.

## MENY 7.1.6.1 - MAX DIFF. FRAMLEDNINGSTEMP.

### Max differens kompressor

Inställningsområde: 1 – 25 °C

### Max differens tillsats

Inställningsområde: 1 – 24 °C

### BT12 offset

Inställningsområde: -5 – 5 °C

Här ställer du in max tillåten differens mellan beräknad och aktuell framledningstemperatur vid kompressor- respektive tillsatsdrift. Max differens tillsats kan aldrig överstiga max differens kompressor.

*Max differens kompressor:* Om aktuell framledningstemperatur *överstiger* beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutvärdet till 1. Om det enbart finns värmebehov stannar kompressorn.

*Max differens tillsats:* Om "Tillsats" är vald och aktiverad i meny 4.1 och aktuell framledningstemperatur *överstiger* beräknad med inställt värde tvångsstoppas tillsatsen.

*BT12 offset:* Om det finns en differens mellan temperaturlagervärde, värmebärare fram (BT25) och temperaturlagervärde, kondensor fram (BT12) kan du här ställa in en fast förskjutning för att kompensera för skillnaden.

## MENY 7.1.6.2 - FLÖDEINSTÄLLN, KLIMATSYST

### Inställning

Alternativ: Radiator, Golvvärme, Rad + golvvärme, Egen inställning

### DUT

Inställningsområde DUT: -40,0 – 20,0 °C

### dT vid DUT

Inställningsområde dT vid DUT: 0,0 – 25,0 °C

Här ställer du in vilken typ av värmedistributionssystem värmepumpen arbetar mot.

dT vid DUT är skillnaden i grader mellan fram- och returledningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur.

## MENY 7.1.6.3 - EFFEKT VID DUT

### Manuellt vald effekt vid DUT

Alternativ: av/på

### Effekt vid DUT

Inställningsområde: 1 – 1 000 kW

Här ställer du in vilken effekt som fastigheten kräver vid DUT (dimensionerande utetemperatur).

Väljer du att inte aktivera "Manuellt vald effekt vid DUT" sker inställningen automatiskt, det vill säga S1256 beräknar lämplig effekt vid DUT.

## MENY 7.1.8 - LARM

I denna meny gör du inställningar för vilka säkerhetsåtgärder S1256 ska vidta vid en eventuell driftstörning.

### MENY 7.1.8.1 - LARMÅTGÄRDER

#### Sänk rumstemperaturen

Alternativ: av/på

#### Sluta producera varmvatten

Alternativ: av/på

#### Ljudsignal vid larm

Alternativ: av/på

Här väljer du på vilket sätt du vill att S1256 ska göra dig uppmärksam på att det finns ett larm i displayen.

De olika alternativen är att S1256 slutar producera varmvatten och/eller sänker rumstemperaturen.



### TÄNK PÅ!

Om ingen larmåtgärd väljs kan det medföra högre energiförbrukning vid driftstörning.

### MENY 7.1.8.2 - RESERVLÄGE

#### Elpatronseffekt

Inställningsområde 1x230 V: 4 – 7 kW

Inställningsområde 3x400 V: 4 – 9 kW

I denna menyn görs inställningar för hur tillsatsen ska styras i reservläge.



### TÄNK PÅ!

I reservläge är displayen avstängd. Om du i reservlägesdrift upplever valda inställningar som otillräckliga kommer du inte kunna ändra dessa.

## MENY 7.1.9 - EFFEKTIVAKT

### Säkringsstorlek

Inställningsområde: 1 – 400 A

### Omsättningstal

Inställningsområde: 300 – 3 000

### Detektera fasordning

Alternativ: av/på

Här ställer du in säkringsstorlek och omsättningstal för anläggningen. Omsättningstal är den faktor som används för att räkna om uppmätt spänning till ström.

Här kan du även kontrollera vilken strömkännare som är monterad på vilken inkommande fas till fastigheten (detta kräver att du har installerat strömkännarna). Kontrollen gör du genom att välja "Detektera fasordning".



### TIPS!

Gör om sökningen om fasdetekteringen skulle misslyckas. Detekteringsprocessen är väldigt känslig och kan lätt störas av andra apparater i bostaden.

## MENY 7.1.10 - SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Här gör du dina olika systeminställningar för din anläggning.

### MENY 7.1.10.1 - DRIFTPRIORITERING

#### **Autoläge**

Alternativ: av/på

#### **Min**

Inställningsområde: 0 – 180 minuter

Här väljer du hur mycket tid anläggningen ska arbeta med varje behov om flera behov finns samtidigt.


"Driftprioritering" är normalt inställt i "Auto", men det är även möjligt att ställa in prioritering manuellt.

**Auto:** I autoläge optimerar S1256 drifftider mellan olika behov.

**Manuell:** Du väljer själv hur mycket tid anläggningen ska arbeta med varje behov om flera behov finns samtidigt.

Om endast ett behov finns arbetar anläggningen med det behovet.

Väljs 0 minuter betyder det att behovet inte är prioriterat utan endast kommer att aktiveras när inget annat behov finns.



### MENY 7.1.10.2 - AUTOLÄGESINSTÄLLNING

#### **Stopp av värme**

Inställningsområde: -20 – 40 °C

#### **Stopp av tillsats**

Inställningsområde: -25 – 40 °C

#### **Filtreringstid värme**

Inställningsområde: 0 – 48 h

**Stopp av värme, Stopp av tillsats:** I denna meny ställer du in vilka temperaturer anläggningen ska använda för styrning i autoläge.



### TÄNK PÅ!

Det går inte att ställa in "Stopp av tillsats" högre än "Stopp av värme".

**Filtreringstid:** Du kan ställa in under hur lång tid medeltemperaturer räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används.

### MENY 7.1.10.3 - GRADMINUTINSTÄLLNINGAR

#### **Aktuellt värde**

Inställningsområde: -3 000 – 100 GM

#### **Värme, auto**

Alternativ: av/på

#### **Start kompressor**

Inställningsområde: -1 000 – (-30) GM

#### **Relativ GM start tillsats**

Inställningsområde: 100 – 2 000 GM

#### **Differens mellan tillsatssteg**

Inställningsområde: 10 – 1 000 GM

#### **Gradminuter kyla**

Alternativ: -3 000 – 3 000 GM

#### **Instegningsdiff. kompressorer**

Inställningsområde: 10 – 2 000 GM

GM = gradminuter

Gradminuter (GM) är ett mått på aktuellt värme-/kylbehov i huset och bestämmer när kompressor respektive tillsats ska startas/stoppas.



### TÄNK PÅ!

Högre värde på "Start kompressor" kan ge fler kompressorstarter vilket ökar slitaget på kompressorn. För lågt värde kan ge ojämn inomhustemperatur.

## MENY 7.2 - TILLBEHÖRSINSTÄLLNINGAR

I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för tillbehör som är installerade och aktiverade.

### MENY 7.2.1 - LÄGG TILL/TA BORT TILLBEHÖR

Här talar du om för S1256 vilka tillbehör som är installerade.

För att automatiskt identifiera anslutna tillbehör, välj "Sök tillbehör". Det är även möjligt att manuellt välja tillbehör i listan.

## MENY 7.2.19 - ENERGIMÄTARE PULS

### Aktiverad

Alternativ: av/på

### Inställt läge

Alternativ: Energi per puls / Pulser per kWh

### Energi per puls

Inställningsområde: 0 – 10000 Wh

### Pulser per kWh

Inställningsområde: 1 – 10000

Upp till två elmätare eller energimätare (BE6-BE7) kan anslutas till S1256.

*Energi per puls:* Här ställer du in hur mycket energi varje puls ska motsvara.

*Pulser per kWh:* Här ställer du in hur många pulser per kWh som skickas till S1256.



### TIPS!

"Pulser per kWh" ställs in och presenteras i heltal. Önskas högre upplösning används "Energi per puls".

## MENY 7.3 - MULTIANLÄGGNING

I undermenyerna till denna gör du inställningar för de värmepumpar som är anslutna till S1256.

### MENY 7.3.1 - KONFIGURERA

#### Multianläggning

Alternativ: av/på

#### Systeminställningar

Alternativ: Huvudenhet / Värmepump 1 – 8

*Multianläggning:* Här anger du om S1256 ingår i en multianläggning (en anläggning med flera inkopplade värmepumpar).

*Systeminställningar:* Här anger du om S1256 är multianläggningens huvudenhet. I system med bara en värmepump ska S1256 vara huvudenhet. Finns det en annan huvudenhet i anläggningen anger du vilket ID S1256 ska ha.

*Sök installerade värmepumpar:* Här kan du söka efter, aktivera eller inaktivera anslutna värmepumpar.



### TÄNK PÅ!

I multianläggningar måste varje värmepump ha ett unikt ID. Detta anger du i respektive värmepump som är ansluten till S1256.

### MENY 7.3.2 - INSTALLERADE VÄRMEPUMPAR

Här väljer du vilka inställningar du vill göra i respektive värmepump.

### MENY 7.3.3 - NAMNGE VÄRMEPUMPAR

Här namnger du de värmepumpar som är anslutna till S1256.

## MENY 7.3.4 - DOCKNING


Här ställer du in hur ditt system är dockat rörmässigt mot uppvärmning av fastigheten och eventuella tillbehör.



### TIPS!

Exempel på dockningsalternativ kan du hitta på nibe.se.

Denna meny har ett dockningsminne vilket innebär att styrsystemet kommer ihåg hur en viss växelventil är dockad och lägger automatiskt in rätt dockning när du använder samma växelventil nästa gång.



*Huvudenhet/värmepump:* Här väljer du för vilken värmepump dockningsinställningen ska göras (är värmepumpen ensam i systemet visas bara huvudenheten).

*Arbetsyta för dockning:* Här ritas systemets dockning upp.

*Kompressor:* Här väljer du om kompressorn i värmepumpen är blockerad (fabriksinställning), externt styrd via valbar ingång eller standard (dockad mot exempelvis varmvattenladdning och uppvärmning av fastigheten).

*Markeringsram:* Tryck på den markeringsram du vill ändra. Välj en av de valbara komponenterna.

| Symbol | Beskrivning                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Blockerad                                                                                                                                    |
|        | Kompressor (standard)                                                                                                                        |
|        | Kompressor (externt styrd)                                                                                                                   |
|        | Kompressor (blockerad)                                                                                                                       |
|        | Växelventil<br>Beteckningarna ovanför växelventilen berättar var den är elektriskt ansluten (EB100 = Huvudenhet, EB101 = Värmepump 1, etc.). |

| Symbol                                                                            | Beskrivning                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Varmvattenladdning.<br>Vid multianläggning: varmvatten med huvudenheten och/eller gemensamt varmvatten från flera olika värmepumpar. |
|  | Varmvattenladdning med underlydande värmepump i multianläggning.                                                                     |
|  | Pool 1                                                                                                                               |
|  | Pool 2                                                                                                                               |
|  | Värme (uppvärmning av fastigheten, inkluderar eventuella extra klimatsystem)                                                         |

### MENY 7.3.5 - SERIENUMMER

Här tilldelar du anläggningens luft/vattenvärmepumpar ett serienummer. Denna meny visas enbart om minst en tillkopplad luft/vattenvärmepump saknar serienummer t.ex. efter att kretskort bytts ut.



#### TÄNK PÅ!

Denna meny visas enbart om minst en tillkopplad värmepump saknar serienummer. (Vid servicebesök kan detta ske.)

### MENY 7.4 - VALBARA IN-/UTGÅNGAR

Här talar du om var extern kontaktfunktion har kopplats in, antingen till en av AUX-ingångarna på plint X28 eller till AUX-utgången på plint X27.

### MENY 7.5 - VERKTYG

Här hittar du funktioner för underhåll och servicearbete.

#### MENY 7.5.1 - VÄRMEPUMP, TEST



#### OBS!

Denna meny och dess undermenyer är avsedda för testning av värmepumpen.

Användande av denna meny i andra avseenden kan resultera i att din anläggning inte fungerar som avsett.

#### MENY 7.5.2 - GOLVTORKSFUNKTION

##### Längd period 1 - 7

Inställningsområde: 0 - 30 dagar

##### Temperatur period 1 - 7

Inställningsområde: 15 - 70 °C

Här ställer du in funktion för golvtork.

Du kan ställa in upp till sju periodtider med olika beräknade framledningstemperaturer. Om färre än sju perioder ska användas ställer du in resterande periodtider till 0 dagar.

När golvtorksfunctiönen aktiverats visas en räknare som visar antal hela dygn som funktionen varit aktiv. Funktionen kommer att räkna gradminuter som vid normal värmedrift men mot de framledningstemperaturer som ställts in för respektive period.



#### OBS!

Vid aktiv golvtorksfunctiönen går värmebärarpumpen i 100 % oavsett inställning i meny 7.1.2.2.



#### TIPS!

Om driftläget "Endast tillsats" ska användas väljer du detta i meny 4.1.

För att få jämnare framledningstemperatur kan tillsatsen startas tidigare genom att ställa in "relativ GM start tillsats" i meny 7.1.10.3 till -80. När inställda golvtorksperioder är avslutade bör du återställa menyerna 4.1 och 7.1.10.3 enligt tidigare inställningar.

### MENY 7.5.3 - TVÅNGSSTYRNING

Här kan du tvångsstyra de olika komponenterna i anläggningen. Dock är de viktigaste skyddsfunktionerna aktiva.



#### OBS!

Tvångsstyrning är endast avsett att användas i felsökningssyfte. Att använda funktionen på annat sätt kan medföra skador på ingående komponenter i din anläggning.

### MENY 7.5.6 - INVERTERBYTE

Denna meny innehåller en guide som används vid inverterbyte.

Menyn är endast synlig när kommunikation mot inverter saknas.

### MENY 7.5.8 - SKÄRMLÅS

Här kan du välja att aktivera skärmlåset i S1256. Vid aktivering blir du uppmanad att uppge önskad kod (fyra siffror). Koden används vid:

- inaktivering av skärmlåset.
- byte av kod.
- uppstart av displayen när den har varit inaktiv.
- omstart/uppstart av S1256.

### MENY 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

Alternativ: av/på

Här aktiverar du Modbus TCP/IP. Läs mer på sida 64.

## MENY 7.6 - FABRIKSINSTÄLLNING SERVICE

Här kan du återställa alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden

Även ny parametrisering av invertern kan göras här.



### OBS!

Vid återställning visas startguiden nästa gång S1256 startas.

## MENY 7.7 - STARTGUIDE

När S1256 startas första gången aktiveras automatiskt startguiden. I denna meny kan du starta den manuellt.

## MENY 7.8 - SNABBSTART

Här kan du möjliggöra snabbstart av kompressorn.

Något av följande behov för kompressorn måste föreligga för snabbstart:

- värme
- varmvatten
- kyla (tillbehör krävs)
- pool (tillbehör krävs)



### TÄNK PÅ!

För många snabbstarter inom kort tid kan skada kompressorn och dess kringliggande utrustning.

## MENY 7.9 - LOGGAR

Under denna meny finns loggar som samlar information om larm och genomförda ändringar. Menyn är avsedd för användning i felsökningssyfte.

### MENY 7.9.1 - ÄNDRINGSLOGG

Här kan du läsa av tidigare gjorda ändringar i styrsystemet.



### OBS!

Ändringsloggen sparas vid omstart och ligger kvar oförändrad efter fabriksinställning.

### MENY 7.9.2 - UTÖKAD LARMLOGG

Denna loggen är avsedd för användning i felsökningssyfte.

### MENY 7.9.3 - SVARTA LÅDAN

Via denna meny är det möjligt att exportera samtliga loggar (Ändringslogg, Utökad larmlogg) till USB. Anslut en USB-sticka och välj vilken/vilka loggar du vill exportera.

# Service

## Serviceåtgärder



### OBS!

Eventuell service får bara utföras av en person med kompetens för uppgiften.

Vid utbyte av komponenter på S1256 får enbart reservdelar från NIBE användas.

## RESERVLÄGE



### OBS!

Starta inte anläggningen innan vatten fyllts på. Ingående komponenter i anläggningen kan skadas.

Reservläget används vid driftstörningar och i samband med service.

När reservläget är aktivt lyser statuslampan gult.


Du kan aktivera reservläget både när S1256 är igång och när den är avstängd.

För att aktivera när S1256 är igång: håll in av/på-knappen (SF1) i 2 sekunder och välj "reservläge" i avstängningsmenyn.


För att aktivera reservläget när S1256 är avstängd: håll in av/på-knappen (SF1) i 5 sekunder. (Avaktivera reservläget genom att trycka en gång).

När S1256 ställs i reservläge är displayen släckt och de mest grundläggande funktionerna aktiva:

- Elpatronen arbetar för att bibehålla beräknad framledningstemperatur. Saknas utegivare (BT1) arbetar elpatronen för att bibehålla högsta framledningstemperatur, inställd i meny 1.30.6 - "Högsta framledning värme".
- Kompressorn och köldbärarpumpen är avstängda och endast värmebärarpumpen och eltillsatsen är aktiva. Maxeffekten för elpatronen i reservläget begränsas enligt inställning i meny 7.1.8.2 - "Reservläge".



Bilden visar exempel på hur en kylmodul kan se ut.



## TÖMNING AV VARMVATTENBEREDAREN

Varmvattenberedaren töms genom hävertprincipen. Detta kan ske dels genom avtappningsventil som monteras på inkommande kallvattenledning eller genom att stoppa ner en slang i kallvattenanslutningen.



### OBS!

Varmt vatten kan förekomma, skållningsrisk kan föreligga.

## TÖMNING AV KLIMATSYSTEMET

För att kunna utföra service på klimatsystemet är det många gånger enklast att först tömma systemet. Detta kan du göra på olika sätt beroende på vad som behöver göras:



### OBS!

Varmt vatten kan förekomma, skållningsrisk kan föreligga.

## Tömning av klimatsystemet i kylmodulen

Om t.ex. värmepumpen behöver bytas eller om annan service behöver utföras i kylmodulen tömmer du klimatsystemet genom att:

1. Stäng avstängningsventilerna till klimatsystemet (EP14-QM31) och (EP14-QM32).
2. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM1) och öppna ventilen. Lite vätska kommer att rinna ut.
3. För att resterande vätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. För att släppa in luft, lossa kopplingen en aning vid avstängningsventil (EP14-QM32) som förbinder värmepumpen med kylmodulen.

När klimatsystemet är tömd kan erforderlig service utföras och/eller utbyte av eventuella komponenter genomföras.

## Tömning av klimatsystemet i värmepumpen

Om service behöver utföras i S1256 tömmer du klimatsystemet i den genom att:

1. Stäng avstängningsventilerna utanför värmepumpen till klimatsystemet (retur och framledning).
2. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM1) och öppna ventilen. Lite vätska kommer att rinna ut.
3. För att resterande vätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. För att släppa in luft, lossa kopplingen en aning vid avstängningsventilen som förbinder klimatsystemet och värmepumpen vid anslutning (XL2).

När klimatsystemet är tömd kan erforderlig service utföras.

## Tömning av hela klimatsystemet

Om hela klimatsystemet behöver tömmas gör du det genom att:

1. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM1) och öppna ventilen. Lite vätska kommer att rinna ut.
2. För att resterande vätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. För att släppa in luft, lossa luftningsskruven på den radiator som är högst placerad i huset.

När klimatsystemet är tömt kan erforderlig service utföras.

## TÖMNING AV KÖLDBÄRARSYSTEMET

För att kunna utföra service på köldbärarsystemet är det många gånger enklast att först tömma systemet. Detta kan du göra på olika sätt beroende på vad som behöver göras:

### Tömning av köldbärarsystemet i kylmodulen

Om t.ex. köldbärarpumpen behöver bytas eller om annan service behöver utföras i kylmodulen tömmer du köldbärarsystemet genom att:

1. Stäng avstängningsventilerna till köldbärarsystemet (EP14-QM33) och (EP14-QM34).
2. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM2), placera den andra öppningen av slangen i ett kärl och öppna ventilen. Lite köldbärarvätska kommer att rinna ut i kärlet.
3. För att resterande köldbärarvätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. För att släppa in luft, lossa kopplingen en aning vid avstängningsventilen (EP14-QM33) som förbinder värmepumpen med kylmodulen.

När köldbärarsystemet är tömt kan erforderlig service utföras.

### Tömning av köldbärarsystemet i värmepumpen

Om service behöver utföras i värmepumpen tömmer du köldbärarsystemet i den genom att:


1. Stäng avstängningsventilen utanför värmepumpen till köldbärarsystemet.
2. Anslut en slang till avtappningsventilen (QM2), placera den andra öppningen av slangen i ett kärl och öppna ventilen. Lite köldbärarvätska kommer att rinna ut i kärlet.
3. För att resterande köldbärarvätska ska kunna rinna ut måste luft komma in i systemet. För att släppa in luft, lossa kopplingen en aning vid avstängningsventilen som förbinder köldbärarsidan och värmepumpen vid anslutning (XL7).

När köldbärarsystemet är tömt kan erforderlig service utföras.

## HJÄLPSTART AV CIRKULATIONSUMP

Cirkulationspumpen i S1256 har en automatisk hjälpstartsfunktion. Vid behov kan pumpen även hjälpstartas manuellt. I dessa fall, utför följande steg:

1. Stäng av S1256.
2. Ta bort frontluckan.
3. Tryck in skruven för hjälpstart med en skruvmejsel enligt bild.
4. Med skruven intryckt, snurra mejseln i valfri riktning.
5. Starta S1256 och kontrollera att cirkulationspumpen fungerar.



Bilden visar exempel på hur en cirkulationspump kan se ut.

## DATA FÖR TEMPERATURGIVARE

| Temperatur (°C) | Resistans (kOhm) | Spänning (VDC) |
|-----------------|------------------|----------------|
| -10             | 56,20            | 3,047          |
| 0               | 33,02            | 2,889          |
| 10              | 20,02            | 2,673          |
| 20              | 12,51            | 2,399          |
| 30              | 8,045            | 2,083          |
| 40              | 5,306            | 1,752          |
| 50              | 3,583            | 1,426          |
| 60              | 2,467            | 1,136          |
| 70              | 1,739            | 0,891          |
| 80              | 1,246            | 0,691          |

## UTDRAGNING AV KYLMODUL

Kylmodulen kan dras ut för att underlätta vid service och transport. Bilderna visar exempel på hur en kylmodul kan se ut.



### OBS!

Stäng av värmepumpen och bryt strömmen med säkerhetsbrytaren.




### TÄNK PÅ!


Ta bort frontluckan enligt breskrivning på sida 7.

1. Stäng avstängningsventilerna (EP14-QM31), (EP14-QM32), (EP14-QM33) och (EP14-QM34).


Tappa ur kylmodulen enligt anvisningarna på sida 60.



2. Demontera isoleringen.
3. Demontera låsblecken.
4. Lossa röranslutningen under avstängningsventilen (EP14-QM31).




5. Lossa de två skruvarna.



6. Lossa kontakterna (XF2), (XF11) och (XF22).

7. Dra försiktigt ut kylmodulen.



#### TIPS!


Kylmodulen monteras i omvänd ordning.



#### OBS!

Vid återmonteringen ska medlevererade O-ringar ersätta befintliga på avstängningsventilerna (EP14-QM32), (EP14-QM33) och (EP14-QM34).

## USB-SERVICEUTTAG



När ett USB-minne ansluts dyker en ny meny (meny 8) upp i displayen.

### Meny 8.1 - "Uppdatera programvaran"

Du kan uppdatera programvaran med USB-minne i meny 8.1 - "Uppdatera programvaran".



#### OBS!

För att kunna uppdatera med USB-minne krävs att minnet innehåller fil med programvara för S1256 från NIBE.

Programvara för S1256 går att ladda ned från <https://myuplink.com>.

En eller flera filer visas i displayen. Välj en fil och tryck på "Ok".



#### TIPS!

En uppdatering av programvaran nollställer inte menyinställningarna i S1256.



#### TÄNK PÅ!

Om uppdateringen skulle avbrytas innan den är klar (t.ex. vid strömavbrott) återställs programvaran automatiskt till tidigare version.

### Meny 8.2 - Loggning

#### Intervall

Inställningsområde: 1 s – 60 min

Här kan du ställa in hur aktuella mätvärden från S1256 ska sparas ner i en logg på USB-minnet.

1. Ställ in önskat intervall mellan loggningarna.
2. Välj "Starta loggning".
3. Nu sparas aktuella mätvärden från S1256 i en fil på USB-minnet med inställt intervall tills du väljer "Avsluta loggning".



## TÄNK PÅ!

Välj "Avsluta loggning" innan du tar ut USB-minnet.

### Golvtorksloggning

Här kan du spara ner en golvtorkslogg på USB-minnet och på så vis se när betongplattan uppnått rätt temperatur.

- Se till att "Golvtorksfunktion" är aktiverat i meny 7.5.2.
- Nu skapas en loggfil där temperatur och elpatronseffekt kan läsas ut. Loggningen pågår tills "Golvtorksfunktion" avslutas.



## TÄNK PÅ!

Avsluta "Golvtorksfunktion" innan du tar ut USB-minnet.

### Meny 8.3 - Hantera inställningar

#### Spara inställningar

Alternativ: av/på

#### Displaybackup

Alternativ: av/på

#### Återställ inställningar

Alternativ: av/på

I denna meny sparar du ner/laddar upp menyinställningar till/från ett USB-minne.

**Spara inställningar:** Här sparar du ner menyinställningar för att kunna återställa senare eller för att kopiera inställningarna till en annan S1256.

**Displaybackup:** Här spara du ner både menyinställningar och mätvärden som t.ex. energidata.



## TÄNK PÅ!

När du sparar ner menyinställningar till USB-minnet ersätter du eventuella tidigare sparade inställningar på USB-minnet.

**Återställ inställningar:** Här laddas samtliga menyinställningar upp från USB-minnet.



## TÄNK PÅ!

Återställning av menyinställningar från USB-minnet går inte att ångra.

### Manuell återställning av programvara

Om du vill återställa programvaran till föregående version:

1. Stäng av S1256 via avstängningsmenyn. Statuslampan slocknar, av/på-knappen börjar lysa blått.
2. Tryck en gång på av/på-knappen.
3. När av/på-knappen ändrar färg från blå till vit håller du in av/på-knappen.

4. När statuslampan börjar lysa grönt släpper du av/på-knappen.



## TÄNK PÅ!

Om statuslampan vid något tillfälle börjar lysa gult har S1256 hamnat i reservläge och programvaran har inte återställts.



## TIPS!

Om du har föregående version av programvaran på ditt USB-minne kan du installera den istället för att manuellt återställa versionen.

### Meny 8.5 - Exportera energiloggar

I denna meny kan du spara dina energiloggar till ett USB-minne.

#### MODBUS TCP/IP

S1256 har inbyggt stöd för Modbus TCP/IP som aktiveras i meny 7.5.9 - "Modbus TCP/IP".

TCP/IP-inställningar ställs in i meny 5.2 - "Nätverksinställningar".

Modbusprotokollet använder port 502 för kommunikation.

| Läsbara           | ID   | Beskrivning              |
|-------------------|------|--------------------------|
| Read              | 0x04 | Input Register           |
| Read writable     | 0x03 | Holding Register         |
| Writable multiple | 0x10 | Write multiple registers |
| Writable single   | 0x06 | Write single register    |

Tillgängliga register finns i displayen för den aktuella produkten och dess installerade och aktiverade tillbehör.

#### Exportera register

1. Anslut ett USB-minne.
2. Gå till meny 7.5.9 och välj "Exportera mest använda register" eller "Exportera alla register". Då sparas detta till USB-minnet i CSV-format (alternativen visas endast när USB-minnet sitter i displayen).

# Komfortstörning

I de allra flesta fall märker S1256 av en driftstörning (en driftstörning kan leda till störning av komforten) och visar detta med larm och instruktioner om åtgärd i displayen.

## Info-meny

Under meny 3.1 - "Driftinfo" i värmepumpens menysystem finns alla värmepumpens mätvärden samlade. Att titta igenom värdena i denna meny kan ofta underlätta att hitta felkällan.

## Hantera larm

Vid larm har en driftstörning av något slag uppstått och statuslampan lyser med ett fast rött sken. I smartguiden i displayen får du information om larmet.

### LARM

Vid larm med röd statuslampa har det inträffat en driftstörning som S1256 inte kan åtgärda själv. I displayen kan du se vilken typ av larm det är och återställa det.

I många fall räcker det att välja "Återställ larm och försök igen" för att anläggningen ska återgå till normal drift.

Om det börjar lysa vitt efter du valt "Återställ larm och försök igen" är larmet borta.

"Hjälpdrift" är en typ av reservläge. Detta innebär att anläggningen försöker göra värme och/eller varmvatten trots att det finns någon typ av problem. Detta kan innebära att kompressorn inte är i drift. Det är i så fall eventuell eltillsats som gör värme och/eller varmvatten.



### TÄNK PÅ!

För att kunna välja "Hjälpdrift" måste någon larmåtgärd vara vald i meny 7.1.8.1 - "Larmåtgärder".



### TÄNK PÅ!

Att välja "Hjälpdrift" är inte samma sak som att rätta till problemet som orsakade larmet. Statuslampan kommer därför fortsätta att lysa rött.

## Felsökning

Om driftstörningen inte visas i displayen kan följande tips användas:

### GRUNDLÄGGANDE ÅTGÄRDER

Börja med att kontrollera följande saker:

- Bostadens grupp- och huvudsäkringar.
- Bostadens jordfelsbrytare.
- Automatsäkring för S1256 (FC1).
- Temperaturbegränsare för S1256 (FQ10).
- Korrekt inställd effektvakt.

### LÅG TEMPERATUR PÅ VARMVATTNET, ELLER UTEBLIVET VARMVATTEN

- Stängd eller strypt externt monterad påfyllningsventil till varmvattnet.
  - Öppna ventilen.
- Blandningsventil (om sådan finns installerad) för lågt ställd.
  - Justera blandningsventilen.
- S1256 i felaktigt driftläge.
  - Gå in i meny 4.1 - "Driftläge". Om läge "Auto" är valt, välj ett högre värde på "Stopp av tillsats" i meny 7.1.10.2 - "Autolägesinställning".
  - Om läge "Manuellt" är valt, välj till "Tillsats".
- Stor varmvattenåtgång.
  - Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp. Tillfälligt ökad varmvattenkapacitet kan aktiveras i hemskärm "Varmvatten", i meny 2.1 - "Mer varmvatten" eller via myUplink.
- För låg varmvatteninställning.
  - Gå in i meny 2.2 - "Varmvattenbehov" och välj ett högre behovsläge.
- Låg varmvattentillgång med "Smart Control"-funktionen aktiv.
  - Om varmvattenåtgången varit låg under en längre tid, kommer det produceras mindre varmvatten än normalt. Aktivera "Mer varmvatten" via hemskärm "Varmvatten", i meny 2.1 - "Mer varmvatten" eller via myUplink.
- För låg eller ingen driftprioritering av varmvatten.
  - Gå in i meny 7.1.10.1 - "Driftprioritering" och öka tiden för när varmvatten ska driftprioriteras. Observera att om tiden för varmvatten ökas minskar tiden för värmeproduktion, vilket kan ge lägre/ojämn rumstemperatur.
- "Semester" aktiverat i meny 6.
  - Gå in i meny 6 och avaktivera.

## LÅG RUMSTEMPERATUR

- Stängda termostater i flera rum.
  - Sätt termostaterna på max i så många rum som möjligt. Justera rumstemperaturen via hemskärm "Värme" istället för att strypa termostaterna.
- S1256 i felaktigt driftläge.
  - Gå in i meny 4.1 - "Driftläge". Om läge "Auto" är valt, välj ett högre värde på "Stopp av värme" i meny 7.1.10.2 - "Autolägesinställning".
  - Om läge "Manuellt" är valt, välj till "Värme". Skulle inte det räcka, välj då även till "Tillsats".
- För lågt inställt värde på värmeautomatiken.
  - Justera via smartguiden eller hemskärm "Värme"
  - Om rumstemperaturen endast är låg vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny 1.30.1 - "Kurva, värme" behöva justeras upp.
- För låg eller ingen driftprioritering av värme.
  - Gå in i meny 7.1.10.1 - "Driftprioritering" och öka tiden för när värme ska driftprioriteras. Observera att om tiden för värme ökas minskar tiden för varmvattenproduktion, vilket kan ge mindre mängd varmvatten.
- "Semester" aktiverat i meny 6 - "Schemaläggning".
  - Gå in i meny 6 och avaktivera.
- Extern kontakt för ändring av rumstemperatur aktiverad.
  - Kontrollera eventuella externa kontakter.
- Luft i klimatsystemet.
  - Avlufta klimatsystemet.
- Stängda ventiler (QM31), (QM32) till klimatsystemet.
  - Öppna ventilerna.

## HÖG RUMSTEMPERATUR

- För högt inställt värde på värmeautomatiken.
  - Justera via smartguiden eller hemskärm "Värme"
  - Om rumstemperaturen endast är hög vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny 1.30.1 - "Kurva, värme" behöva justeras ner.
- Extern kontakt för ändring av rumstemperatur aktiverad.
  - Kontrollera eventuella externa kontakter.

## OJÄMN RUMSTEMPERATUR

- Felaktigt inställd värmekurva.
  - Finjustera värmekurvan i meny 1.30.1.
- För högt inställt värde på "dT vid DUT".
  - Gå in i meny 7.1.6.2 (flödesinst. klimatsystem) och justera ner värdet för "DUT".
- Ojämnt flöde över radiatorerna.
  - Justera flödesfördelningen mellan radiatorerna.

## LÅGT SYSTEMTRYCK

- För lite vatten i klimatsystemet.
  - Fyll på vatten i klimatsystemet och titta efter eventuella läckor (se kapitel "Påfyllning och luftning").

## KOMPRESSORN STARTAR INTE

- Det finns varken värme- eller varmvattenbehov, inte heller kylbehov (tillbehör krävs för kyla).
  - S1256 kallar varken på värme, varmvatten eller kyla.
- Kompressor blockerad på grund av temperaturvillkor.
  - Vänta tills temperaturen är inom produktens arbetsområde.
- Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnåtts.
  - Vänta minst 30 minuter och kontrollera sedan om kompressorn har startat.
- Larm utlöst.
  - Följ displayens instruktioner.

## VINANDE LJUD I RADIATORERNA

- Stängda termostater i rummen och felaktigt inställd värmekurva.
  - Sätt termostaterna på max i så många rum som möjligt. Finjustera värmekurvan via hemskärm värme istället för att strypa termostaterna.
- För högt inställd hastighet på cirkulationspumpen.
  - Gå in i meny 7.1.2.2 (Pumphastighet värmebärare GP1) och justera ner hastigheten för cirkulationspumpen.
- Ojämnt flöde över radiatorerna.
  - Justera flödesfördelningen mellan radiatorerna.

# Tillbehör

Alla tillbehör är inte tillgängliga på alla marknader.

Detaljerad information om tillbehören och fullständig tillbehörslista finns på [nibe.se](http://nibe.se).

## AKTIV/PASSIV KYLA I 4-RÖRSSYSTEM ACS 45

Art nr 067 195

## AKTIV/PASSIV KYLA HPAC S40

Tillbehöret HPAC S40 är en klimatväxlingsmodul som ska ingå i ett system med S1256.

Art nr 067 624

## DOCKNINGSSATS PVT 40

PVT 40 gör det möjligt för S1256 att använda PVT-paneler som värmekälla.

Art nr 057 245

## EXTERN ELTILLSATS ELK

Dessa tillbehör kräver tillbehörskort AXC 40 (stegstyrd tillsats).

### ELK 15

15 kW, 3 x 400 V

Art nr 069 022

### ELK 213

7–13 kW, 3 x 400 V

Art nr 069 500

## EXTRA SHUNTGRUPP ECS

Detta tillbehör används då S1256 installeras i hus med två eller flera värmesystem som kräver olika framledningstemperaturer.

### ECS 40 (Max 80 m²)

Art nr 067 287

### ECS 41 (ca 80–250 m²)

Art nr 067 288

## FRIKYLA PCS 44

Detta tillbehör används då S1256 installeras i en anläggning med frikyla.

Art nr 067 296

## FUKTMÄTARE HTS 40

Detta tillbehör används för att redovisa samt reglera luftfuktighet och temperaturer i både värme- och kyl drift.

Art nr 067 538

## FRÅNLUFTSMODUL FLM S45

FLM S45 är en frånluftsmodul framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med bergvärme.

### FLM S45

Art nr 067 627

### Konsol BAU 40

Art nr 067 666

## FTX-AGGREGAT ERS

Detta tillbehör används för att tillföra bostaden energi som återvunnits ur ventilationsluften. Enheten ventilerar huset och värmer vid behov tilluften.

### ERS S10-400<sup>1</sup>

Art nr 066 163

### ERS 20-250<sup>1</sup>

Art nr 066 068

### ERS 30-400<sup>1</sup>

Art nr 066 165

### ERS S40-350

Art nr 066 166

<sup>1</sup> Förvärmare kan ev. behövas.

## FÖRHÖJNINGSFOT EF 45

Detta tillbehör kan användas för att skapa ett större utrymme under S1256.

Art nr 067 152

## HJÄLPRELÄ HR 10

Hjälprelä HR 10 används för att styra externa 1- till 3-faslaster som t.ex. oljebrännare, elpatroner och pumpar.

Art nr 067 309

## KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR SOLEL EME 20

EME 20 används för att möjliggöra kommunikation och styrning mellan växelriktare för solceller från NIBE och S1256.

Art nr 057 215

## NIVÅVAKT NV 10

Nivåvakt för utökad kontroll av köldbärarnivån.

Art nr 089 315

## PASSIV KYLA PCM S40/S42

PCM S40/42 gör det möjligt att erhålla passiv kyla från berg-, grundvatten- eller yttjordkollektor.

Art nr 067 625 / 067 626

## POOLUPPVÄRMNING POOL 40

POOL 40 används för att möjliggöra pooluppvärmning med S1256.

Art nr 067 062

## PÅFYLLNINGSVENTILSATS KB 25/32

Ventilsats för fyllning av köldbärarvätska i kollektorslangen. Inkluderar smutsfilter och isolering.

### KB 25 (max 13 kW)

Art nr 089 368

### KB 32 (max 30 kW)

Art nr 089 971

## RUMSENHET RMU S40

Rumsenhet är ett tillbehör, med inbyggd rumsgivare, som gör att styrning och övervakning av S1256 kan göras i en annan del av bostaden än där den är placerad.

Art nr 067 650

## **SOLCELLSPAKET NIBE PV**

NIBE PV är ett modulsystem bestående av solcellspaneler, monteringsdetaljer och växelriktare som används för att producera din egen el.

## **TILLBEHÖRSKORT AXC 40**

Detta tillbehör används för att möjliggöra inkoppling och styrning av shuntstyrd tillsats, stegstyrd tillsats, extern cirkulationspump eller grundvattenpump.

Art nr 067 060

## **TRÅDLÖSA TILLBEHÖR**

Till S1256 finns möjlighet att ansluta trådlösa tillbehör t.ex. rums-, fukt-, CO<sub>2</sub>-givare.

För mer information samt komplett lista med alla tillgängliga trådlösa tillbehör, se [myuplink.com](http://myuplink.com).

## **ÖVERSKÅP TOC 30**

Överskåp som döljer eventuella rör/ventilationskanaler.

### **Höjd 245 mm**

Art nr 067 517

### **Höjd 345 mm**


Art nr 067 518

### **Höjd 385-635 mm**

Art nr 067 519

# Tekniska uppgifter

## Mått



\* Detta mått gäller vid 90° vinkel på köldbärarrören (sidoanslutning). Måttet kan variera ca  $\pm 100$  mm i höjddled eftersom köldbärarrören delvis består av flexibla rör.

# Elektrisk data

## 1X230 V

| S1256-8                                                             |           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Märkspänning                                                        |           | 230V ~ 50Hz                     |
| Max driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).   | $A_{rms}$ | 14(16)                          |
| Max driftström inklusive 0,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 16(16)                          |
| Max driftström inklusive 1,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 20(20)                          |
| Max driftström inklusive 2,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 24(25)                          |
| Max driftström inklusive 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).   | $A_{rms}$ | 31(32)                          |
| Max driftström inklusive 4,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 33(40)                          |
| Tillsatseffekt                                                      | kW        | 0,5/1/1,5/2/2,5/3<br>/3,5/4/4,5 |

| S1256-13                                                          |           |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Märkspänning                                                      |           | 230V ~ 50Hz   |
| Max driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 22(25)        |
| Max driftström inklusive 1 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 26(32)        |
| Max driftström inklusive 2 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 30(32)        |
| Max driftström inklusive 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 39(40)        |
| Max driftström inklusive 6 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 48(50)        |
| Max driftström inklusive 7 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 52(63)        |
| Tillsatseffekt                                                    | kW        | 1/2/3/4/5/6/7 |

## 3X230 V

| S1256-8                                                             |           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Märkspänning                                                        |           | 230V 3 ~ 50Hz                   |
| Max driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).   | $A_{rms}$ | 14(16)                          |
| Max driftström inklusive 0,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 16(16)                          |
| Max driftström inklusive 1,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 20(20)                          |
| Max driftström inklusive 2,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 23(25)                          |
| Max driftström inklusive 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).   | $A_{rms}$ | 21(25)                          |
| Max driftström inklusive 4,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 25(25)                          |
| Tillsatseffekt                                                      | kW        | 0,5/1/1,5/2/2,5/3<br>/3,5/4/4,5 |

| S1256-13                                                          |           |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Märkspänning                                                      |           | 230V 3 ~ 50Hz |
| Max driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 22(25)        |
| Max driftström inklusive 2 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 28(32)        |
| Max driftström inklusive 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 28(32)        |
| Max driftström inklusive 6 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 37(40)        |
| Max driftström inklusive 9 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 46(50)        |
| Tillsatseffekt                                                    | kW        | 2/4/6/9       |

## 3X400 V

| S1256-8                                                                   |           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Märkspänning                                                              |           | 400V 3N ~ 50Hz                              |
| Max driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).         | $A_{rms}$ | 12(16)                                      |
| Max driftström inklusive 0,5 – 6,5 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 16(16)                                      |
| Tillsatseffekt                                                            | kW        | 0,5/1/1,5/2/2,5/3<br>/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 |

| S1256-13                                                                             |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Märkspänning                                                                         |           | 400V 3N ~ 50Hz |
| Max driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).                    | $A_{rms}$ | 8(10)          |
| Max driftström inklusive 1 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).                    | $A_{rms}$ | 11(16)         |
| Max driftström inklusive 2 – 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).                | $A_{rms}$ | 16(20)         |
| Max driftström inklusive 5 – 7 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).                | $A_{rms}$ | 20(25)         |
| Max driftström inklusive 9 kW elpatron, kräver omkoppling (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 22,5(25)       |

| S1256-13       |    |                                            |
|----------------|----|--------------------------------------------|
| Tillsatseffekt | kW | 1/2/3/4/5/6/7 (omkopplingbar till 2/4/6/9) |

| S1256-18                                                                             |           |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Märkspänning                                                                         |           | 400V 3N ~ 50Hz                             |
| Max driftström inklusive 0 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).                    | $A_{rms}$ | 10(10)                                     |
| Max driftström inklusive 1 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).                    | $A_{rms}$ | 13(16)                                     |
| Max driftström inklusive 2 – 4 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).                | $A_{rms}$ | 18(20)                                     |
| Max driftström inklusive 5 – 7 kW elpatron (Rekommenderad avsäkring).                | $A_{rms}$ | 22(25)                                     |
| Max driftström inklusive 9 kW elpatron, kräver omkoppling (Rekommenderad avsäkring). | $A_{rms}$ | 24(25)                                     |
| Tillsatseffekt                                                                       | kW        | 1/2/3/4/5/6/7 (omkopplingbar till 2/4/6/9) |
| Kortslutningseffekt (Ssc) <sup>1</sup>                                               | MVA       | 2,35                                       |

<sup>1</sup> Denna utrustning uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att kortslutningseffekten Ssc är större än eller lika med 2,35 MVA i anslutningspunkten mellan kundanläggningens elmatning och det allmänna elnätet. Det åligger installatören eller användaren av utrustningen att se till, genom samråd med distributionsnätets operatör om det behövs, att utrustningen endast ansluts till en matning med en kortslutningseffekt Ssc är större än eller lika med 2,35 MVA.

## Tekniska data

| Modell                                                                                         |           | S1256-8                 | S1256-13    | S1256-18    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| Effektdata enligt EN 14511                                                                     |           |                         |             |             |
| Avgiven värmeeffekt (P <sub>H</sub> )                                                          | kW        | 1,5 – 8                 | 3 – 13      | 4–18        |
| 0/35 nominellt                                                                                 |           |                         |             |             |
| Avgiven värmeeffekt (P <sub>H</sub> )                                                          | kW        | 2,85                    | 5,12        | 6,80        |
| Tillförd eleffekt (P <sub>E</sub> )                                                            | kW        | 0,56                    | 1,01        | 1,33        |
| COP                                                                                            |           | 5,05                    | 5,06        | 5,10        |
| 0/45 nominellt                                                                                 |           |                         |             |             |
| Avgiven värmeeffekt (P <sub>H</sub> )                                                          | kW        | 2,62                    | 4,81        | 6,45        |
| Tillförd eleffekt (P <sub>E</sub> )                                                            | kW        | 0,69                    | 1,26        | 1,65        |
| COP                                                                                            |           | 3,80                    | 3,81        | 3,91        |
| 10/35 nominellt                                                                                |           |                         |             |             |
| Avgiven värmeeffekt (P <sub>H</sub> )                                                          | kW        | 3,84                    | 7,07        | 9,32        |
| Tillförd eleffekt (P <sub>E</sub> )                                                            | kW        | 0,54                    | 0,96        | 1,30        |
| COP                                                                                            |           | 7,05                    | 7,38        | 7,18        |
| 10/45 nominellt                                                                                |           |                         |             |             |
| Avgiven värmeeffekt (P <sub>H</sub> )                                                          | kW        | 3,57                    | 6,58        | 8,75        |
| Tillförd eleffekt (P <sub>E</sub> )                                                            | kW        | 0,71                    | 1,27        | 1,69        |
| COP                                                                                            |           | 5,07                    | 5,18        | 5,19        |
| SCOP enligt EN 14825                                                                           |           |                         |             |             |
| Nominell värmeeffekt (P <sub>designh</sub> )                                                   | kW        | 7,5                     | 11,0        | 15,1        |
| SCOP kallt klimat, 35 °C / 55 °C                                                               |           | 5,95 / 4,44             | 6,13 / 4,46 | 6,22 / 4,60 |
| SCOP medelklimat, 35 °C / 55 °C                                                                |           | 5,67 / 4,26             | 5,88 / 4,29 | 5,94 / 4,42 |
| Energimärkning, medelklimat                                                                    |           |                         |             |             |
| Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C <sup>1</sup>                       |           | A+++ / A+++             | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C <sup>2</sup>                        |           | A+++ / A+++             | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Effektivitetsklass varmvattenberedning / deklarerad tappprofil <sup>3</sup>                    |           | A+ / XL                 | A+ / XL     | A+ / XL     |
| Ljud                                                                                           |           |                         |             |             |
| Ljudeffektnivå (L <sub>WA</sub> ) <sub>EN 12102</sub> vid 0/35                                 | dB(A)     | 36 – 43                 | 36 – 47     | 36 – 47     |
| Ljudtrycksnivå (L <sub>PA</sub> ) beräknade värden enligt EN ISO 11203 vid 0/35 och 1m avstånd | dB(A)     | 21 – 28                 | 21 – 32     | 21 – 32     |
| Elektrisk data                                                                                 |           |                         |             |             |
| Effekt, KB-pump                                                                                | W         | 2 – 75                  | 2 – 180     | 2 – 180     |
| Effekt, VB-pump                                                                                | W         | 2 – 63                  | 2 – 63      | 2 – 75      |
| Kapslingsklass                                                                                 |           | IPx1B                   |             |             |
| Utrustningen uppfyller kraven enligt IEC 61000-3-12                                            |           |                         |             |             |
| Gällande anslutningar uppfyller produkten IEC 61000-3-3 tekniska krav                          |           |                         |             |             |
| WLAN                                                                                           |           |                         |             |             |
| 2,412 – 2,484 GHz max effekt                                                                   | dbm       | 15                      |             |             |
| Trådlösa enheter                                                                               |           |                         |             |             |
| 2,405 – 2,480 GHz max effekt                                                                   | dbm       | 5                       |             |             |
| Köldmediekrets                                                                                 |           |                         |             |             |
| Typ av köldmedium                                                                              |           | R454B                   |             |             |
| GWP köldmedium                                                                                 |           | 466                     |             |             |
| Fyllnadsmängd                                                                                  | kg        | 1,15                    | 1,45        | 1,75        |
| CO <sub>2</sub> -ekvivalent                                                                    | ton       | 0,54                    | 0,68        | 0,82        |
| Brytvärde pressostat HP / LP                                                                   | MPa (bar) | 4,2 (42) / 0,3 (3)      |             |             |
| Köldbärarkrets                                                                                 |           |                         |             |             |
| Min/max systemtryck köldbärare                                                                 | MPa (bar) | 0,05 (0,5) / 0,45 (4,5) |             |             |
| Flöde vid P <sub>designh</sub> <sup>4 5</sup>                                                  | l/s       | 0,43                    | 0,67        | 0,68        |
| Max externt tillg. tryck vid P <sub>designh</sub> <sup>5</sup>                                 | kPa       | 33                      | 48          | 70          |
| Min/max inkommande KB-temp                                                                     | °C        | se diagram              |             |             |

| Modell                                               |           | S1256-8                     | S1256-13                    | S1256-18                    |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Min utgående KB-temp                                 | °C        | -12                         |                             |                             |
| Värmebärarkrets                                      |           |                             |                             |                             |
| Min/max systemtryck värmebärare                      | MPa (bar) | 0,05 (0,5) / 0,45 (4,5)     |                             |                             |
| Flöde vid Pdesignh <sup>5</sup> 6                    | l/s       | 0,18                        | 0,27                        | 0,36                        |
| Max externt tillg. tryck vid Pdesignh <sup>5</sup>   | kPa       | 71                          | 72                          | 65                          |
| Min/max VB-temp                                      | °C        | se diagram                  |                             |                             |
| Röranslutningar                                      |           |                             |                             |                             |
| Köldbärare utv diam, CU-rör                          | mm        | 28                          | 28                          | 28                          |
| Värmebärare utv diam, CU-rör                         | mm        | 22                          | 28                          | 28                          |
| Varmvattenanslutning utv diam                        | mm        | 22                          |                             |                             |
| Kallvattenanslutning utv diam                        | mm        | 22                          |                             |                             |
| Varmvatten och värmedel                              |           |                             |                             |                             |
| Volym slinga (Cu / Rf / E)                           | l         | 8,0 / 8,0 / 5,0             |                             |                             |
| Volym beredare (Cu / Rf / E)                         | l         | 178 / 176 / 178             |                             |                             |
| Max tryck i beredare                                 | MPa (bar) | 1,0 (10)                    |                             |                             |
| Kapacitet varmvattenberedning enligt EN16147         |           |                             |                             |                             |
| Tappvolym 40 °C i komfortläge Litet / Medel / Stort  | l         | 235 / 250 / 275             | 235 / 250 / 275             | 235 / 250 / 275             |
| COP <sub>DHW</sub> (tappprofil XL) komfortläge Litet |           | 3,0                         | 3,0                         | 3,0                         |
| Kompressorolja                                       |           |                             |                             |                             |
| Oljetyp                                              |           | POE                         |                             |                             |
| Oljevolym                                            | l         | 0,45                        | 0,90                        | 0,90                        |
| Mått och vikt                                        |           |                             |                             |                             |
| Bredd x Djup x Höjd                                  | mm        | 600 x 620 x 1 800           |                             |                             |
| Reshöjd <sup>7</sup>                                 | mm        | 1 970                       |                             |                             |
| Vikt komplett värmepump (Cu / Rf / E) <sup>8</sup>   | kg        | 231 / 211 / 249             | 245 / 225 / 263             | 250 / 230 / 268             |
| Vikt endast kylmodul                                 | kg        | 83                          | 93,5                        | 98,5                        |
| Artikelnummer, 1x230 V (Rf)                          |           | 065 701                     | 065 714                     | -                           |
| Artikelnummer, 3x230 V (Rf)                          |           | 065 700                     | 065 713                     | -                           |
| Artikelnummer, 3x400 V (E) T                         |           | -                           | 065 716                     | -                           |
| Artikelnummer, 3x400 V (Cu/Rf/E)                     |           | 065 697 / 065 699 / 065 698 | 065 710 / 065 712 / 065 711 | 065 718 / 065 720 / 065 719 |

1 Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ till D.

2 Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ till G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

3 Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ till F.

4 För 18 kW anges värdet vid Delta T=4°C, för övriga vid Delta T=3°C

5 Köldbärare in 0°C / Vatten ut 45°C<sup>2</sup>

6 Vid Delta T=10°C


7 Med fötter avmonterade blir höjden ca. 1 950 mm.

8 Cu: koppar, Rf: rostfritt, E: emalj

## ARBETSDOMRÅDE VÄRMEPUMP, KOMPRESSORDRIFT

Kompressorn ger framledningstemperatur upp till 65 °C vid -5 °C inkommande köldtemperatur.

Kompressorns hastighet är begränsad i vissa delar av arbetsområdet.




## DIAGRAM, DIMENSIONERING KOMPRESSORHASTIGHET


### Värmedrift 35 °C och 55 °C

Diagram för dimensionering av värmepump.


#### S1256-8



#### S1256-13



#### S1256-18



## Kyldrift (tillbehör krävs)




### TÄNK PÅ!


För att dimensionera värmedump, se diagrammet för värmedrift.

## Kyleffekt vid framledningstemperatur 35 °C och 55 °C


### S1256-8



### S1256-13



### S1256-18



# Energimärkning

## INFORMATIONSBLAD

| Tillverkare                                                 |     | NIBE AB       |               |               |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| Modell                                                      |     | S1256-8       | S1256-13      | S1256-18      |
| Temperaturtillämpning                                       | °C  | 35 / 55       | 35 / 55       | 35 / 55       |
| Deklarerad tappprofil varmvattenberedning                   |     | XL            | XL            | XL            |
| Effektivitetsklass rumsuppvärmning, medelklimat             |     | A+++ / A+++   | A+++ / A+++   | A+++ / A+++   |
| Effektivitetsklass varmvattenberedning, medelklimat         |     | A+            | A+            | A+            |
| Nominell värmeeffekt ( $P_{\text{designh}}$ ), medelklimat  | kW  | 7,5           | 11,0          | 15,1          |
| Årlig energiförbrukning rumsuppvärmning, medelklimat        | kWh | 2 732 / 3 637 | 3 868 / 5 303 | 5 252 / 7 064 |
| Årlig energiförbrukning varmvattenberedning, medelklimat    | kWh | 1 331         | 1 325         | 1 342         |
| Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, medelklimat      | %   | 219 / 162     | 227 / 163     | 230 / 169     |
| Energieffektivitet varmvattenberedning, medelklimat         | %   | 126           | 126           | 125           |
| Ljudeffektnivå $L_{WA}$ inomhus                             | dB  | 36            | 39            | 39            |
| Nominell värmeeffekt ( $P_{\text{designh}}$ ), kallt klimat | kW  | 7,5           | 11,0          | 15,1          |
| Nominell värmeeffekt ( $P_{\text{designh}}$ ), varmt klimat | kW  | 7,5           | 11,0          | 15,1          |
| Årlig energiförbrukning rumsuppvärmning, kallt klimat       | kWh | 3 107 / 4 167 | 4 423 / 6 081 | 5 988 / 8 098 |
| Årlig energiförbrukning varmvattenberedning, kallt klimat   | kWh | 1 331         | 1 325         | 1 342         |
| Årlig energiförbrukning rumsuppvärmning, varmt klimat       | kWh | 1 765 / 2 346 | 2 512 / 3 413 | 3 352 / 4 515 |
| Årlig energiförbrukning varmvattenberedning, varmt klimat   | kWh | 1 331         | 1 325         | 1 342         |
| Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, kallt klimat     | %   | 230 / 169     | 237 / 170     | 241 / 176     |
| Energieffektivitet varmvattenberedning, kallt klimat        | %   | 126           | 126           | 125           |
| Säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, varmt klimat     | %   | 219 / 163     | 226 / 164     | 233 / 171     |
| Energieffektivitet varmvattenberedning, varmt klimat        | %   | 126           | 126           | 125           |
| Ljudeffektnivå $L_{WA}$ utomhus                             | dB  | -             | -             | -             |

## DATA FÖR SYSTEMETS ENERGIEFFEKTIVITET

| Modell                                                            |    | S1256-8     | S1256-13    | S1256-18    |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Temperaturlämpling                                                | °C | 35 / 55     | 35 / 55     | 35 / 55     |
| Temperaturregulator, klass                                        |    | VI          |             |             |
| Temperaturregulator, bidrag till effektivitet                     | %  | 4           |             |             |
| Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, medelklimat  | %  | 223 / 166   | 231 / 167   | 234 / 173   |
| Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning, medelklimat         |    | <b>A+++</b> | <b>A+++</b> | <b>A+++</b> |
| Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, kallt klimat | %  | 234 / 173   | 241 / 174   | 245 / 180   |
| Systemets säsongsmedelverkningsgrad rumsuppvärmning, varmt klimat | %  | 223 / 167   | 230 / 168   | 237 / 175   |

Redovisad effektivitet för systemet tar även hänsyn till dess temperaturregulator. Om systemet kompletteras med extern tillsatspanna eller solvärme ska den totala effektiviteten för systemet räknas om.

## TEKNISK DOKUMENTATION

| Modell                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | S1256-8                                                                        |                      |      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------------|
| Typ av värmepump                                                                     |                                                                            | <input type="checkbox"/> Luft-vatten<br><input type="checkbox"/> Frånluft-vatten<br><input checked="" type="checkbox"/> Vätska-vatten<br><input type="checkbox"/> Vatten-vatten |     |                                                                                |                      |      |                   |
| Lågtemperatur-värmepump                                                              |                                                                            | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                                                                                             |     |                                                                                |                      |      |                   |
| Inbyggd elpatron för tillsats                                                        |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                             |     |                                                                                |                      |      |                   |
| Värmepump för värme och varmvatten                                                   |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                             |     |                                                                                |                      |      |                   |
| Klimat                                                                               |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Kallt <input type="checkbox"/> Varmt                                                                         |     |                                                                                |                      |      |                   |
| Temperaturtillämpning                                                                |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Medel (55 °C) <input type="checkbox"/> Låg (35 °C)                                                                                          |     |                                                                                |                      |      |                   |
| Tillämpade standarder                                                                |                                                                            | EN-14825, EN-16147 & EN-12102-1                                                                                                                                                 |     |                                                                                |                      |      |                   |
| Nominell avgiven värmeeffekt                                                         | Prated                                                                     | 7,5                                                                                                                                                                             | kW  | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning                                  | $\eta_s$             | 162  | %                 |
| Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur $T_j$ |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | Deklarerad COP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur $T_j$ |                      |      |                   |
| $T_j = -7\text{ °C}$                                                                 | Pdh                                                                        | 6,6                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = -7\text{ °C}$                                                           | COPd                 | 3,25 | -                 |
| $T_j = +2\text{ °C}$                                                                 | Pdh                                                                        | 4,0                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = +2\text{ °C}$                                                           | COPd                 | 4,26 | -                 |
| $T_j = +7\text{ °C}$                                                                 | Pdh                                                                        | 2,6                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = +7\text{ °C}$                                                           | COPd                 | 5,02 | -                 |
| $T_j = +12\text{ °C}$                                                                | Pdh                                                                        | 1,8                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = +12\text{ °C}$                                                          | COPd                 | 5,40 | -                 |
| $T_j = \text{biv}$                                                                   | Pdh                                                                        | 7,5                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = \text{biv}$                                                             | COPd                 | 3,03 | -                 |
| $T_j = \text{TOL}$                                                                   | Pdh                                                                        | 7,5                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = \text{TOL}$                                                             | COPd                 | 3,03 | -                 |
| $T_j = -15\text{ °C}$ (om $\text{TOL} < -20\text{ °C}$ )                             | Pdh                                                                        |                                                                                                                                                                                 | kW  | $T_j = -15\text{ °C}$ (om $\text{TOL} < -20\text{ °C}$ )                       | COPd                 |      | -                 |
| Bivalenttemperatur                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | Min uteluftstemperatur                                                         |                      |      |                   |
| $T_{\text{biv}}$                                                                     | $T_{\text{biv}}$                                                           | -10                                                                                                                                                                             | °C  | TOL                                                                            | TOL                  | -10  | °C                |
| Kapacitet vid cykling                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | COP vid cykling                                                                |                      |      |                   |
| $P_{\text{psych}}$                                                                   | $P_{\text{psych}}$                                                         |                                                                                                                                                                                 | kW  | COP <sub>psych</sub>                                                           | COP <sub>psych</sub> |      | -                 |
| Degraderingskoefficient                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | Max framledningstemperatur                                                     |                      |      |                   |
| $C_{\text{dh}}$                                                                      | $C_{\text{dh}}$                                                            | 0,99                                                                                                                                                                            | -   | WTOL                                                                           | WTOL                 | 65   | °C                |
| Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | Tillsatsvärme                                                                  |                      |      |                   |
| Frånläge                                                                             | $P_{\text{OFF}}$                                                           | 0,003                                                                                                                                                                           | kW  | Nominell värmeeffekt                                                           | $P_{\text{sup}}$     | 0,0  | kW                |
| Termostat-frånläge                                                                   | $P_{\text{TO}}$                                                            | 0,003                                                                                                                                                                           | kW  |                                                                                |                      |      |                   |
| Standbyläge                                                                          | $P_{\text{SB}}$                                                            | 0,008                                                                                                                                                                           | kW  | Typ av tillförd energi                                                         | Elektrisk            |      |                   |
| Vevhusvärmareläge                                                                    | $P_{\text{CK}}$                                                            | 0,010                                                                                                                                                                           | kW  |                                                                                |                      |      |                   |
| Övriga poster                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |                      |      |                   |
| Kapacitetsreglering                                                                  | Variabel                                                                   |                                                                                                                                                                                 |     | Nominellt luftflöde (luft-vatten)                                              |                      |      | m <sup>3</sup> /h |
| Ljudeffektnivå, inomhus/utomhus                                                      | $L_{\text{WA}}$                                                            | 36 / -                                                                                                                                                                          | dB  | Nominellt värmebärarflöde                                                      |                      |      | m <sup>3</sup> /h |
| Årlig energiförbrukning                                                              | $Q_{\text{HE}}$                                                            | 3 637                                                                                                                                                                           | kWh | Köldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vattenvärmepumpar                    |                      | 1,68 | m <sup>3</sup> /h |
| För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |                      |      |                   |
| Deklarerad tappprofil varmvattenberedning                                            | XL                                                                         |                                                                                                                                                                                 |     | Energieffektivitet varmvattenberedning                                         | $\eta_{\text{wh}}$   | 126  | %                 |
| Daglig energiförbrukning                                                             | $Q_{\text{elec}}$                                                          | 6,329                                                                                                                                                                           | kWh | Daglig bränsleförbrukning                                                      | $Q_{\text{fuel}}$    |      | kWh               |
| Årlig energiförbrukning                                                              | AEC                                                                        | 1 331                                                                                                                                                                           | kWh | Årlig bränsleförbrukning                                                       | AFC                  |      | GJ                |
| Kontaktinformation                                                                   | NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |                      |      |                   |

| Modell                                                                               |                                                                            | S1256-13                                                                                                                                                                        |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|------|------|
| Typ av värmepump                                                                     |                                                                            | <input type="checkbox"/> Luft-vatten<br><input type="checkbox"/> Frånluft-vatten<br><input checked="" type="checkbox"/> Vätska-vatten<br><input type="checkbox"/> Vatten-vatten |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Lågtemperatur-värmepump                                                              |                                                                            | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                                                                                             |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Inbyggd elpatron för tillsats                                                        |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                             |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Värmepump för värme och varmvatten                                                   |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                             |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Klimat                                                                               |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Kallt <input type="checkbox"/> Varmt                                                                         |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Temperaturlämpning                                                                   |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Medel (55 °C) <input type="checkbox"/> Låg (35 °C)                                                                                          |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Tillämpade standarder                                                                |                                                                            | EN-14825, EN-16147 & EN-12102-1                                                                                                                                                 |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Nominell avgiven värmeeffekt                                                         | Prated                                                                     | 11,0                                                                                                                                                                            | kW  | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning                                  |  |  | $\eta_s$           | 163  | %    |
| Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur $T_j$ |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | Deklarerad COP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur $T_j$ |  |  |                    |      |      |
| $T_j = -7\text{ °C}$                                                                 | Pdh                                                                        | 9,7                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = -7\text{ °C}$                                                           |  |  | COPd               | 3,34 | -    |
| $T_j = +2\text{ °C}$                                                                 | Pdh                                                                        | 6,0                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = +2\text{ °C}$                                                           |  |  | COPd               | 4,24 | -    |
| $T_j = +7\text{ °C}$                                                                 | Pdh                                                                        | 3,8                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = +7\text{ °C}$                                                           |  |  | COPd               | 5,01 | -    |
| $T_j = +12\text{ °C}$                                                                | Pdh                                                                        | 2,5                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = +12\text{ °C}$                                                          |  |  | COPd               | 5,33 | -    |
| $T_j = \text{biv}$                                                                   | Pdh                                                                        | 11,0                                                                                                                                                                            | kW  | $T_j = \text{biv}$                                                             |  |  | COPd               | 3,09 | -    |
| $T_j = \text{TOL}$                                                                   | Pdh                                                                        | 11,0                                                                                                                                                                            | kW  | $T_j = \text{TOL}$                                                             |  |  | COPd               | 3,09 | -    |
| $T_j = -15\text{ °C}$ (om $\text{TOL} < -20\text{ °C}$ )                             | Pdh                                                                        |                                                                                                                                                                                 | kW  | $T_j = -15\text{ °C}$ (om $\text{TOL} < -20\text{ °C}$ )                       |  |  | COPd               |      | -    |
|                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Bivalenttemperatur                                                                   | $T_{\text{biv}}$                                                           | -10                                                                                                                                                                             | °C  | Min uteluftstemperatur                                                         |  |  | TOL                | -10  | °C   |
| Kapacitet vid cykling                                                                | P <sub>cyh</sub>                                                           |                                                                                                                                                                                 | kW  | COP vid cykling                                                                |  |  | COP <sub>cyh</sub> |      | -    |
| Degraderingskoefficient                                                              | Cdh                                                                        | 0,99                                                                                                                                                                            | -   | Max framledningstemperatur                                                     |  |  | WTOL               | 65   | °C   |
| Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | Tillsatsvärme                                                                  |  |  |                    |      |      |
| Frånläge                                                                             | P <sub>OFF</sub>                                                           | 0,004                                                                                                                                                                           | kW  | Nominell värmeeffekt                                                           |  |  | P <sub>sup</sub>   | 0,0  | kW   |
| Termostat-frånläge                                                                   | P <sub>TO</sub>                                                            | 0,007                                                                                                                                                                           | kW  |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Standbyläge                                                                          | P <sub>SB</sub>                                                            | 0,010                                                                                                                                                                           | kW  | Typ av tillförd energi                                                         |  |  | Elektrisk          |      |      |
| Vevhusvärmärläge                                                                     | P <sub>CK</sub>                                                            | 0,008                                                                                                                                                                           | kW  |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Övriga poster                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Kapacitetsreglering                                                                  | Variabel                                                                   |                                                                                                                                                                                 |     | Nominellt luftflöde (luft-vatten)                                              |  |  |                    |      | m³/h |
| Ljudeffektnivå, inomhus/utomhus                                                      | L <sub>WA</sub>                                                            | 39 / -                                                                                                                                                                          | dB  | Nominellt värmebärarflöde                                                      |  |  |                    |      | m³/h |
| Årlig energiförbrukning                                                              | Q <sub>HE</sub>                                                            | 5 303                                                                                                                                                                           | kWh | Köldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vattenvärmepumpar                    |  |  |                    | 2,20 | m³/h |
| För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |
| Deklarerad tappprofil varmvattenberedning                                            | XL                                                                         |                                                                                                                                                                                 |     | Energieffektivitet varmvattenberedning                                         |  |  | $\eta_{\text{wh}}$ | 126  | %    |
| Daglig energiförbrukning                                                             | Q <sub>elec</sub>                                                          | 6,294                                                                                                                                                                           | kWh | Daglig bränsleförbrukning                                                      |  |  | Q <sub>fuel</sub>  |      | kWh  |
| Årlig energiförbrukning                                                              | AEC                                                                        | 1 325                                                                                                                                                                           | kWh | Årlig bränsleförbrukning                                                       |  |  | AFC                |      | GJ   |
| Kontaktinformation                                                                   | NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |  |  |                    |      |      |

| Modell                                                                               |                                                                            | S1256-18                                                                                                                                                                        |     |                                                                                |                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|
| Typ av värmepump                                                                     |                                                                            | <input type="checkbox"/> Luft-vatten<br><input type="checkbox"/> Frånluft-vatten<br><input checked="" type="checkbox"/> Vätska-vatten<br><input type="checkbox"/> Vatten-vatten |     |                                                                                |                    |      |      |
| Lågtemperatur-värmepump                                                              |                                                                            | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej                                                                                                             |     |                                                                                |                    |      |      |
| Inbyggd elpatron för tillsats                                                        |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                             |     |                                                                                |                    |      |      |
| Värmepump för värme och varmvatten                                                   |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej                                                                                                             |     |                                                                                |                    |      |      |
| Klimat                                                                               |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Kallt <input type="checkbox"/> Varmt                                                                         |     |                                                                                |                    |      |      |
| Temperaturtillämpning                                                                |                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Medel (55 °C) <input type="checkbox"/> Låg (35 °C)                                                                                          |     |                                                                                |                    |      |      |
| Tillämpade standarder                                                                |                                                                            | EN-14825, EN-16147 & EN-12102-1                                                                                                                                                 |     |                                                                                |                    |      |      |
| Nominell avgiven värmeeffekt                                                         | Prated                                                                     | 15,1                                                                                                                                                                            | kW  | Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning                                  | $\eta_s$           | 169  | %    |
| Deklarerad kapacitet för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur $T_j$ |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | Deklarerad COP för rumsuppvärmning vid dellast och vid utomhustemperatur $T_j$ |                    |      |      |
| $T_j = -7\text{ °C}$                                                                 | Pdh                                                                        | 13,7                                                                                                                                                                            | kW  | $T_j = -7\text{ °C}$                                                           | COPd               | 3,37 | -    |
| $T_j = +2\text{ °C}$                                                                 | Pdh                                                                        | 8,3                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = +2\text{ °C}$                                                           | COPd               | 4,36 | -    |
| $T_j = +7\text{ °C}$                                                                 | Pdh                                                                        | 5,4                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = +7\text{ °C}$                                                           | COPd               | 5,21 | -    |
| $T_j = +12\text{ °C}$                                                                | Pdh                                                                        | 3,5                                                                                                                                                                             | kW  | $T_j = +12\text{ °C}$                                                          | COPd               | 5,66 | -    |
| $T_j = \text{biv}$                                                                   | Pdh                                                                        | 15,2                                                                                                                                                                            | kW  | $T_j = \text{biv}$                                                             | COPd               | 3,12 | -    |
| $T_j = \text{TOL}$                                                                   | Pdh                                                                        | 15,2                                                                                                                                                                            | kW  | $T_j = \text{TOL}$                                                             | COPd               | 3,12 | -    |
| $T_j = -15\text{ °C}$ (om $\text{TOL} < -20\text{ °C}$ )                             | Pdh                                                                        |                                                                                                                                                                                 | kW  | $T_j = -15\text{ °C}$ (om $\text{TOL} < -20\text{ °C}$ )                       | COPd               |      | -    |
|                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |                    |      |      |
| Bivalenttemperatur                                                                   | $T_{\text{biv}}$                                                           | -10                                                                                                                                                                             | °C  | Min uteluftstemperatur                                                         | TOL                | -10  | °C   |
| Kapacitet vid cykling                                                                | P <sub>cyc</sub>                                                           |                                                                                                                                                                                 | kW  | COP vid cykling                                                                | COP <sub>cyc</sub> |      | -    |
| Degraderingskoefficient                                                              | Cdh                                                                        | 0,99                                                                                                                                                                            | -   | Max framledningstemperatur                                                     | WTOL               | 65   | °C   |
| Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     | Tillsatsvärme                                                                  |                    |      |      |
| Frånläge                                                                             | P <sub>OFF</sub>                                                           | 0,004                                                                                                                                                                           | kW  | Nominell värmeeffekt                                                           | P <sub>sup</sub>   | 0,0  | kW   |
| Termostat-frånläge                                                                   | P <sub>TO</sub>                                                            | 0,005                                                                                                                                                                           | kW  |                                                                                |                    |      |      |
| Standbyläge                                                                          | P <sub>SB</sub>                                                            | 0,009                                                                                                                                                                           | kW  | Typ av tillförd energi                                                         | Elektrisk          |      |      |
| Vevhusvärmärläge                                                                     | P <sub>CK</sub>                                                            | 0,012                                                                                                                                                                           | kW  |                                                                                |                    |      |      |
| Övriga poster                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |                    |      |      |
| Kapacitetsreglering                                                                  | Variabel                                                                   |                                                                                                                                                                                 |     | Nominellt luftflöde (luft-vatten)                                              |                    |      | m³/h |
| Ljudeffektnivå, inomhus/utomhus                                                      | L <sub>WA</sub>                                                            | 39 / -                                                                                                                                                                          | dB  | Nominellt värmebärarflöde                                                      |                    |      | m³/h |
| Årlig energiförbrukning                                                              | Q <sub>HE</sub>                                                            | 7 064                                                                                                                                                                           | kWh | Köldbärarflöde vätska-vatten eller vatten-vattenvärmepumpar                    |                    | 2,99 | m³/h |
| För värmepump med både rumsuppvärmning och varmvattenberedning                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |                    |      |      |
| Deklarerad tappprofil varmvattenberedning                                            | XL                                                                         |                                                                                                                                                                                 |     | Energieffektivitet varmvattenberedning                                         | $\eta_{\text{wh}}$ | 125  | %    |
| Daglig energiförbrukning                                                             | Q <sub>elec</sub>                                                          | 6,333                                                                                                                                                                           | kWh | Daglig bränsleförbrukning                                                      | Q <sub>fuel</sub>  |      | kWh  |
| Årlig energiförbrukning                                                              | AEC                                                                        | 1 342                                                                                                                                                                           | kWh | Årlig bränsleförbrukning                                                       | AFC                |      | GJ   |
| Kontaktinformation                                                                   | NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                |                    |      |      |

# Sakregister

## A

Anslutningar, 22  
Anslutning av extern manöverspänning för styrsystemet, 22  
Anslutning av givare, 23  
Anslutning av strömkännare, 24  
Anslutning av tillbehör, 25  
Arbetsområde värmepump, 74  
Avluftning av köldbärarsystem, 31

## B

Bipackade komponenter, 7

## D

Data för systemets energieffektivitet, 77  
Data för temperaturgivare, 62  
Demontering av luckor, 7  
Diagram, dimensionering kompressorhastighet, 74  
Dockningsalternativ  
    Frikyla, 18  
    Grundvattensystem, 18  
    Pool, 19  
    Två eller flera klimatsystem, 18  
    Ventilationsåtervinning, 18

## E

Efterjustering och luftning, 32  
    Pumpinjustering, automatisk drift, 32  
    Pumpinjustering, manuell drift, 32  
    Pumpkapacitetsdiagram, köldbärarsida, manuell drift, 32  
Elinkoppling, 20  
    Allmänt, 20  
Elinkopplingar  
    Anslutningar, 22  
    Anslutning av extern manöverspänning för styrsystemet, 22  
    Anslutning av givare, 23  
    Anslutning av tillbehör, 25  
    Effektvakt, 24  
    Eltillsats - maximal effekt, 27  
    Externa anslutningar, 23  
    Externa anslutningsmöjligheter, 25  
    Extern energimätare, 23  
    Inställningar, 27  
    Kraftanslutning, 22  
    Multianläggning, 24  
    Rumsgivare, 23  
    Tariffstyrning, 22  
    Temperaturgivare, extern framledning, 23  
    Utegivare, 23  
EI-lådor, 11  
Eltillsats - maximal effekt, 27  
    Elpatronens elsteg, 28  
    Omkoppling av maximal eleffekt, 29  
Energimärkning, 76  
    Data för systemets energieffektivitet, 77  
    Informationsblad, 76  
    Teknisk dokumentation, 78  
Externa anslutningar, 23  
Externa anslutningsmöjligheter, 25  
    Möjliga val för AUX-ingångar, 26  
    Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä), 27  
Extern energimätare, 23

## F

Felsökning, 65  
Förberedelser, 30

## H

Hantera larm, 65  
Hjälpmeny, 38  
Hjälpstart av cirkulationspump, 62

## I

Igångkörning och justering, 30  
    Förberedelser, 30  
    Inställning av pumphastigheter, 32  
    Påfyllning och luftning, 30  
    Startguide, 31  
Info-meny, 65  
Informationsblad, 76  
Inkoppling av klimatsystem, 17  
Inkoppling av varmvattencirkulation, 17  
Installationsalternativ  
    Inkoppling av varmvattencirkulation, 17  
    Utnjämningsskär UKV, 17  
    Varmvattenberedare med elpatron, 17  
Installationskontroll, 5  
Installationsutrymme, 6  
Inställningar, 27  
    Reservläge, 29

## K

Kall- och varmvatten, 17  
    Inkoppling av kall- och varmvatten, 17  
Klimatsystem, 17  
Klimatsystem och zoner, 40  
    Styrning - Introduktion, 40  
Komfortstörning, 65  
    Felsökning, 65  
    Hantera larm, 65  
    Info-meny, 65  
    Larm, 65  
Kraftanslutning, 22  
Kylmodul, 12  
Köldbärarsida, 16

## L

Larm, 65  
Leverans och hantering, 6  
    Bipackade komponenter, 7  
    Demontera delar av isolering, 9  
    Demontering av luckor, 7  
    Installationsutrymme, 6  
    Transport, 6  
    Uppställning, 6  
    Utdragning av kylmodulen, 6  
Luftning av klimatsystem, 30

## M

Meny 1 - Inomhusklimat, 41  
Meny 2 - Varmvatten, 44  
Meny 3 - Info, 46  
Meny 4 - Min anläggning, 47  
Meny 5 - Uppkoppling, 50  
Meny 6 - Schemaläggning, 51  
Meny 7 - Service, 52  
Modbus TCP/IP, 64  
Multianläggning, 24  
Mått, 69

Mått och röranslutningar, 15  
Märkning, 4  
Möjliga val för AUX-ingångar, 26  
Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä), 27

## **N**

Navigering  
Hjälpmeny, 38

## **P**

Pumpinjustering, automatisk drift, 32  
Klimatsystem, 32  
Köldbärarsida, 32  
Pumpinjustering, manuell drift, 32  
Klimatsystem, 33  
Pumpkapacitetsdiagram, köldbärarsida, manuell drift, 32  
Påfyllning av klimatsystem, 30  
Påfyllning av varmvattenberedare, 30  
Påfyllning och luftning, 30  
Påfyllning av varmvattenberedare, 30  
Påfyllning och luftning av köldbärarsystem, 30  
Påfyllning och luftning av köldbärarsystem, 30

## **R**

Reservläge, 29  
Rumsgivare, 23  
Röranslutningar, 14  
Allmänt, 14  
Kall- och varmvatten  
Inkoppling av kall- och varmvatten, 17  
Köldbärarsida, 16  
Mått och röranslutningar, 15  
Rördimensioner, 15  
Symbolnyckel, 14  
Systemprincip, 15  
Rördimensioner, 15  
Rör- och ventilationsanslutningar  
Inkoppling av klimatsystem, 17  
Klimatsystem, 17

## **S**

Serienummer, 4  
Service, 60  
Serviceåtgärder  
Data för temperaturgivare, 62  
Hjälpstart av cirkulationspump, 62  
Modbus TCP/IP, 64  
Tömning av klimatsystemet, 60  
Tömning av köldbärarsystemet, 61  
Tömning av varmvattenberedaren, 60  
USB-serviceuttag, 63  
Utdragning av kylmodul, 62  
Startguide, 31  
Styrning, 37  
Styrning - Introduktion, 37  
Styrning - Introduktion, 37  
Styrning - Meny  
Meny 1 - Inomhusklimat, 41  
Meny 2 - Varmvatten, 44  
Meny 3 - Info, 46  
Meny 4 - Min anläggning, 47  
Meny 5 - Uppkoppling, 50  
Meny 6 - Schemaläggning, 51  
Meny 7 - Service, 52  
Symboler, 4  
Symbolnyckel, 14  
Systemprincip, 15  
Säkerhetsinformation  
Installationskontroll, 5  
Märkning, 4

Serienummer, 4  
Symboler, 4

## **T**

Tariffstyrning, 22  
Tekniska data, 72  
Arbetsområde värmepump, 74  
Diagram, dimensionering kompressorhastighet, 74  
Tekniska uppgifter, 69  
Energimärkning, 76  
Data för systemets energieffektivitet, 77  
Informationsblad, 76  
Teknisk dokumentation, 78  
Mått, 69  
Tekniska data, 72  
Teknisk dokumentation, 78  
Temperaturgivare, extern framledning, 23  
Tillbehör, 68  
Transport, 6  
Tömning av klimatsystemet, 60  
Tömning av köldbärarsystemet, 61  
Tömning av varmvattenberedaren, 60

## **U**

Uppställning, 6  
USB-serviceuttag, 63  
Utdragning av kylmodul, 62  
Utdragning av kylmodulen, 6  
Utegivare, 23  
Utjämningskärl UKV, 17

## **V**

Viktig information, 4  
Märkning, 4  
Värmepumpens konstruktion, 10  
Komponentlista, 10  
Komponentlista el-lådor, 11  
Komponentlista kylmodul, 12  
Komponentplacering, 10  
Komponentplacering el-lådor, 11  
Komponentplacering kylmodul, 12

# Kontaktinformation

## AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH  
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling  
Tel: +43 (0)7662 8963-0  
mail@knv.at  
knv.at

## FINLAND

NIBE Energy Systems Oy  
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa  
Tel: +358 (0)9 274 6970  
info@nibe.fi  
nibe.fi

## GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd  
3C Broom Business Park,  
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield  
Tel: +44 (0)330 311 2201  
info@nibe.co.uk  
nibe.co.uk

## POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok  
Tel: +48 (0)85 66 28 490  
biawar.com.pl

## CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna  
s.r.o.  
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.  
Tel: +420 326 373 801  
nibe@nibe.cz  
nibe.cz

## FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS  
Zone industrielle RD 28  
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux  
Tél: 04 74 00 92 92  
info@nibe.fr  
nibe.fr

## NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.  
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout  
Tel: +31 (0)168 47 77 22  
info@nibenl.nl  
nibenl.nl

## SWEDEN

NIBE Energy Systems  
Box 14  
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd  
Tel: +46 (0)433-27 30 00  
info@nibe.se  
nibe.se

## DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S  
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning  
Tel: +45 97 17 20 33  
info@volundvt.dk  
volundvt.dk

## GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH  
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle  
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0  
info@nibe.de  
nibe.de

## NORWAY

ABK-Qviller AS  
Brobekkveien 80, 0582 Oslo  
Tel: (+47) 23 17 05 20  
post@abkqviller.no  
nibe.no

## SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG  
Industriepark, CH-6246 Altishofen  
Tel. +41 (0)58 252 21 00  
info@nibe.ch  
nibe.ch

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera [nibe.eu](http://nibe.eu) för mer information.

NIBE Energy Systems  
Hannabadsvägen 5  
Box 14  
SE-285 21 Markaryd  
info@nibe.se  
nibe.eu

IHB SV 2326-2 63111

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2023 NIBE ENERGY SYSTEMS

