

**AMA-texter NIBE Villavärme****POS****PAK****AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER**

PAK.53

Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor

xx

VMP xx

x

st

Luft/vatten- värmepump försedd med rotationskompressor som arbetar ner till -25°C.

Kompressorn ger upp till 75°C i framledningstemperatur. Varvtals- och kapacitetsstyrd fläkt.

Köldmediesystem innehållande torkfilter, elektroniska expansionsventiler samt serviceuttag för mätning. Värmepumpens köldmediekrets ska vara enligt definitionen ”hermetiskt tillsluten” och innehålla köldmedium med GWP <150.

Kompressordelen avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning.

Vattenanslutning sker på baksidan av aggregatet. Alla rör utomhus ska värmeisoleras med **minst** 19 mm tjock rörisolering.

**Fabrikat** : NIBE AB

**Typ** : S2125-8

**Tekniska Data :**

Max avgiven värmeeffekt (7/35)	6,7 kW
<b>Effektdata enligt EN 14511*</b>	
Avgiven effekt/tillförd effekt/COP (7/35)	3,15kW/0,61kW/5,16
Avsäkring	6 A
Elektrisk inkoppling	3 x 400+N+PE, 50 Hz
Min./Max. värmebärrflöde	0,08/0,32 l/s
Anslutning värmepump	G1” utvändig gänga
Köldmedium typ/mängd	R290/0,8kg
Mått (b x d x h)	1128 x 831 x 1080 mm
Vikt	179 kg

**RSK nummer: 625 14 14**

\*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se