


Inomhusmodul **NIBE VVM 225**



Snabbguide


Navigering



En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 37.

Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 39.

Ställa in inomhusklimatet



Du kommer till läget för inställning av inomhustemperaturen genom att, när du står i grundläget i huvudmenyn, trycka två gånger på OK-knappen.

Öka varmvattenmängden



För att tillfälligt öka mängden varmvatten, vrider du först på manöverratten för att markera meny 2 (vattendroppen) och trycker sedan två gånger på OK-knappen.

Innehållsförteckning

1	Viktig information	4	Kyla i 2-rörssystem	34
	Säkerhetsinformation	4	Inställning av varmvattencirkulation	34
	Symboler	4	SG Ready	34
	Märkning	4		
	Serienummer	4	7 myUplink	36
	Återvinning	5	Specifikation	36
	Installationskontroll	5	Anslutning	36
	Systemlösningar	5	Tjänsteutbud	36
			myUplink PRO	36
2	Leverans och hantering	6	8 Styrning – Introduktion	37
	Transport	6	Displayenhet	37
	Uppställning	6	Menysystem	37
	Bipackade komponenter	6	Uppdatera mjukvaran	40
	Demontering av plåtar	7		
3	Konstruktion VVM 225	8	9 Styrning – Menyer	41
	3x400V, Emalj	8	Meny 1 - INOMHUSKLIMAT	41
	3x400V, Rostfritt	9	Meny 2 - VARMVATTEN	42
	3x230V, Rostfritt	10	Meny 3 - INFO	42
	1x230V, Rostfritt	11	Meny 4 - MIN ANLÄGGNING	43
	Komponentplacering baksida	12	Meny 5 - SERVICE	44
	Komponentlista	12	10 Service	53
4	Röranslutningar	13	Serviceåtgärder	53
	Allmänt röranslutningar	13	11 Komfortstörning	56
	Mått och röranslutningar	16	Info-meny	56
	Inkoppling till luft/vattenvärmepump	17	Hantera larm	56
	Användning utan värmepump	17	Felsökning	56
	Klimatsystem	17	Endast eltillsats	57
	Kall- och varmvatten	18	12 Tillbehör	58
	Installationsalternativ	18	13 Tekniska uppgifter	60
5	Elinkopplingar	20	Mått	60
	Allmänt	20	Tekniska data	61
	Anslutningar	22	Elschema	64
	Inställningar	24	Sakregister	79
	Anslutningsmöjligheter	26	Kontaktinformation	83
	Anslutning av tillbehör	30		
6	Igångkörning och justering	31		
	Förberedelser	31		
	Påfyllning och luftning	31		
	Uppstart och kontroll	31		
	Inställning av värmekurva	33		

Viktig information

Säkerhetsinformation

Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman.

Handboken ska lämnas kvar hos kunden.

För senaste version av produktens dokumentation, se nibe.se.

Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning samt av personer som saknar erfarenhet eller kunskap under förutsättning att de får handledning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och informeras så att de förstår eventuella risker. Barn får inte leka med apparaten. Låt inte barn rengöra eller underhålla apparaten utan handledning.

Detta är en originalhandbok. Översättning får inte ske utan godkännande av NIBE.

Med förbehåll för konstruktionsändringar.

©NIBE 2026.

Systemtryck	Max	Min
Värmebärare	0,3 MPa (3 bar)	0,05 MPa (0,5 bar)
Tappvatten	1,0 MPa (10 bar)	0,01 MPa (0,1 bar)

Vatten kan droppa från säkerhetsventilen. Från säkerhetsventilen går ett fabriksmonterat spillvattenrör till en spillvattenkopp. Från spillvattenkoppen dras ett spillvattenrör till lämpligt avlopp. Spillvattenröret ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika fickor där vatten kan samlas, samt vara frostfritt anordnat.

VVM 225 ska installeras via allpolig brytare. Kabelarea ska vara dimensionerad efter vilken avsäkring som används.

Symboler

Förklaring till symboler som kan förekomma i denna manual.



OBS!

Denna symbol betyder fara för människa eller maskin.



TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du installerar eller servar anläggningen.



TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten.

Märkning

Förklaring till symboler som kan förekomma på produktens etikett/etiketter.




Fara för människa eller maskin.



Läs användarhandboken.

Serienummer

Serienumret hittar du längst ner till höger på frontluckan, i info-meny (meny 3.1) och på dataskylten (PZ1).



TÄNK PÅ!

Produktens serienummer (14 siffror) behöver du vid service- och supportärenden.

Återvinning



Lämna avfallshanteringen av emballaget till den installatör som installerade produkten eller till särskilda avfallsstationer.

När produkten är uttjänt får den inte slängas bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in till särskilda avfallsstationer eller till återförsäljare som tillhandahåller denna typ av service.

Felaktig avfallshandtering av produkten från användarens sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet med gällande lagstiftning.

Installationskontroll

Enligt gällande regler ska värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften.

Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i Användarhandboken.

✓	Beskrivning	Anmärkning	Signatur	Datum
	Värmebärare, se avsnitt "Systemprincip"			
	System urspolat			
	System avluftat			
	Smutsfilter			
	Säkerhetsventil			
	Avstängningsventiler			
	Systemtryck			
	Anslutet enligt principschema			
	Varmvatten, se avsnitt "Kall- och varmvatten"			
	Avstängningsventiler			
	Blandningsventil			
	Säkerhetsventil			
	El, se avsnitt "Elinkopplingar"			
	Ansluten kommunikation			
	Grupsäkringar			
	Säkringar fastighet			
	Utegivare			
	Rumsgivare			
	Strömkännare			
	Säkerhetsbrytare			
	Jordfelsbrytare			
	Inst. av reservlägestermostat			
	Övrigt			
	Dockad mot			

Systemlösningar

Besök [CompatibilityAWHP](#) eller skanna QR-koden nedan.




Där finns information om möjliga kombinationer med VVM 225. (Alla produkter säljs inte på alla marknader).

Leverans och hantering


Transport

VVM 225 ska transporteras och förvaras stående och torrt. Vid inforsling i byggnaden kan VVM 225 dock försiktigt läggas på rygg.



Uppställning


- Placera VVM 225 på ett fast underlag inomhus som tål vatten och produktens vikt.
- Använd produktens justerbara fötter för att få en vågrät och stabil uppställning.



- Eftersom vatten kommer ifrån VVM 225 ska utrymmet där VVM 225 placeras vara försett med golvbrunn.
- Utrymmet där VVM 225 placeras ska vara frostfritt.

INSTALLATIONSUTRYMME

Lämna ett fritt utrymme på 800 mm framför produkten. All service på VVM 225 kan utföras framifrån.



OBS!

Lämna 10 – 25 mm fritt utrymme mellan VVM 225 och bakomliggande vägg för förläggning av kablage och rör.

Bipackade komponenter



Utegivare



Rumsgivare



Strömkännare*

*Endast till 3x400V


PLACERING

Bipackningssatsen är placerad ovanpå produkten.


Demontering av plåtar

FRONTPLÅT


1. Lossa skruvarna i frontplåtens nederkant.




2. Lyft plåten utåt i nederkant och upp.
3. Dra plåten mot dig.




1. Lossa skruvarna i över- och nederkant.



2. Vrid plåten något utåt.



3. För plåten bakåt och något åt sidan.



SIDOPLÅTAR




TÄNK PÅ!

50 mm utrymme behövs för att kunna demontera sidoplåtarna.


4. Montering sker i omvänd ordning.

Konstruktion VVM 225


3x400V, Emalj




3x400V, Rostfritt




3x230V, Rostfritt



1x230V, Rostfritt



Komponentplacering baksida



Komponentlista

RÖRANSLUTNINGAR

XL1	Värmebärranslutning, fram
XL2	Värmebärranslutning, retur
XL3	Kallvattenanslutning
XL4	Varmvattenanslutning
XL5	VVC-anslutning ¹
XL8	Dockningsanslutning, fram från värmepump
XL9	Dockningsanslutning, retur till värmepump

¹ Syns inte på VVM 225 rostfritt. Sitter på baksidan av ventilkoppel.

VVS-KOMPONENTER

CM1	Expansionskärl, slutet, värmebärare
FL1	Säkerhetsventil, varmvattenberedare
FL2	Säkerhetsventil, värmebärare
GP1	Värmebärrarpump
QM11	Påfyllningsventil, värmebärare
QM13	Påfyllningsventil, värmebärare
QM20	Avluftningsventil, klimatsystem
QM22	Avluftningsventil, slinga
QM31	Avstängningsventil, värmebärare
QM35	Avstängningsventil, inkommande kallvatten
QN10	Växventil, klimatsystem/varmvattenberedning, framledning
RM1	Backventil, kallvatten
WM1	Spillvattenkopp

GIVARE ETC.

BP5	Manometer, värmesystem
BT2	Temperaturgivare, värmebärare fram
BT3	Temperaturgivare, värmebärare retur
BT6	Temperaturgivare, varmvatten, styrande
BT7	Temperaturgivare, varmvatten, visande
BT30	Termostat, reservläge
BT63	Temperaturgivare, värmebärare fram efter elpatron

ELKOMPONENTER

AA1	Elpatronskort
	AA1-S2 Strömställare (DIP-switch) på kretskort
AA2	Grundkort
AA3	Ingångskort
AA4	Displayenhet
	AA4-XF3 USB-uttag
	AA4-XF4 Serviceuttag
BF1	Flödesmätare
EB1	Elpatron
FC1	Automatsäkring
FQ10	Temperaturbegränsare
FQ10-S2	Återställning temperaturbegränsare
FR1	Elanod
SF1	Strömställare
W130	Nätverkskabel för myUplink

ÖVRIGT

PZ1	Dataskylt
PZ3	Serienummerskylt
QQ1	Inspektionslucka, kärl, Ø80 mm
UB1	Kabelgenomföring
UB2	Kabelgenomföring

Beteckningar enligt standard EN 81346-2.

Röranslutningar

Allmänt röranslutningar

Rörinstallation ska utföras enligt gällande regler.

Systemet kräver lågtemperaturdimensionering av radiatorkretsen. Vid lägsta dimensionerade utetemperatur är högsta rekommenderade temperaturer 55 °C på framledning- och 45 °C på returledningen, men VVM 225 klarar upp till 70 °C på framledningen.



TÄNK PÅ!

Säkerställ att inkommande kallvatten är rent. Vid användning av egen brunn är det viktigt att ta ett vattenprov. Beroende på vattenkvaliteten kan det vara nödvändigt att komplettera med extra vattenfilter.



TÄNK PÅ!

Eventuella högpunkter i klimatsystemet ska förses med avluftningsmöjligheter.



OBS!

Rörsystemen ska vara urspolade innan produkten ansluts så att föroreningar inte skadar ingående komponenter. Om det finns risk att magnetit kan förekomma bör magnetitfilter installeras.



OBS!

Vatten kan droppa från säkerhetsventilen. Från säkerhetsventilen går ett fabriksmonterat spillvattenrör till en spillvattenkopp. Från spillvattenkoppen dras ett spillvattenrör till lämpligt avlopp. Spillvattenröret ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika fickor där vatten kan samlas, samt vara frostfritt anordnat.

MINSTA SYSTEMFLÖDE AVFROSTNING



OBS!

Ett underdimensionerat klimatsystem kan innebära skador på produkten samt medföra driftsstörningar.

Dimensionen på rören mellan inomhusmodulen och värmepumpen bör inte underskrida rekommenderad rördiameter. Varje klimatsystem måste dock dimensioneras individuellt för att klara rekommenderade systemflöden.

Anläggningen ska vara dimensionerad för att klara minsta avfrostningsflöde vid 100 % cirkulationspumpsdrift.

SYSTEMVOLYM

VVM 225 är utrustat med ett expansionskärl (CM1).


Expansionskärlets volym är 10 liter och har som standard ett förtryck på 0,5 bar. Detta medför att maximalt tillåten höjd "H" mellan expansionskärl och den högst belägna radiatoren är 5 m, se figur.

Är förtrycket inte tillräckligt kan detta ökas genom påfyllning av luft genom ventilen i expansionskärl. Förändring av förtrycket påverkar expansionskärls möjlighet att ta upp vattnets expansion.

Max systemvolym exklusive VVM 225 är vid ovanstående förtryck 220 liter.

Volymutvidgning

För inkoppling till värmepump behövs cirka 10 l/kW och många värmesystem har inte denna volym. För att undvika driftproblem utökas volymen med ett UKV utjämningskärl.



SYMBOLNYCKEL

Symbol	Betydelse
	Avstängningsventil
	Backventil
	Blandningsventil
	Cirkulationspump
	Elpatron
	Expansionskärl
	Filterkulventil
	Flödesmätare/energimätare
	Magnetventil
	Tryckmätare
	Reglerventil
	Säkerhetsventil
	Växelventil/shunt
	Manuell växelventil/shunt
	Inomhusmodul
	Luft/vattenvärmepump
	Värmesystem
	Värmesystem med lägre temperatur
	Kylsystem
	Tappvarmvatten
	Varmvattencirkulation

SYSTEMPRINCIP

VVM 225 består av varmvattenberedare med laddslina, expansionskärl, säkerhetsventil (ej emalj), påfyllningsventil (ej emalj), elpatron, cirkulationspump, och styrsystem. VVM 225 ansluts till klimatsystemet.

VVM 225 är direkt anpassad för inkoppling och kommunikation med en kompatibel NIBE luft/vattenvärmepump.


När det är kallt ute arbetar luft/vattenvärmepumpen tillsammans med VVM 225 och om uteluftstemperaturen sjunker ner under värmepumpens stopptemperatur, sker all uppvärmning med VVM 225.




TÄNK PÅ!

Detta är en funktionsprincip, för mer detaljerad information om VVM 225 se avsnitt "Konstruktion VVM 225".

Emalj




Rostfritt




- | | |
|-----|---|
| XL1 | Värmebärranslutning, fram |
| XL2 | Värmebärranslutning, retur |
| XL3 | Kallvattenanslutning |
| XL4 | Varmvattenanslutning |
| XL5 | VVC-anslutning |
| XL8 | Dockningsanslutning, fram från värmepump |
| XL9 | Dockningsanslutning, retur till värmepump |

Mått och röranslutningar

EMALJ



ROSTFRITT





RÖRDIMENSIONER

Anslutning			
XL1	Värmebärare framledning Ø	mm	22
XL2	Värmebärare returledning Ø	mm	22
XL3	Kallvatten Ø	mm	22
XL4	Varmvatten Ø	mm	22
XL5	Varmvattencirkulation Ø ¹	mm	15
XL8	Anslutning, dockning från värmepump Ø	mm	22
XL9	Anslutning, dockning till värmepump Ø	mm	22
WM1	Spillvattenkopp	mm	32

¹ Syns inte på VVM 225 rostfritt. Sitter på baksidan av ventilkoppel.

AVSÄTTNINGSMÅTT



Anslutning		H	X	Y
XL1 Värmebärare framledning	mm	200	512	428
XL2 Värmebärare returledning	mm	200	479	350
XL3 Kallvatten	mm	250	402	440
XL4 Varmvatten	mm	260	338	402
XL5 Varmvattencirkulation	mm	280	300	402
XL8 Anslutning, dockning från värmepump	mm	85	188	420
XL9 Anslutning, dockning till värmepump	mm	85	188	351
WM1 Spillvattenkopp	mm	145	460	162

Inkoppling till luft/vattenvärmepump

NIBE rekommenderar att installera VVM 225 så nära värmepumpen som möjligt för bästa komfort.

I kombination med S2125-12 krävs att systemet kompletteras med NIBE UKV.

Se "Flödesutjämning" i avsnitt "Utjämningskärl (UKV)".



TÄNK PÅ!

Se även installatörshandboken för din luft/vattenvärmepump.

Montera följande:

- säkerhetsventil

Vissa modeller av värmepump har fabriksmonterad säkerhetsventil.

- avtappningsventil

För att kunna tömma värmepumpen vid längre strömavbrott. Endast för värmepumpar som saknar gasseparatör.

- backventil

Backventil behövs endast i de anläggningar där produkternas placering i förhållande till varandra kan orsaka självirkulation.

I de fall värmepumpen redan är försedd med backventil behöver ingen ytterligare monteras.


- avstängningsventil

För att underlätta eventuell framtida service.

- filterkulventil eller smutsfilter

Filterkulventilen/smutsfiltret ska monteras inomhus på returledningen till värmepumpen.

I anläggningar med smutsfilter kombineras filtret med en extra avstängningsventil.




Användning utan värmepump

Inomhusmodulen kan användas utan värmepump, alltså enbart som elpanna, för att producera värme och varmvatten, exempelvis innan värmepumpen är installerad.

För att kunna använda endast inomhusmodulen behöver du:

1. koppla samman röret för dockning in från värmepump (XL8) med röret ut till värmepump (XL9).
2. göra mjukvaruinställningar enligt avsnitt "Igångkörning utan värmepump".




Klimatsystem

Ett klimatsystem är ett system som reglerar inomhustemperaturen med hjälp av styrsystemet i VVM 225 och värmebärarkretsens radiatorer, golvvärme, golvkyla, fläktkonvektorer etc.

INKOPPLING AV KLIMATSYSTEM

Montera följande:

- Vid inkoppling till system med termostater monteras antingen överströmningsventil alternativt demonteras ett antal termostater, så att tillräckligt flöde och värmeavgivning garanteras.



Kall- och varmvatten

Inställningar för varmvatten görs i meny 5.1.1.

INKOPPLING AV KALL- OCH VARMVATTEN

Montera följande:


- blandningsventil

Blandningsventil ska eventuellt monteras om fabriksinställningen för varmvattnet ändras. Nationella regler ska beaktas.

- avstängningsventil¹
- backventil¹
- säkerhetsventil¹

Säkerhetsventilen ska ha max 1,0 MPa (10,0 bar) öppningstryck och monteras på inkommande tappvattenledning enligt bild.

¹Endast VVM 225 Emalj



Installationsalternativ

VVM 225 kan installeras på flera olika sätt varav några visas här.

Mer om alternativen finns på nibe.se/dockning samt i respektive monteringsanvisning för de tillbehör som används. Se sida 58 för lista över de tillbehör som kan användas till VVM 225.


UTJÄMNINGSKÄRL (UKV)

UKV är en ackumulatortank som är lämplig att ansluta till värmepump eller annan extern värmekälla och kan ha flera olika användningsområden.

För mer information se installatörshandboken för tillbehöret.


Volym

2-rörsinkopplat utjämningskärl används för att utöka systemvolymen i klimatsystemet för värmepumpen.



Flödesutjämning


2-rörsinkopplat utjämningskärl med backventiler, extern värmebärarpump och extern framledningsgivare används för att utöka systemvolymen i klimatsystemet för värmepumpen och då man behöver skapa balans mellan tillförd och uttagen effekt.



EXTRA KLIMATSYSTEM

I fastighet med flera klimatsystem, som kräver olika framledningstemperaturer, kan tillbehöret ECS 40/ECS 41 anslutas.

En shuntventil sänker då temperaturen till t.ex. golvvärmesystemet.




EXTRA VARMVATTENBEREDARE

Om större badkar eller annan stor förbrukare av varmvatten installeras bör anläggningen kompletteras med extra varmvattenberedare.

Varmvattenberedare med elpatron

I varmvattenberedare med elpatron värms vattnet i första hand av värmepumpen. Elpatronen i varmvattenberedaren används för varmhållning och när värmepumpens effekt inte räcker till.

Varmvattenberedaren kopplas flödesmässigt in efter VVM 225.




INKOPPLING AV VARMVATTENCIRKULATION

En cirkulationspump kan styras av VVM 225 för cirkulation av varmvattnet. Det cirkulerande vattnet ska ha en temperatur som förhindrar både bakterietillväxt och skållning. Nationella normer ska uppfyllas.

VVC-returen kopplas in på anslutning XL5 alternativt i en fristående varmvattenberedare. Om en elektrisk varmvattenberedare kopplas in efter värmepumpen, ska VVC-returen kopplas in i beredaren.

Cirkulationspumpen aktiveras via AUX-utgång i meny 5.4 - "mjuka in-/utgångar".

VVC kan kompletteras med varmvattengivare för VVC (BT70) och (BT82) som ansluts via AUX-ingång och aktiveras i meny 5.4 - "mjuka in-/utgångar".




Elinkopplingar

Allmänt

All elektrisk utrustning förutom utegivare, rumsgivare och strömkännare är färdigkopplad från fabrik.

- Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande nationella bestämmelser.
- Före isolationstest av fastigheten ska VVM 225 bortkopplas.
- VVM 225 bör förses med jordfelsbrytare. Separat jordfelsbrytare rekommenderas.
- Jordfelsbrytaren ska ha en märkutlösningsström på högst 30 mA.
- VVM 225 ska installeras via allpolig brytare. Kabelarea ska vara dimensionerad efter vilken avsäkring som används.
- Om automatsäkring används ska denna minst ha utlösningsskarakteristik "C". Se avsnitt "Tekniska data" för säkringsstorlek.
- Använd en skärmad kabel för kommunikation med värmepump. Max kabelarea 0,75 mm².
- För att undvika störningar får kommunikationskablar till externa anslutningar inte förläggas i närheten av starkströmsledningar.
- Minsta area på kommunikations- och givarkablar till extern anslutning ska vara 0,5 mm² upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY eller liknande.
- Elschema för VVM 225, se avsnitt "Tekniska uppgifter".
- Vid kabeldragning in i VVM 225 ska kabelgenomföringarna (UB1) och (UB2) användas.



OBS!

Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Bryt spänningen med arbetsbrytaren innan eventuell service.



OBS!

Om matningskabeln är skadad får den endast ersättas av NIBE, dess serviceombud eller liknande behörig personal för att undvika eventuell fara och skada.



OBS!

För att undvika skador på elektroniken i VVM 225, kontrollera anslutningar, huvudspänning och fas-spänning innan produkten startas.




OBS!

Strömbrytare (SF1) får inte ställas i läge "I" eller "Δ" innan vatten fyllts på. Ingående komponenter i anläggningen kan skadas.

AUTOMATSÄKRING

Manöverkrets i VVM 225 och delar av dess interna komponenter är internt avsäkrade med en automatsäkring (FC1).




TEMPERATURBEGRÄNSARE

Temperaturbegränsaren (FQ10) bryter spänningen till eltilletsatsen om temperaturen uppgår till mellan 90 och 100 °C och återställs manuellt.

Återställning

Temperaturbegränsaren (FQ10) är åtkomlig bakom frontluckan. Återställ temperaturbegränsaren genom att trycka in dess knapp (FQ10-S2) med hjälp av en liten skruvmejsel. Tryck in knappen med ett lätt tryck, max 15 N (ca 1,5 kg).



ÅTKOMLIGHET, ELKOPPLING


Plastlocken till ellådorna öppnas med hjälp av en skruvmejsel.



OBS!


Locket till ingångskortet öppnas utan verktyg.

Demontering lucka, ingångskort



1. Tryck ner snäppet.
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

Demontering lucka, elpatronkort




1. Stick in skruvmejseln (A) och bänd snäppet försiktigt nedåt (B).
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

Demontering lucka, grundkort



TÄNK PÅ!


För att kunna demontera luckan för grundkortet måste luckan för ingångskortet först plockas bort.



1. Stick in skruvmejseln (A) och bänd snäppet försiktigt nedåt (B).
2. Vinkla ut locket och plocka bort det.

KABELLÅSNING

Använd lämpligt verktyg för att lossa/låsa fast kablarna i inomhusmodulens plintar.





Anslutningar

KRAFTANSLUTNING



Medlevererad kabel (längd ca 2 m) för inkommande el är ansluten till plint X1 på elpatronskortet (AA1). Anslutningskabeln hittar du på baksidan av VVM 225.

Anslutning



3x400V



3x230V



1x230V



EXTERN MANÖVERSPÄNNING FÖR STYRSYSTEMET

Om styrsystemet ska matas separerat från övriga komponenter i inomhusmodulen (t.ex. vid tariffstyrning) ansluts en separat manöverkabel.



OBS!

Märk upp aktuell ellåda med varning för extern spänning.




OBS!

Vid service måste samtliga matningskretsar kopplas ur.

Om du ska ansluta extern manöverspänning för styrsystemet till VVM 225 på elpatronkortet (AA1) måste kantkontakten vid AA1:X2 flyttas till AA1:X9.

Manöverspänning (1x230V ~ 50Hz) ansluts till AA1:X11.



Tariffstyrning

Om spänningen till elpatronen försvinner under en viss tid, måste samtidigt "Tariffblockering" väljas via de valbara ingångarna, se avsnitt "Valbara ingångar".


ANSLUTNING GIVARE

Utegivare

Utegivaren (BT1) placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte påverkas av exempelvis morgonsol.

Utegivaren ansluts till plint X6:1 och X6:2 på ingångskortet (AA3).

Eventuellt kabelrör bör tätas för att inte orsaka kondens i utegivarkapseln.



Rumsgivare

VVM 225 levereras med en bipackad rumsgivare (BT50).

Rumsgivaren har ett antal funktioner:

1. Visar aktuell rumstemperatur i displayen på VVM 225.
2. Ger möjlighet att ändra rumstemperaturen i °C.
3. Ger möjlighet att finjustera rumstemperaturen.


Montera givaren på en neutral plats där inställd temperatur önskas.

Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg i hall ca. 1,5 m över golv. Det är viktigt att givaren inte hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt solinstrålning. Även stängda radiatortermostater kan orsaka problem.

VVM 225 fungerar utan rumsgivaren, men om man vill kunna läsa av bostadens inomhustemperatur i displayen på VVM 225 måste givaren monteras. Rumsgivaren kopplas in på X6:3 och X6:4 på ingångskortet (AA3).

Om rumsgivaren ska ha en styrande funktion, aktiveras den i meny 1.9.4 - "rumsgivarinställningar".

Om rumsgivaren används i rum med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur.




TÄNK PÅ!

Förändring av temperaturen i bostaden tar lång tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombination med golvvärme inte att ge en märkbar förändring i rumstemperaturen.


Extern framledningsgivare

Om extern framledningsgivare (BT25) behöver användas ansluts den till plint X6:5 och X6:6 på ingångskortet (AA3).




KOMMUNIKATION


Om VVM 225 ska anslutas till värmepump kopplas denna in till plint X4:13, X4:14 och X4:15 på ingångskortet (AA3).



VVM 225



Inställningar



ELTILLSATS - MAXIMAL EFFEKT

Elpatronens effekt är uppdelad i 7 steg, enligt tabell. (Gäller ej 3x230V.)

Elpatronen är inställbar till maximalt 9 kW. Leveransinställningen är 9 kW (gäller ej 1x230 V).

Du kopplar om till 7 kW genom att flytta vit kabel från kopplingsplint X3:13 till kopplingsplint X7:23 på elpatronskortet (AA1) (Gäller endast 3x400V). (Sigillet på kopplingsplinten måste brytas.)

Inställning av maximal effekt på eltillsatsen görs i meny 5.1.12.

Elpatronens elsteg

3x400V (maximal eleffekt, leveranskopplad 9 kW)

Eltilsats (kW)	Max L1 (A)	Max L2 (A)	Max L3 (A)
0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	8,7	0,0
3	0,0	7,5	7,5
4	0,0	8,7	8,7
5	8,7	7,5	7,5
6	8,7	8,7	8,7
7	8,7	7,5	16,2
9	8,7	16,2	16,2

3x400V (maximal eleffekt, omkopplad till 7 kW)

Eltilsats (kW)	Max L1 (A)	Max L2 (A)	Max L3 (A)
0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,0	4,3
2	0,0	8,7	0,0
3	0,0	8,7	4,3
4	0,0	8,7	8,7
5	8,7	0,0	13
6	8,7	8,7	8,7
7	8,7	8,7	13

3x230V (maximal eleffekt, leveranskopplad 9 kW)

Eltilsats (kW)	Max (A) L1	Max (A) L2	Max (A) L3
0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	8,7	8,7
4	8,7	15,1	15,1
6	15,1	15,1	15,1
9	15,1	27,1	27,1

1x230V (maximal eleffekt, leveranskopplad 7 kW)

Eltilsats (kW)	Max L1 (A)
0	0,0
1	4,3
2	8,7
3	13
4	17,4
5	21,7
6	26,1
7	30,4

Tabellerna visar max fasström vid respektive elsteg för inomhusmodulen.

Om strömkännarna är inkopplade övervakar inomhusmodulen fasströmmarna.



OBS!

Om inte strömkännarna är inkopplade, gör inomhusmodulen en beräkning på hur höga strömmarna blir om respektive elsteg läggs in. Om strömmarna blir högre än inställd säkringsstorlek, tillåts inte elsteget att gå in. Se kapitel Effektvakt på sida 26.

RESERVLÄGE

När inomhusmodulen ställs i reservläge (SF1 ställs till ) är endast de allra nödvändigaste funktionerna aktiverade.

- Inget varmvatten produceras.
- Effektvakten är inte inkopplad.
- Fast temperatur på framledningen, se avsnitt Reservläges-termostat.

Effekt i reservläge

Elpatronens effekt i reservläge ställs in med dipswitchen (SF1) på elpatronkortet (AA1) enligt tabellen nedan. Fabriksinställningen är 6 kW.

Effekt reservläge, 3x400V (maximal eleffekt, omkopplad till 7 kW)

kW	1	2	3	4	5	6
0	off	off	off	off	off	off
1	off	off	off	off	off	on
2	off	off	on	off	off	off
3	off	off	on	off	off	on
4	off	off	on	off	on	off
5	on	off	off	off	on	on
6	on	off	on	off	on	off
7	on	off	on	off	on	on

Effekt reservläge, 3x400V (maximal eleffekt, leveranskopplad 9 kW)


kW	1	2	3	4	5	6
0	off	off	off	off	off	off
2	off	off	on	off	off	off
3	off	off	off	on	off	on
4	off	off	on	off	on	off
5	on	off	off	on	off	on
6	on	off	on	off	on	off
7	on	off	off	on	on	on
9	on	off	on	on	on	on

Effekt reservläge, 3x230V (maximal eleffekt, leveranskopplad 9 kW)


kW	1	2	3	4	5	6
0	off	off	off	off	off	off
2	off	on	off	off	off	off
4	off	on	off	on	off	off
6	on	on	off	on	off	off
9	on	on	on	on	off	off

Effekt reservläge, 1x230V (maximal eleffekt, leveranskopplad 7 kW)


kW	1	2	3	4	5	6
0	off	off	off	off	off	off
1	off	off	off	off	off	on
2	off	off	on	off	off	off
3	off	off	on	off	off	on
4	on	off	on	off	off	off
5	on	off	on	off	off	on
6	on	off	on	off	on	off
7	on	off	on	off	on	on



Bilden visar dip-switchen (AA1-SF1) i fabriksinställning för 3x400V, d.v.s. 6 kW.




Bilden visar dip-switchen (AA1-SF1) i fabriksinställning för 3x230V, d.v.s. 6 kW.



Bilden visar dip-switchen (AA1-SF1) i fabriksinställning för 1x230V, d.v.s. 6 kW.

Reservlägestermostat

Framledningstemperaturen i reservläget ställs in med en termostat (FQ10-BT30). Den kan ställas på 35 (förinställd, t.ex. golvvärme) eller 45 °C (t.ex. radiatorer).



Anslutningsmöjligheter

EFFEKTVAKT

Inbyggd effektvakt

VVM 225 är utrustad med en enkel form av inbyggd effektvakt som begränsar elstegen till eltillsatsen genom att beräkna om kommande elsteg kan kopplas in på aktuell fas utan att strömmen för angiven huvudsäkring överskrider.

I de fall strömmen skulle överskrida angiven huvudsäkring tillåts inte elsteget gå in. Storleken på fastighetens huvudsäkring anges i meny 5.1.12 - "intern eltillsats".

Effektvakt med strömkännare

När många elförbrukande produkter är inkopplade i fastigheten samtidigt som kompressor och/eller eltillsats är i drift finns det risk att fastighetens huvudsäkringar löser ut.

VVM 225 är utrustad med effektvakt som med hjälp av strömkännare styr elstegen till eltillsatsen genom att omfördela kraften mellan de olika faserna, alternativt koppla från eltillsatsen steg för steg vid överbelastning på någon fas.

Kvarstår överbelastningen trots att eltillsatsen kopplats ur, begränsas kompressorn om den är inverterstyr.


Återinkoppling sker när den övriga strömförbrukningen minskar.

Fastighetens faserna kan vara olika belastade. Om kompressorn har kopplats in på en hårt belastad fas riskerar man att kompressoreffekten begränsas och att eltillsats körs mer än förväntat. Detta innebär att den förväntade besparingen kan utebli.



Anslutning och aktivering av strömkännare

1. Montera en strömkännare på vardera inkommande fasledare till elcentralen. Detta görs lämpligen i elcentralen.

2. Anslut strömkännarna till en mångledare i en kapsling i direkt anslutning till elcentralen. Mångledaren mellan kapslingen och VVM 225 ska ha en kabelarea på minst 0,5 mm².



3. Anslut kabeln till ingångskortet (AA3) på kopplingsplint X4:1-4 där X4:1 är den gemensamma kopplingsplinten för de tre strömkännarna.



4. Ange storleken på fastighetens huvudsäkring i meny 5.1.12 - "intern eltillsats".
5. Aktivera fasdetektering i meny 5.1.12 - "intern eltillsats". Läs mer om fasdetektering i avsnitt "Meny 5.1.12 - intern eltillsats".

MYUPLINK

Anslut en nätverksansluten kabel (rak, Cat.5e UTP) med RJ45-kontakt (hane) till RJ45-kontakt (hona) som finns på baksidan av inomhusmodulen.



EXTERNA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER (AUX)

VVM 225 har mjukvarustyrda AUX in- och utgångar för anslutning av extern kontaktfunktion (kontakt ska vara potentialfri) eller givare.

I meny 5.4 - "mjuka in-/utgångar" väljer du till vilken AUX-anslutning respektive funktion har anslutits till.

mjuka in-/utgångar 5.4

AUX1	blockera värme
AUX2	aktivera tillfällig lyx
AUX3	inte använd
AUX4	inte använd
AUX5	inte använd
AA3-X7	larmutgång

För vissa funktioner kan tillbehör krävas.




TIPS!

Vissa av de följande funktionerna kan även aktiveras och schemaläggas via menyinställningar.

Valbara ingångar

Valbara ingångar på ingångskortet (AA3) för dessa funktioner är:

AUX1	AA3-X6:9-10
AUX2	AA3-X6:11-12
AUX3	AA3-X6:13-14
AUX4	AA3-X6:15-16
AUX5	AA3-X6:17-18




I exemplet ovan används ingångarna AUX1 (X6:9-10) och AUX2 (X6:11-12) på ingångskortet (AA3).

Valbar utgång

Utgången är ett potentialfritt växlande relä.

Larmindikering kopplas in på C-NC, övriga funktioner kopplas in på C-NO.

Är strömställaren (SF1) i läge "⏻" eller "⚠" är reläet i läge C-NC.



TÄNK PÅ!

Reläutgången får max belastas med 2 A vid resistiv last (230 V~).



TIPS!

Tillbehöret AXC krävs om mer än en funktion önskas anslutas till AUX-utgång.

Möjliga val för AUX-ingångar

Temperaturgivare

Möjliga val som finns är:

- Kyla-/värmegivare (BT74), avgör när det är dags att byta mellan kyl-, värme- och varmvattendrift.
- framledningsgivare för kyla (BT64) (används när "aktiv kyla i 4-rörssystem" är aktiverat i utgången AA3-X7)

- Ext. VV ut temp. (BT70) (visande varmvattengivare för VVC. Placeras på framledningen.)

Valbar när "VV-cirkulation" är aktiverad i meny 7.4 - "Valbara in-/utgångar".

- Ext. VV cirk.temp. (BT82) (visande varmvattengivare för VVC. Placeras på returledningen.)

Valbar när "VV-cirkulation" är aktiverad i meny 7.4 - "Valbara in-/utgångar".

Vakt

Möjliga val som finns är:

- Externt larm (NO), Externt larm (NC)
Larmet kopplas till styrningen vilket gör att driftsstörning-
en visas som ett informationsmeddelande i displayen.
- Tryckvakt klimatsystem (NC)

Extern aktivering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM 225 för aktivering av olika funktioner. Funktionen är aktiverad under den tid som kontakten är sluten.

Möjliga funktioner som kan aktiveras:

- varmvatten komfortläge "tillfällig lyx"
- varmvatten komfortläge "ekonomi"
- "extern justering"

Då kontakten är sluten ändras temperaturen i °C (om rumsgivare är ansluten och aktiverad). Om rumsgivare inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad förändring av "temperatur" (förskjutning av värmekurva) med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan -10 och +10. Extern justering av klimatsystem 2 till 8 kräver tillbehör.

– klimatsystem 1 till 8

Inställning av värdet på förändringen görs i meny 1.9.2 - "extern justering".

- SG Ready



TÄNK PÅ!

"SG Ready" kräver två AUX-ingångar.

"SG Ready" är en smart form av tariffstyrning där din elleverantör kan påverka inomhus-, varmvatten- och/eller pooltemperaturen (om sådan finns) eller helt enkelt blockera tillsatsvärmens och/eller kompressorn i värmepumpen under vissa tider på dygnet (kan väljas i meny 4.1.5 - "SG Ready" efter att funktionen är aktiverad). Aktivera funktionen genom att ansluta potentialfria kontaktfunktioner till två ingångar som väljs i meny 5.4 - "mjuka in-/utgångar" (SG Ready A och SG Ready B).

Sluten eller öppen kontakt medför något av följande:

- Blockering (A: Sluten, B: Öppen)

"SG Ready" är aktiv. Kompressorn i värmepumpen och tillsatsvärme blockeras.

- Normalläge (A: Öppen, B: Öppen)

"SG Ready" är inte aktiv. Ingen påverkan på systemet.

- Lågprisläge (A: Öppen, B: Sluten)

"SG Ready" är aktiv. Systemet fokuserar på kostnadsbesparing och kan t.ex. utnyttja en låg tariff från elleverantören eller överkapacitet från eventuell egen strömkälla (påverkan på systemet är ställbar i meny 4.1.5).

- Överkapacitetsläge (A: Sluten, B: Sluten)

"SG Ready" är aktiv. Systemet tillåts att gå med full kapacitet vid överkapacitet (riktigt lågt pris) hos elleverantören (påverkan på systemet är ställbar i meny 4.1.5).

(A = SG Ready A, B = SG Ready B)

- +Adjust

Med hjälp av +Adjust kommunicerar anläggningen med golvvärmens styrcentral¹ och anpassar värmekurvan och beräknad framledningstemperatur efter golvvärmesystemets återkoppling.

Aktivera det klimatsystem som +Adjust ska påverka genom att markera funktionen och trycka på OK-knappen.



TÄNK PÅ!

Vid system med både golvvärme och radiatorer bör NIBE ECS 40/41 användas för optimal drift.

Extern blockering av funktioner

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM 225 för blockering av olika funktioner. Kontakten ska vara potentialfri och sluten kontakt medför blockering.



OBS!

Blockering innebär frysrisk.

Möjliga funktioner som kan blockeras:

- Blockera varmvatten (eventuell varmvattencirkulation (VVC) fortsätter vara i drift)
- Blockera värme
- Blockera kyla
- Blockera tillsats
- Blockera (EB101) (värmepump (EB101))
- Tariffblockering (NO), Tariffblockering (NC) (tillsats, kompressor, värme, kyla och varmvatten kopplas bort)

Möjliga val för AUX-utgång



TÄNK PÅ!

Reläutgången får max belastas med 2 A vid resistiv last (230 V~).



TIPS!

Tillbehöret AXC krävs om mer än en funktion önskas anslutas till AUX-utgång.

Indikeringar

- Larmutgång
- Summalarm
- Kyllägesindikering (endast om tillbehör för kyla finns)
- Semester
- bortaläge för "smarta hem" (komplement till funktionerna i meny 4.1.7 - "smarta hem")

¹ Stöd för +Adjust krävs

Styrning


- VV-cirkulation (cirkulationspump för varmvattencirkulation)
- Aktiv kyla 4-rör (aktiv kyla i 4-rörssystem)
- Ext. VB-pump (extern värmebärarpump)
- Tillsats i laddkrets



OBS!

Aktuell ellåda ska märkas med varning för extern spänning.

Extern cirkulationspump ansluts till AUX-utgång enligt bild nedan.



Inbyggd aktiv kyla i 4-rörssystem

Inbyggd aktiv kyla i 4-rörssystem med luft/vattenvärmepump aktiveras via mjuk utgång.

Aktiv kyla produceras av luft/vattenvärmepumpens kompressor.

När kyla i 4-rörssystem är valt som mjuk utgång visas menygrupp 1.9.5. och "kyla" måste aktiveras för luft/vattenvärmepumpen i meny 5.11.X.1, alternativt med DIP-switch på luft/vattenvärmepumpen för att bestämma att den ska göra kyla.

Driftläge kyla aktiveras av temperaturen på utomhusgivaren (BT1) och eventuell rumsgivare (BT50), rumsenhet eller separat rumsgivare för kyla (BT74) (om exempelvis två olika rum ska kylas respektive värmas samtidigt). Vid kylbehov aktiveras växelventilen kyla (EQ1-QN12) och kylcirkulationspumpen (EQ1-GP12) i inomhusmodulen (VVM).

Produktion av kyla regleras efter kylgivaren (BT64) och ett kylbörvärde som bestäms av vald kylkurva. Kylgradminuter beräknas efter värdet på den externa temperaturgivaren (BT64) för kyla ut och kylbörvärdet.

Om tillbehöret "aktiv kyla 4-rör" aktiverats stängs funktionen av. Kyla körs då från tillbehöret istället.

Anslutning av tillbehör

Instruktioner för inkoppling av tillbehör finns i den manual som medföljer tillbehöret. Se sida 58 för lista över de tillbehör som kan användas till VVM 225.

Här visas inkoppling av kommunikation mot de vanligaste tillbehören.

TILLBEHÖR MED TILLBEHÖRSKORT AA5


Tillbehör med tillbehörskort AA5 ansluts till inomhusmodulens kopplingsplint X4:13-15 på ingångskortet AA3.

Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas.

Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till inomhusmodulens kopplingsplint AA3-X4. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort.

Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.


Se tillbehörsmanualen för vidare instruktioner.



TILLBEHÖR MED TILLBEHÖRSKORT AA9

Tillbehörskort AA9 i Modbus 40/ SMS 40/ RMU 40 ansluts till inomhusmodulens kopplingsplint X4:9-12 på ingångskortet AA3. Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig.

Se tillbehörsmanualen för vidare instruktioner.



Igångkörning och justering

Förberedelser

1. Kontrollera att strömställaren (SF1) står i läge "I".
2. Kontrollera att avtappningsventilen mellan VVM 225 och utomhusmodulen är helt stängd.

Påfyllning och luftning

PÅFYLLNING AV VARMVATTENBEREDARE I VVM 225

1. Öppna en varmvattenkran i fastigheten.
2. Fyll på varmvattenberedaren genom kallvattenanslutningen (XL3).
3. När vattnet som kommer ur varmvattenkranen inte längre är luftblandat är varmvattenberedaren fylld och varmvattenkranen kan stängas.

PÅFYLLNING AV KLIMATSYSTEMET

1. Öppna avluftsventilen (QM20).
2. Öppna påfyllningsventilerna (QM11) och (QM13) gäller ej emalj. VVM 225 fylls med vatten.
3. När vattnet som kommer ur avluftsventilen (QM20) inte längre är luftblandat stänger du avluftsventilen.
4. Trycket börjar efter en stund att stiga på manometern. När öppningsstrycket på säkerhetsventilen nås, börjar denna släppa ut vatten. Stäng då påfyllningsventilen. Avlufta varmvattenberedarens slinga med avluftsventilen (QM22).
5. Sänk trycket i klimatsystemet till normalt arbetsområde (ca. 1 bar) genom att öppna avluftsventilen (QM20) eller säkerhetsventilen (FL2).

AVLUFTNING AV KLIMATSYSTEMET



TÄNK PÅ!

Otillräcklig avluftning kan skada ingående komponenter i VVM 225.

1. Bryt strömtillförseln till VVM 225.
2. Avlufta VVM 225 genom avluftsventilerna (QM20, QM22) och övriga klimatsystemet genom sina respektive avluftsventiler.
3. Upprepå påfyllning och avluftning tills dess att all luft avlägsnats och korrekt tryck erhållits.

För förklaring till komponentbeteckningar se avsnitt "Komponentlista".

Uppstart och kontroll

STARTGUIDE



OBS!

Vatten måste finnas i klimatsystemet innan strömställaren sätts till "I".



OBS!

Starta inte VVM 225 om det finns risk att vattnet i systemet har frusit.

1. Spänningssätt värmepumpen.
2. Kontrollera automatsäkringen (FC1). Den kan ha löst ut under transport.
3. Ställ strömställare (SF1) på VVM 225 i läge "I".
4. Följ instruktionerna i displayens startguide. Om startguiden inte går igång när du startar VVM 225, kan du starta den manuellt i meny 5.7.



TIPS!

Se avsnitt "Styrning – Introduktion" för en mer ingående introduktion av anläggningens styrsystem (manövrering, menyer etc.).

Igångkörning

Första gången anläggningen startas sätts en startguide igång. I startguiden ges instruktioner om vad som behöver utföras vid första uppstart tillsammans med en genomgång av anläggningens grundläggande inställningar.

Startguiden säkerställer att uppstarten görs på rätt sätt och kan därför inte hoppas över.



TÄNK PÅ!


Så länge startguiden är aktiv kommer ingen funktion i VVM 225 automatiskt att starta.

Startguiden kommer att dyka upp vid varje omstart av VVM 225 tills detta väljs bort på sista sidan.

Manövrering i startguiden

A. Sida

B. Namn och menynummer



C. Alternativ / inställning

A. Sida

Här kan du se hur långt du har kommit i startguiden.

För att bläddra mellan sidorna i startguiden gör du följande:

1. Vrid manövrerratten tills en av pilarna i det övre vänstra hörnet (vid sidnumret) blir markerad.
2. Tryck på OK-knappen för att hoppa mellan sidorna i startguiden.

B. Namn och menynummer

Här läser du av vilken meny i styrsystemet denna sida i startguiden bygger på. Siffrorna inom parentes är menyens nummer i styrsystemet.

Vill du läsa mer om berörd meny läser du antingen i dess hjälpmeny eller i användarhandboken.

C. Alternativ / inställning

Här gör du inställningar för systemet.

IGÅNGKÖRNING UTAN VÄRMEPUMP

Inomhusmodulen kan användas utan värmepump, alltså som enbart elpanna, för att producera värme och varmvatten exempelvis innan värmepumpen är installerad.


Gå till meny 4.2 - "driftläge" och välj "endast tillsats".

PUMPHASTIGHET

Cirkulationspumpen (GP1) i VVM 225 är frekvensstyrd och ställer in sig själv med hjälp av styrning och utifrån värmebehov.

Tillgängligt tryck cirkulationspump, GP1

Tillgängligt tryck (kPa)




Inställning av värmekurva

I menyn "värmekurva" kan du se den s.k. värmekurvan för fastigheten. Kurvens uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur oavsett utomhustemperatur. Det är utifrån denna kurva som VVM 225 bestämmer temperaturen på vattnet till klimatsystemet (framledningstemperaturen) och därmed inomhustemperaturen.

KURVLUTNING

Värmekurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas/sänkas när utetemperaturer sjunker/ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur vid en viss utetemperatur.

Ju lägre värmekurva desto mer energisnål drift, men alltför låg kurva innebär försämrat komfort.




Den optimala kurvlutningen är beroende av ortens klimatförhållanden och lägsta dimensionerande utetemperatur (DUT), om fastigheten har radiatorer, fläktkonvektorer eller golvvärme samt hur välisolerad fastigheten är.

För fastighet med radiatorer eller fläktkonvektorer passar en högre värmekurva (t.ex. kurva 9), för fastighet med golvvärme passar en lägre kurva (t.ex. kurva 5).

Värmekurvan ställs in när värmeanläggningen installeras, men kan behöva efterjusteras. Sedan ska kurvan i normala fall inte behöva ändras.


KURVFÖRSKJUTNING

En förskjutning av värmekurvan betyder att framledningstemperaturen ändras lika mycket för alla utetemperaturer, t.ex. att en kurvförskjutning på +2 steg höjer framledningstemperaturen med 5 °C vid alla utetemperaturer.



FRAMLEDNINGSTEMPERATUR – HÖGSTA OCH LÄGSTA VÄRDEN

Eftersom framledningstemperaturen inte kan beräknas högre än det inställda maximivärdet eller lägre än det inställda minimivärdet planar kurvorna ut vid dessa temperaturer.



TÄNK PÅ!

Vid golvvärmesystem ska normalt högsta framledningstemperatur ställas in mellan 35 och 45 °C.




TÄNK PÅ!

Vid golvkyla ska lägsta framledningstemperatur begränsas för att undvika kondens.

Detta ställs in i meny 1.9.3 - "min. framledningstemp."

JUSTERING AV KURVA



1. Välj det klimatsystem (om det finns mer än ett) för vilket kurvan ska ändras.
2. Välj kurvlutning och kurvförskjutning.



TÄNK PÅ!

Om du behöver justera "min. framledningstemp." och/eller "max framledningstemp." görs detta i andra menyer.

Inställningar för "min. framledningstemp." i meny 1.9.3.

Inställningar för "max framledningstemp." i meny 5.1.2.



TÄNK PÅ!

Kurva 0 innebär att "egen kurva" används.

Inställningar för "egen kurva" görs i meny 1.9.7.

FÖR ATT LÄSA AV EN VÄRMEKURVA

1. Vrid manöverratten så att ringen på axeln med utetemperaturen markeras.
2. Tryck på OK-knappen.
3. Följ den grå linjen upp till kurvan och ut till vänster för att avläsa värdet för framledningstemperaturen vid vald utetemperatur.
4. Det går nu att göra avläsningar för olika temperaturer genom att vrida på manöverratten till höger eller vänster och avläsa motsvarande framledningstemperatur.
5. Tryck på OK- eller Bakåt-knappen för att komma ur avläsningsläget.

Kyla i 2-rörssystem

I VVM 225 finns en inbyggd funktion för att köra kyla i 2-rörssystem ner till 17 °C, fabriksinställning 18 °C. Detta kräver att värmepumpen kan kyla. (Se installatörshandboken för din luft/vattenvärmepump.) Om värmepumpen kan kyla är kylmenyerna aktiverade i displayen på inomhusmodulen (VVM).

För att driftläge "kyla" ska vara tillåtet ska medeltemperaturen vara över inställningsvärdet för "start av kyla" i meny 4.9.2

Kylinställningarna för klimatsystemet görs i menyn för inomhusklimat, meny 1.

Inställning av varmvattencirkulation

drifttid

Inställningsområde: 1 – 60 min

Fabriksinställning: 60 min

stilleståndstid

Inställningsområde: 0 – 60 min

Fabriksinställning: 0 min

Här kan du ställa in varmvattencirkulation i upp till tre perioder per dygn. Under inställda perioder kommer varmvattencirkulationspumpen att gå enligt inställningarna ovan.

"drifttid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska vara igång per drifttillfälle.

"stilleståndstid" bestämmer hur länge varmvattencirkulationspumpen ska stå stilla mellan drifttillfällena.



OBS!

Varmvattencirkulation aktiveras i meny 5.4 "mjuka in- och utgångar".

SG Ready

Denna funktion kan endast användas i elnät som stödjer "SG Ready"-standarden.

Här gör du inställningar för funktionen "SG Ready".

Lågprisläge innebär att elleverantören har en låg tariff och systemet använder detta för att minska kostnader.

Överkapacitetsläge innebär att elleverantören har satt tariffen riktigt lågt och systemet använder detta för att minska kostnaderna så mycket som möjligt.

påverka rumstemperatur

Här väljer du om rumstemperaturen får påverkas vid aktivering av "SG Ready".

Vid lågprisläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+1". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 1 °C.

Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" ökas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "+2". Om rumsgivare finns installerad och aktiverad ökas istället önskad rumstemperatur med 2 °C.

påverka varmvatten

Här väljer du om temperaturen på varmvattnet får påverkas vid aktivering av "SG Ready".

Vid lågprisläge på "SG Ready" sätts stopptemperaturen på varmvattnet så högt som möjligt vid enbart kompressordrift (elpatron tillåts ej).

Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" sätts varmvattnet i "aktivera tillfällig lyx" (elpatron tillåts).

påverka kyla (tillbehör krävs)

Här väljer du om rumstemperaturen vid kyl drift får påverkas vid aktivering av "SG Ready".

Vid lågprisläge på "SG Ready" och kyl drift påverkas inte inomhustemperaturen.

Vid överkapacitetsläge på "SG Ready" och kyl drift minskas parallellförskjutningen för inomhustemperaturen med "-1".

Om rumsgivare finns installerad och aktiverad minskas istället önskad rumstemperatur med 1 °C.



OBS!

Funktionen måste vara ansluten till två AUX-ingångar och aktiverad i meny 5.4.

myUplink

Med myUplink kan du styra anläggningen – var du vill och när du vill. Vid en eventuell driftstörning får du larm direkt i mejlen eller en push-notis till myUplink-appen, vilket ger möjlighet till snabba åtgärder.

Möjligheten att se historik och göra ändringar beror på myUplink prenumerationen. Du kan alltid se och teckna prenumerationer på hemsidan för myUplink.

Besök myuplink.com för mer information.

Uppdatera anläggningen till den senaste mjukvaruversionen.

Specifikation

Du behöver följande för att myUplink ska kunna kommunicera med VVM 225:

- nätverkskabel
- internetuppkoppling
- konto på myuplink.com

Vi rekommenderar våra mobilappar för myUplink.

Anslutning

För att ansluta din anläggning mot myUplink:

1. Gå till meny 4.1.3 - "internet".
2. Markera "begär ny anslutningssträng" och tryck på OK-knappen.
3. När en anslutningssträng har tagits fram visas den i denna meny och är giltig i 60 minuter.
4. Om du inte redan har ett konto registrerar du dig i mobilappen eller på myuplink.com/sign-up.
5. Använd anslutningssträngen för att koppla ihop din anläggning mot ditt användarkonto på myUplink.

Tjänsteutbud

myUplink ger dig tillgång till olika tjänstenivåer. Basnivån ingår och utöver den kan du välja ytterligare prenumerationer mot en avgift. Besök <https://myuplink.com/store> för mer information.

myUplink PRO


myUplink PRO är ett komplett verktyg för att erbjuda serviceavtal med slutkunden och alltid ha senaste informationen om anläggningen samt möjlighet att justera inställningar på distans.

Med myUplink PRO kan du erbjuda dina uppkopplade kunder snabb status och fjärrdiagnostik.

Besök pro.myuplink.com för information om vad mer du kan göra med mobilappen och webben.

Styrning – Introduktion

Displayenhet



A

DISPLAY

På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation. Du kan enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ för att ställa in den komfort eller få den information du önskar.

B

STATUSLAMPAN

Statuslampan indikerar inomhusmodulens status. Den:

- lyser grönt vid normal funktion.
- lyser gult vid aktiverat reservläge.
- lyser rött vid utlöst larm.

C

OK-KNAPP

OK-knappen används för att:

- bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde/sida i startguiden.

D

BAKÅT-KNAPP

Bakåtknappen används för att:

- backa till föregående meny.
- ångra en inställning som inte bekräftats.

E

MANÖVERRATT

Manöverratten kan vridas åt höger eller vänster. Du kan:

- förflytta dig i menyer och mellan alternativ.
- öka eller minska värden.
- byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjälptexter och serviceinfo).

F

STRÖMSTÄLLARE (SF1)

Strömställaren har tre lägen:

- På (I)
- Standby (U)
- Reservläge (Δ)

Reservläget ska endast användas vid fel på inomhusmodulen. I detta läge stängs kompressorn av och elpatronen tar vid. Inomhusmodulens display är släckt och statuslampan lyser gult.

G

USB-PORT


USB-porten är dold under plastbrickan med produktnamnet.

USB-porten används för att uppdatera mjukvaran.

Besök myuplink.com och klicka på fliken "Mjukvara" för att ladda ner senaste gällande mjukvara till anläggningen.

Menysystem

I displayen visas menysystemets fyra huvudmenyer samt viss grundinformation.



MENY 1 - INOMHUSKLIMAT

Inställning och schemaläggning av inomhusklimatet. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok.

MENY 2 - VARMVATTEN

Inställning och schemaläggning av varmvattenproduktionen. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok.

MENY 3 - INFO

Visning av temperatur och annan driftinformation samt tillgång till larmloggen. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok.

MENY 4 - MIN ANLÄGGNING

Inställning av tid, datum, språk, display, driftläge m.m. Se information i hjälpmeny eller användarhandbok.

MENY 5 - SERVICE

Avancerade inställningar. Dessa inställningar är inte åtkomliga för slutanvändaren. Menyn blir synlig genom att Bakåtknappen trycks in i 7 sekunder då man står i startmenyn. Se sida 44.

SYMBOLER I DISPLAYEN

Följande symboler kan förekomma i displayen under drift.

Symbol	Beskrivning
	Denna symbol visas vid informationstecknet om det finns information i meny 3.1 som du borde vara uppmärksam på.
	Dessa två symboler visar om kompressorn i värmepumpen eller tillsatsen är blockerad i VVM 225. Dessa kan t.ex. vara blockerade beroende på vilket driftläge som är valt i meny 4.2, om blockering är schemalagd i meny 4.9.5 eller om ett larm har inträffat som blockerar någon av dem.  Blockering av kompressor.  Blockering av tillsats.
	Denna symbol visar om periodisk höjning eller lyxläge för varmvatten är aktiverad.
	Denna symbol visar om "semesterinställning" är aktiv i meny 4.7.
	Denna symbol visar om VVM 225 har kontakt med myUplink.
	Denna symbol visar aktuell hastighet på fläkten om hastigheten är ändrad från normalinställningen. Tillbehör krävs.
	Denna symbol syns i anläggningar med aktivt soltillbehör.
	Denna symbol visar om pooluppvärmning är aktiv. Tillbehör krävs.
	Denna symbol visar om kyla är aktiv. Värmepump med kylfunktion krävs.

MANÖVRERING

För att flytta markören vrider du på manöverratten åt höger eller vänster. Den markerade positionen är vit och/eller har en uppvikt flik.



VÄLJA MENY

För att komma vidare i menysystemet väljer du en huvudmeny genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen. Då öppnas ett nytt fönster med undermenyer.

Välj en av undermenyerna genom att markera den och sedan trycka på OK-knappen.

VÄLJA ALTERNATIV



I en meny med alternativ visas det valda alternativet med en grön bock.



För att välja annat alternativ:

1. Markera det alternativ du vill ska gälla. Ett av alternativen är förvalt (vitt).
2. Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt alternativ. Det valda alternativet får en grön bock.



STÄLLA IN ETT VÄRDE




Värde som ska ändras

För att ställa in ett värde:

1. Markera med hjälp av manöverratten det värde du vill ställa in.
2. Tryck på OK-knappen. Värdets bakgrund blir grön, vilket betyder att du kommit till inställningsläget.
3. Vrid manöverratten åt höger för att öka värdet eller åt vänster för att minska värdet.
4. Tryck på OK-knappen för att bekräfta värdet du ställt in. För att ångra och återgå till ursprungsvärdet, tryck på Bakåt-knappen.




ANVÄNDA DET VIRTUELLA TANGENTBORDET



Olika tangentbord

I vissa menyer där text kan behöva matas in finns det ett virtuellt tangentbord.



Beroende på meny får du tillgång till olika teckenuppsättningar som du väljer med hjälp av manöverratten. Vill du byta teckentabell till en annan trycker du på Bakåt-knappen. Om en meny bara har en teckenuppsättning visas tangentbordet direkt.

När du har skrivit klart markerar du "OK" och trycker på OK-knappen.

BLÄDDRA MELLAN FÖNSTER

En meny kan bestå av flera fönster. Vrid manöverratten för att bläddra mellan fönstren.



Aktuellt menyfönster

Antal fönster i menyn

Bläddra mellan fönster i startguiden



Pil för att bläddra bland fönster i startguiden

1. Vrid manöverratten tills en av pilarna i det övre vänstra hörnet (vid sidnumret) blir markerad.
2. Tryck på OK-knappen för att hoppa mellan punkterna i startguiden.

HJÄLPMENY



I många menyer finns en symbol som visar att extra hjälp finns att tillgå.

För att komma åt hjälptexten:

1. Använd manövrerratten för att markera hjälpsymbolen.
2. Tryck på OK-knappen.

Hjälptexten består ofta av flera fönster som du kan bläddra mellan med hjälp av manövrerratten.

Uppdatera mjukvaran

Det finns flera sätt att uppdatera mjukvaran för VVM 225.

Det är möjligt att göra det via:

- myUplink och myUplink PRO
- meny 4.1.3 - "internet" med myUplink PRO-konto
- USB-porten

Styrning – Menyer

Meny 1 – INOMHUSKLIMAT

1 - INOMHUSKLIMAT	1.1 - temperatur	1.1.1 - värme
		1.1.2 - kyla *
		1.1.3 - rel. luftfuktighet *
	1.2 - ventilation *	
	1.3 - schemaläggning	1.3.1 - värme
		1.3.2 - kyla *
		1.3.3 - ventilation *
	1.9 - avancerat	1.9.1 - kurva
		1.9.1.1 värmekurva
		1.9.1.2 - kylkurva *
		1.9.2 - extern justering
		1.9.3 - min. framledningstemp.
		1.9.3.1 - värme
		1.9.3.2 - kyla *
		1.9.4 - rumsgivarinställningar
		1.9.5 - kylinställningar *
		1.9.6 - fläktåtergångstid *
		1.9.7 - egen kurva
		1.9.7.1 - värme
		1.9.7.2 - kyla *
		1.9.8 - punktförskjutning
		1.9.9 - nattsvalka *
		1.9.11 - +Adjust

* Tillbehör krävs.

Meny 2 - VARMVATTEN

2 - VARMVATTEN	2.1 - tillfällig lyx	
	2.2 - komfortläge	
	2.3 - schemaläggning	
	2.9 - avancerat	2.9.1 - periodisk höjning
		2.9.2 - varmvattencirk.

Meny 3 - INFO

3 - INFO	3.1 - serviceinfo
	3.2 - kompressorinfo
	3.3 - tillsatsinfo
	3.4 - larmlogg
	3.5 - inomhustemperaturlogg
	3.6 - energilogg

* Tillbehör krävs.

Meny 4 - MIN ANLÄGGNING

4 - MIN ANLÄGGNING	4.1 - plusfunktioner	4.1.1 - pool *
		4.1.3 - internet 4.1.3.1 - myUplink 4.1.3.8 - tcp/ip-inställningar 4.1.3.9 - proxy-inställningar 4.1.4 - sms * 4.1.5 - SG Ready 4.1.6 - smart price adaption™ 4.1.7 - smarta hem 4.1.8 - smart energy source™ 4.1.8.1 - inställningar 4.1.8.2 - inst. pris 4.1.8.3 - CO2 påverkan 4.1.8.4 - tariffperioder, elpris 4.1.8.6 - tariffperiod, ext. shuntst. 4.1.8.7 - tariffperiod, ext. stegst. 4.1.8.8 - tariffperioder, OPT10 4.1.10 - solel *
	4.2 - driftläge	
	4.3 - mina ikoner	
	4.4 - tid & datum	
	4.6 - språk	
	4.7 - semesterinställning	
	4.9 - avancerat	4.9.1 - driftprioritering 4.9.2 - autolägesinställning 4.9.3 - gradminutinställning 4.9.4 - fabriksinställning användare 4.9.5 - schema blockering 4.9.6 - schema tyst läge 4.9.7 - verktyg

* Tillbehör krävs.

Beskrivningar av meny 1-4 finner du i användarhandboken.

Meny 5 - SERVICE

ÖVERSIKT

5 - SERVICE	5.1 - driftinställningar	5.1.1 - varmvatteninst.
		5.1.2 - max framledningstemp.
		5.1.3 - max diff. framf. temp.
		5.1.4 - larmåtgärder
		5.1.5 - fläkthast. frånluft *
		5.1.12 - intern el tillsats
		5.1.14 - flödesinst. klimatsystem
		5.1.18 - flödesinställning laddpump
		5.1.22 - heat pump testing
		5.1.23 - kompressorkurva
		5.1.25 - tid filterlarm*
	5.2 - systeminställningar	5.2.2 - installerad värmepump
		5.2.4 - tillbehör
	5.3 - tillbehörsinställningar	5.3.2 - shuntstyrd tillsats *
		5.3.3 - extra klimatsystem *
		5.3.6 - stegstyrd tillsats *
		5.3.7 - extern tillsats *
		5.3.8 - varmvattenkomfort *
		5.3.11 - modbus *
		5.3.12 - från-/tilluftsmodul *
		5.3.14 - F135 *
		5.3.16 - fuktmätare *
		5.3.18 - pool*
		5.3.19 - aktiv kyla 4-rör*
		5.3.21 - flödesgivare / energimätare*
	5.4 - mjuka in-/utgångar	
	5.5 - fabriksinställning service	
	5.6 - tvångsstyrning	
	5.7 - startguide	
	5.8 - snabbstart	
	5.9 - golvtorksfunktion	
	5.10 - ändringslogg	
	5.11 -värmepumpsinställningar	5.11.1 - EB101
		5.11.1.1 - värmepump
		5.11.1.2 - laddpump (GP12)
	5.12 - land	

* Tillbehör krävs.

Ställ dig i huvudmenyn och håll Bakåt-knappen intryckt i 7 sekunder för att komma åt Servicemenyn.

Undermenyer

Menyn **SERVICE** har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny.

driftinställningar Driftinställningar för inomhusmodulen.

systeminställningar Systeminställningar för inomhusmodulen, aktivering av tillbehör etc.

tillbehörsinställningar Driftinställningar för olika tillbehör.

mjuka in-/utgångar Inställning av mjukvarustyrda in- och utgångar på ingångskort (AA3).

fabriksinställning service Total återställning av alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden.

tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i inomhusmodulen.

startguide Manuell start av startguiden som körs första gången inomhusmodulen startas.

snabbstart Snabbstart av kompressorn.



OBS!

Felaktiga inställningar i servicemenyerna kan skada anläggningen.

MENY 5.1 - DRIFTINSTÄLLNINGAR

I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för inomhusmodulen.

MENY 5.1.1 - VARMVATTENINST.



OBS!

De fabriksinställda tappvattentemperaturerna som anges i manualen kan variera på grund av olika länders direktiv. I denna meny kan du kontrollera de aktuella inställningarna för anläggningen.

ekonomi

Inställningsområde starttemp. ekonomi: 5 – 70 °C

Inställningsområde stopptemp. ekonomi: 5 – 70 °C

Fabriksinställning starttemp. ekonomi: 38 °C

Fabriksinställning stopptemp. ekonomi: 42 °C

normal

Inställningsområde starttemp. normal: 5 – 70 °C

Inställningsområde stopptemp. normal: 5 – 70 °C

Fabriksinställning starttemp. normal: 41 °C

Fabriksinställning stopptemp. normal: 45 °C

lyx

Inställningsområde starttemp. lyx: 5 – 70 °C

Inställningsområde stopptemp. lyx: 5 – 70 °C

Fabriksinställning starttemp. lyx: 44 °C

Fabriksinställning stopptemp. lyx: 48 °C

stopptemp. per. höjning

Inställningsområde: 55 – 70 °C

Fabriksinställning: 55 °C

Här ställer du in start- och stopptemperatur på varmvattnet för de olika komfortalternativen i meny 2.2 samt stopptemperatur för periodisk höjning i meny 2.9.1.

MENY 5.1.2 - MAX FRAMLEDNINGSTEMP.

klimatsystem

Inställningsområde: 5–80 °C

Fabriksinställning: 60 °C

Här ställer du in max framledningstemperatur för klimatsystemet. Om anläggningen har fler än ett klimatsystem kan individuella max framledningstemperaturer ställas in för varje system. Klimatsystem 2 – 8 kan inte ställas in till en högre max framledningstemperatur än klimatsystem 1.



TÄNK PÅ!

Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in mellan 35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur för golvet med golvleverantören.

MENY 5.1.3 - MAX DIFF. FRAML.TEMP.

max diff. kompressor

Inställningsområde: 1 – 25 °C

Fabriksinställning: 10 °C

max diff. tillsats

Inställningsområde: 1 – 24 °C

Fabriksinställning: 7 °C

Här ställer du in max tillåten differens mellan beräknad och aktuell framledningstemperatur vid kompressor- respektive tillsatsdrift. Max diff. tillsats kan aldrig överstiga max diff. kompressor.

max diff. kompressor

Om aktuell framledningstemperatur *överstiger* beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutvärdet till +2. Om det enbart finns värmebehov stannar kompressorn i värmepumpen.

max diff. tillsats

Om "tillsats" är vald och aktiverad i meny 4.2 och aktuell framledningstemperatur *överstiger* beräknad med inställt värde tvångsstoppas tillsatsen.

MENY 5.1.4 - LARMÅTGÄRDER

Här väljer du om du vill att inomhusmodulen ska göra dig uppmärksam på att det finns ett larm i displayen.



TÄNK PÅ!

Om ingen larmåtgärd väljs kan det medföra högre energiförbrukning vid larm.

MENY 5.1.5 - FLÄKTHAST. FRÅNLUFT (TILLBEHÖR KRÄVS)

normal samt hastighet 1-4

Inställningsområde: 0 – 100 %

Fabriksinställning normal: 65 %

Fabriksinställning hastighet 1: 0 %

Fabriksinställning hastighet 2: 30 %

Fabriksinställning hastighet 3: 80 %

Fabriksinställning hastighet 4: 100 %

Här ställer du in hastigheten för de fyra olika valbara lägena till fläkten.



TÄNK PÅ!

Felaktigt inställda ventilationsflöden kan på sikt skada fastigheten och eventuellt öka energiförbrukningen.

MENY 5.1.12 - INTERN ELTILLSATS

säkringsstorlek

Inställningsområde: 1 - 200 A

Fabriksinställning: 16 A

omsättningstal

Inställningsområde: 300 - 3000

Fabriksinställning: 300

Här ställer du in max eleffekt på den interna eltillsatsen i VVM 225 samt säkringsstorleken för anläggningen.

"detektera fasordning": Här kontrollerar du vilken strömkännare som är monterad på vilken inkommande fas till fastigheten (detta kräver att du har installerat strömkännarna, se sida 26). Kontrollen gör du genom att markera "detektera fasordning" och trycka på OK-knappen.

Resultatet av denna kontroll dyker upp strax under menyvallet "detektera fasordning".



TIPS!

Gör om sökningen om fasdetekteringen skulle misslyckas. Detekteringsprocessen är väldigt känslig och kan lätt störas av andra apparater i bostaden.

"omsättningstal": Omsättningstalet kan ändras för att passa olika typer av strömkännare. Fabriksinställningen är anpassad efter de bipackade strömkännarna.

MENY 5.1.14 - FLÖDESINST. KLIMATSYSTEM

förinst.

Inställningsområde: radiator, golvvärme, rad. + golvvärme, DUT °C

Fabriksinställning: radiator

Inställningsområde DUT: -40,0 – 20,0 °C

Fabriksinställning DUT: -18,0 °C

egen inst.

Inställningsområde dT vid DUT: 2,0 – 20,0

Fabriksinställning dT vid DUT: 10,0

Inställningsområde DUT: -40,0 – 20,0 °C

Fabriksinställning DUT: -18,0 °C

Här ställer du in vilken typ av värmedistributionssystem värmebärarpumpen (GP1) arbetar mot.

dT vid DUT är skillnaden i grader mellan fram- och returledningstemperatur vid dimensionerande utetemperatur.

MENY 5.1.18 - FLÖDESINSTÄLLNING LADDPUMP

Här ställer du in flödet för laddpumpen. Aktivera flödestestet för att mäta upp delta (skillnaden mellan framlednings- och returledningstemperaturen från värmepumpen). Testet är OK om delta ligger mellan de två gränsvärdena som visas i displayen.

Om temperaturdifferensen ligger utanför gränsvärdena, justerar du flödet för laddpumpen genom att minska/öka tryckfallet, tills testet är OK.

MENY 5.1.22 - HEAT PUMP TESTING



OBS!

Denna meny är avsedd för testning av VVM 225 enligt olika standarder.

Användande av denna meny i andra avseenden kan resultera i att din anläggning inte fungerar som avsett.

Denna meny innehåller flera undermenyer, en för varje standard.

MENY 5.1.23 - KOMPRESSORKURVA



TÄNK PÅ!

Denna meny visas endast om VVM 225 är ansluten till en värmepump med inverterstyrd kompressor.

Här ställer du in om kompressorn i värmepumpen ska arbeta efter en viss kurva vid vissa behov eller om den ska arbeta efter fördefinierade kurvor.

Du ställer in en kurva för ett behov (värme, varmvatten etc.) genom att bocka ur "auto", vrider manöverratten tills en temperatur är markerad och trycker på OK-knappen. Nu kan du ställa in vid vilka temperaturer max- respektive minfrensarna ska inträffa.

Denna meny kan bestå av flera fönster (ett för varje tillgängligt behov), använd navigeringspilarna uppe i vänstra hörnet för att byta mellan fönstren.

MENY 5.1.25 - TID FILTERLARM

månader mellan filterlarm

Inställningsområde: 1 – 24

Fabriksinställning: 3

Här ställer du in antal månader mellan larm för påminnelse om att rengöra filtret i inkopplat tillbehör.

MENY 5.2 - SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Här kan du göra olika systeminställningar för din anläggning, t.ex. aktivera ansluten värmepump och vilka tillbehör som är installerade.

MENY 5.2.2 - INSTALLERAD VÄRMEPUMP

Om en luft/vattenvärmepump är ansluten till inomhusmodulen, aktiverar du den här.

MENY 5.2.4 - TILLBEHÖR

Här kan du tala om för din anläggning vilka tillbehör som är installerade.

Det finns två sätt att aktivera anslutna tillbehör. Du kan antingen markera alternativet i listan eller använda den automatiska funktionen "sök installerade tillbehör".

sök installerade tillbehör

Markera "sök installerade tillbehör" och tryck på OK-knappen för att automatiskt hitta anslutna tillbehör till VVM 225.

MENY 5.3 - TILLBEHÖRSINSTÄLLNINGAR

I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för tillbehör som är installerade och aktiverade.

MENY 5.3.2 - SHUNTSTYRD TILLSATS

prioriterad tillsats

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

startdifferens tillsats

Inställningsområde: 0 – 2000 GM

Fabriksinställning: 400 GM

minsta gångtid

Inställningsområde: 0 – 48 h

Fabriksinställning: 12 h

minsta temperatur

Inställningsområde: 5 – 90 °C

Fabriksinställning: 55 °C

shuntförstärkning

Inställningsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksinställning: 1,0

shuntväntetid

Inställningsområde: 10 – 300 s

Fabriksinställning: 30 s

Här ställer du in när tillsatsen ska starta, minsta gångtid och minsta temperatur för extern tillsats med shunt. Extern tillsats med shunt är t.ex. ved-/olja-/gas-/pelletspanna.

För shunten kan du ställa in shuntförstärkning och shuntväntetid.

Om du väljer "prioriterad tillsats" används värmen från den externa tillsatsen istället för värmepumpen. Shunten reglerar så länge värme finns tillgängligt, i annat fall är shunten stängd.



TIPS!

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

MENY 5.3.3 - EXTRA KLIMATSYSTEM

använd i värmeläge

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: on

använd i kylläge

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

shuntförstärkning

Inställningsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksinställning: 1,0

shuntväntetid

Inställningsområde: 10 – 300 s

Fabriksinställning: 30 s

Styrd pump GP10

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

Här väljer du vilket klimatsystem (2 – 8) du vill ställa in.

använd i värmeläge: Om värmepumpen är ansluten till klimatsystem för kyla kan eventuellt kondensutfällning ske i det/dessa. Kontrollera att "använd i värmeläge" är valt för det/dem klimatsystem som inte är anpassade för kyla. Denna inställning innebär att undershunten till det extra klimatsystemet stänger när kyl drift aktiveras.

använd i kylläge: Välj "använd i kylläge" för klimatsystem som är anpassade för att hantera kyla. För 2-rörs kyla kan du välja både "använd i kylläge" och "använd i värmeläge", för 4-rörs kyla kan du enbart välja ett alternativ.



TÄNK PÅ!

Detta inställningsalternativ visas enbart om värmepumpen är aktiverad för kyl drift.

shuntförstärkning, shuntväntetid: Här ställer du in shuntförstärkning och shuntväntetid för de olika extra klimatsystemen som är installerade.

Styrd pump GP10: Här kan du manuellt ställa in hastighet på cirkulationspumpen.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

MENY 5.3.6 - STEGSTYRD TILLSATS

startdifferens tillsats

Inställningsområde: -2000 – -30 GM

Fabriksinställning: -400 GM

diff. mellan tillsatssteg

Inställningsområde: 0 – 1000 GM

Fabriksinställning: 100 GM

max steg

Inställningsområde

(binär stegning avaktiverad): 0 – 3

Inställningsområde

(binär stegning aktiverad): 0 – 7

Fabriksinställning: 3

binär stegning

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

Här gör du inställningar för stegstyrd tillsats. Stegstyrd tillsats är då t.ex. extern elpanna.

Du kan t.ex. välja när tillsatsen ska starta, ställa in max antal tillåtna tillsatssteg samt om binär stegning ska användas.

Då binär stegning är avaktiverad (off) avser inställningarna linjär stegning.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

MENY 5.3.7 - EXTERN TILLSATS

Här gör du inställningar för extern tillsats. Extern tillsats är t.ex. en extern olje-, gas eller elpanna.

Om den externa tillsatsen inte är stegstyrd, kan du förutom att välja när denna ska starta även ställa in minsta gångtid för tillsatsen.

Om den externa tillsatsen är stegstyrd, kan du välja när denna ska starta, ställa in max antal tillåtna tillsatssteg, samt om binär stegning ska användas.

Om du väljer "prioriterad tillsats" används värmen från den externa tillsatsen istället för värmepumpen.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

MENY 5.3.8 - VARMVATTENKOMFORT

aktivering av blandningsventil

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

utgående varmvatten

Inställningsområde: 40 – 65 °C

Fabriksinställning: 55 °C

shuntförstärkning

Inställningsområde: 0,1 – 10,0

Fabriksinställning: 1,0

shuntväntetid

Inställningsområde: 10 – 300 s

Fabriksinställning: 30 s

Här gör du inställningar för varmvattenkomfort.

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

aktivering av blandningsventil: Aktiveras om blandningsventil finns installerad och den ska styras från VVM 225. När valet är aktivt, kan du ställa in utgående varmvattentemperatur, shuntförstärkning och shuntväntetid för blandningsventilen.

utgående varmvatten: Här kan du ställa till vilken temperatur blandningsventilen ska begränsa varmvattnet från varmvattenberedaren.

MENY 5.3.11 - MODBUS

adress

Fabriksinställning: adress 1

word swap

Fabriksinställning: inte aktiverad

Från och med Modbus 40 version 10 är adressen inställningsbar mellan 1 – 247. Tidigare versioner har fast adress (adress 1).

Du kan välja om du vill ha "word swap" istället för den förinställda standarden "big endian".

Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning.

MENY 5.3.12 - FRÅN-/TILLUFTSMODUL

månader mellan filterlarm

Inställningsområde: 1 – 24

Fabriksinställning: 3

lägsta avluftstemperatur

Inställningsområde: 0 – 10 °C

Fabriksinställning: 5 °C

bypass vid övertemperatur

Inställningsområde: 2 – 10 °C

Fabriksinställning: 4 °C

bypass vid värme

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

brytvärde frånluftstemp.

Inställningsområde: 5 – 30 °C

Fabriksinställning: 25 °C

produkt

Inställningsområde: ERS S10, ERS 20/ERS 30

Fabriksinställning: ERS 20 / ERS 30

åtgärd nivåvakt

Inställningsområde: från, blockerad, nivåvakt

Fabriksinställning: nivåvakt

månader mellan filterlarm: Ställ in hur ofta filterlarm ska visas.

lägsta avluftstemperatur: Ställ in minsta avluftstemperatur för att förhindra påbyggnad av is på värmeväxlaren. Tilluftsfläktens hastighet sänks om avluftstemperaturen (BT21) är lägre än inställt värde.

bypass vid övertemperatur: Om en rumsgivare är installerad ställer du här in vid vilken övertemperatur bypass-spjället (QN37) ska öppna.

bypass vid värme: Aktivera om bypass-spjället (QN37) ska tillåtas öppna även vid värmeproduktion.

brytvärde frånluftstemp.: Om rumsgivare inte är installerad ställer du här in vid vilken frånluftstemperatur bypass-spjället (QN37) ska öppna.

produkt: Här ställer du in vilken modell av ERS som är installerad.

åtgärd nivåvakt: Vid val "nivåvakt" larmar produkten och fläktarna stannar när ingången sluts. Vid val "blockerad" visas text i driftinfo att ingången är sluten. Fläktarna stannar tills ingången är öppen.



TIPS!

Se installationsanvisningen till ERS och HTS för funktionsbeskrivning.

MENY 5.3.14 - F135

laddpumpshastighet

Inställningsområde: 1 – 100 %

Fabriksinställning: 70 %

varmvatten vid kyla

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

Här kan du ställa laddpumpshastigheten för F135. Du kan även välja om du vill kunna ladda varmvatten med F135 samtidigt som värmepumpen gör kyla.



TÄNK PÅ!

Det krävs att "aktiv kyla 4-rör" väljs in i antingen "tillbehör" eller "mjuka in-/utgångar" för att "varmvatten vid kyla" ska gå att aktivera. Värmepumpen måste dessutom vara aktiverad för kyl-drift.

MENY 5.3.16 - FUKTMÄTARE

klimatelement 1 HTS

Inställningsområde: 1–4

Fabriksinställning: 1

begr. RH i rummet, syst.

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

förhindra fuktutfällning, syst.

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

begr. RH i rummet, syst.

Inställningsområde: on/off

Fabriksinställning: off

Upp till fyra fuktmätare (HTS 40) kan installeras.

Här väljer du om ditt/dina system ska begränsa den relativa luftfuktighetsnivån (RH) i värme- eller kyl-drift.

Du kan även välja att begränsa min. kylframledning och beräknad kylframledning för att förhindra fuktutfällning på rör och komponenter i kylsystem.

Se installatörshandboken till HTS 40 för funktionsbeskrivning.

MENY 5.3.18 - POOL

Här väljer du vilken pump som används i systemet.

MENY 5.3.19 - AKTIV KYLA 4-RÖR

Här väljer du vilken pump som används i systemet.

MENY 5.3.21 - FLÖDESGIVARE / ENERGIMÄTARE

Flödesgivare

inställt läge

Inställningsområde: EMK150 / EMK300 / EMK500

Fabriksinställning: EMK150

energi per puls

Inställningsområde: 0 – 10000 Wh

Fabriksinställning: 1000 Wh

pulser per kWh

Inställningsområde: 1 – 10000

Fabriksinställning: 500

Energimätare

inställt läge

Inställningsområde: energi per puls / pulser per kWh

Fabriksinställning: energi per puls

energi per puls

Inställningsområde: 0 – 10000 Wh

Fabriksinställning: 1000 Wh

pulser per kWh

Inställningsområde: 1 – 10000

Fabriksinställning: 500

Upp till två flödesgivare (EMK) / energimätare kan anslutas på ingångskortet AA3, kopplingsplint X22 och X23. Välj dessa i meny 5.2.4 - tillbehör.

Flödesgivare (Energimätarkit EMK)

En flödesgivare (EMK) används för att mäta mängden energi värmearläggningen producerar och levererar för varmvatten och värme till fastigheten.

Flödesgivarens funktion är att mäta flöde och temperatur-skillnad i laddkretsen. Värdet redovisas i displayen på kompatibel produkt.

energi per puls: Här ställer du in hur mycket energi varje puls ska motsvara.

pulser per kWh: Här ställer du in hur många pulser per kWh som skickas till VVM 225.

Energimätare (Elmätare)

Energimätaren/energimätarna används för att skicka ut pulssignaler varje gång en viss energimängd förbrukats.

energi per puls: Här ställer du in hur mycket energi varje puls ska motsvara.

pulser per kWh: Här ställer du in hur många pulser per kWh som skickas till VVM 225.

MENY 5.4 - MJUKA IN-/UTGÅNGAR

Här kan du välja vilken in-/utgång på ingångskortet (AA3) extern kontaktfunktion (sida 26) ska kopplas till.

Valbara ingångar på plint AUX 1-5 (AA3-X6:9-18) och utgång AA3-X7 på ingångskortet.

MENY 5.5 - FABRIKSINSTÄLLNING SERVICE

Här kan du återställa alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden.



TÄNK PÅ!

Vid återställning visas startguiden nästa gång inomhusmodulen startas.

MENY 5.6 - TVÅNGSSTYRNING

Här kan du tvångsstyra de olika komponenterna i inomhusmodulen och eventuellt anslutna tillbehör.



OBS!

Tvångsstyrning är endast avsett att användas i felsökningssyfte. Att använda funktionen på annat sätt kan medföra skador på komponenter ingående i ditt klimatsystem.

MENY 5.7 - STARTGUIDE

När inomhusmodulen startas första gången går startguiden automatiskt igång. Här kan du starta den manuellt.

Se sida 31 för mer information om startguiden.

MENY 5.8 - SNABBSTART

Här kan du möjliggöra för start av kompressorn.



TÄNK PÅ!

Värme-, kyla- eller varmvattenbehov måste föreligga för start av kompressorn.



OBS!

Snabbstarta inte kompressorn för många gånger under kort tid, kompressorn och dess kringliggande utrustning kan ta skada.

MENY 5.9 - GOLVTORKSFUNKTION

längd period 1 – 7

Inställningsområde: 0 – 30 dagar

Fabriksinställning, period 1 – 3, 5 – 7: 2 dagar

Fabriksinställning, period 4 : 3 dagar

temperatur period 1 – 7

Inställningsområde: 15 – 70 °C

Fabriksinställning:

temperatur period 1	20 °C
temperatur period 2	30 °C
temperatur period 3	40 °C
temperatur period 4	45 °C
temperatur period 5	40 °C
temperatur period 6	30 °C
temperatur period 7	20 °C

Här ställer du in funktion för golvtork.

Du kan ställa in upp till sju periodtider med olika beräknade framledningstemperaturer. Om färre än sju perioder ska användas ställer du in resterande periodtider till 0 dagar.

För att aktivera golvtorksfunctiönen bockar du i rutan för aktiv. Längst ner visas en räknare som visar antal hela dygn som funktionen varit aktiv.



OBS!

Vid aktiv golvtorksfunctiönen går värmebärarpumpen i 100 % oavsett inställning i meny 5.1.10.



TIPS!

Om driftläget "endast tillsats" ska användas väljer du detta i meny 4.2.



TIPS!

Det är möjligt att spara en golvtorkslogg som visar när betongplattan uppnått rätt temperatur. Se avsnitt "Golvtorksloggning" på sida 55.

MENY 5.10 - ÄNDRINGSLOGG

Här kan du läsa av tidigare gjorda ändringar i styrsystemet.

För varje ändringstillfälle visas datum, tid, id-nr (unikt för en viss inställning) och det nya inställda värdet.



TÄNK PÅ!

Ändringsloggen sparas vid omstart och ligger kvar oförändrad efter fabriksinställning.

MENY 5.11 - VÄRMEPUMPSINSTÄLLNINGAR

I undermenyerna till denna gör du inställningar för installerad värmepump.

MENY 5.11.1.1 - VÄRMEPUMP

Här gör du inställningar för den installerade värmepumpen. För att se vilka inställningar du kan göra, se installatörshandbok för värmepumpen.

MENY 5.11.1.2 - VÄRMEBÄRARPUMP (GP1)

driftläge

Inställningsområde: auto / intermittent

Fabriksinställning: auto

Här ställer du in driftläge på värmebärarpumpen.

auto: Värmebärarpumpen går enligt aktuellt driftläge för VVM 225.

intermittent: Värmebärarpumpen startar och stannar 20 sekunder före respektive efter kompressorn i värmepumpen.

hastighet vid drift

värme, varmvatten, pool, kyla

Inställningsområde: auto / manuellt

Fabriksinställning: auto

Manuell inställning

Inställningsområde: 1–100 %

Fabriksinställning: 70 %

minsta tillåtna hastighet

Inställningsområde: 1–100 %

Fabriksinställning: 1 %

hastighet i prioriterad tillsats

Inställningsområde: 1–100 %

Fabriksinställning: 70 %

hast. i vänteläge

Inställningsområde: 1–100 %

Fabriksinställning: 30 %

högsta tillåtna hastighet

Inställningsområde: 80–100 %

Fabriksinställning: 100 %

Här ställer du in med vilken hastighet värmebärarpumpen ska gå i aktuellt driftläge. Välj "auto" om hastigheten på värmebärarpumpen ska regleras automatiskt (fabriksinställning) för optimal drift.

Om "auto" är aktiverat för värmedrift, kan du även göra inställningen "minsta tillåtna hastighet" och "högsta tillåtna hastighet" vilket begränsar värmebärarpumpen och tillåter den att inte gå med högre hastighet än inställt värde.

För manuell drift av värmebärarpumpen avaktiverar du "auto" för aktuellt driftläge och ställer in värdet till mellan 1 och 100 % (nu gäller inte längre tidigare inställda värdet för "högsta tillåtna hastighet" och "minsta tillåtna hastighet").

vänteläge innebär driftläge värme eller kyla för värmebärarpumpen, då värmepumpen varken har behov av kompressor-drift eller el tillsats och går ner i hastighet.

5.12 - LAND

Här väljer du i vilket land produkten har installerats. Detta möjliggör tillgång till landspecifika inställningar i din produkt.

Språkinställningen kan göras oberoende av detta val.



TÄNK PÅ!

Detta val låses efter 24 timmar, efter omstart av display och vid programuppdatering.

Service

Serviceåtgärder



OBS!

Eventuell service får bara utföras av en person med kompetens för uppgiften.

Vid utbyte av komponenter på VVM 225 får enbart reservdelar från NIBE användas.

RESERVLÄGE

Reservläget används vid driftstörningar och i samband med service. Varmvattenkapaciteten är reducerad i detta läge.

Reservläget aktiveras genom att ställa strömbrytaren (SF1) i läge "Δ". Detta innebär att:

- Statuslampan lyser gult.
- Displayen är släckt och reglerdatorn bortkopplad.
- Temperaturen vid elpatronen styrs av termostad (FQ10-BT30). Den kan ställas på 35 eller 45 °C.
- Endast cirkulationspumparna och eltillsatsen är aktiva. Eltillsatsens effekt i reservläget ställs in på elpatronskortet (AA1). Se sida 25 för instruktioner.

TÖMNING AV VARMVATTENBEREDAREN

Beredaren tömms genom att kallvattenkopplingen lossas.

RENGÖRING AV VARMVATTENBEREDAREN

Varmvattenberedaren kan inspekteras och rengöras genom inspektionsluckan QQ1 om topplåten först demonteras, se avsnitt "Konstruktion VVM 225".

TÖMNING AV KLIMATSYSTEMET

För att kunna utföra service på klimatsystemet är det många gånger enklast att först tömma systemet.



OBS!

Varmt vatten kan förekomma vid tömning av värmebärarsidan/klimatsystemet. Skållningsrisk kan föreligga.

Emalj

Klimatsystemet töms genom att dockningsanslutning fram från värmepump (XL8) lossas.

Ställ avluftsventilen för klimatsystemet (QM20) i öppet läge för lufttillförsel.


Rostfritt

1. Anslut en slang till den nedre påfyllningsventilen för värmebärare (QM11).
2. Öppna ventilen för att tömma klimatsystemet.



OBS!


Inomhusmodulen bör efter tömning inte utsättas för frysrisk, då viss vattenmängd kan bli kvar i slingan.




DATA FÖR TEMPERATURGIVARE

Temperatur (°C)	Resistans (kOhm)	Spänning (VDC)
-10	56,20	3,047
0	33,02	2,889
10	20,02	2,673
20	12,51	2,399
30	8,045	2,083
40	5,306	1,752
50	3,583	1,426
60	2,467	1,136
70	1,739	0,891
80	1,246	0,691

USB-SERVICEUTTAG



Displayenheten är utrustad med USB-uttag som kan användas till att uppdatera programvaran och spara loggad information i VVM 225.



När ett USB-minne ansluts dyker en ny meny (meny 7) upp i displayen.

Meny 7.1 - uppdatera programvaran



Här kan du uppdatera programvaran i VVM 225.



OBS!

För att följande funktioner ska fungera krävs att USB-minnet innehåller filer med programvara för VVM 225 från NIBE.

I en faktaruta överst i displayen visas information (alltid på engelska) om den mest troliga uppdateringen som uppdateringsprogramvaran har valt från USB-minnet.

Denna information berättar för vilken produkt programvaran är avsedd, vilken version programvaran har och allmän information om den. Om du önskar någon annan fil än den som är vald kan du välja rätt fil genom "välj annan fil".

starta uppdatering

Välj "starta uppdatering" om du vill starta uppdateringen. Du får först upp en fråga om du verkligen vill uppdatera programvaran. Svara "ja" för att gå vidare eller "nej" för att ångra.

Om du svarat "ja" på den tidigare frågan startar uppdateringen och nu kan du följa uppdateringsförloppet på displayen. När uppdateringen är klar startar VVM 225 om.



TIPS!


En uppdatering av programvaran nollställer inte menyinställningarna i VVM 225.



TÄNK PÅ!

Om uppdateringen skulle avbrytas innan den är klar (t.ex. vid strömavbrott) kan programvaran återställas till tidigare version om OK-knappen hålls in under uppstart tills den gröna lampan börjar lysa (tar ca. 10 sekunder).

välj annan fil



Välj "välj annan fil" om du inte vill använda dig av föreslagen programvara. När du bläddrar bland filerna visas precis som tidigare, information om markerad programvara i en faktaruta. När du valt en fil med OK-knappen kommer du tillbaka till föregående sida (meny 7.1) där du kan välja att starta uppdateringen.

Meny 7.2 - loggning



Inställningsområde intervall: 1 s – 60 min

Fabriksinställning intervall: 5 s

Här kan du ställa in hur aktuella mätvärden från VVM 225 ska sparas ner i en logg på USB-minnet.

1. Ställ in önskat intervall mellan loggningarna.
2. Bocka i "aktiverad".
3. Nu sparas aktuella mätvärden från VVM 225 i en fil på USB-minnet med inställt intervall tills "aktiverad" bockas ur.



TÄNK PÅ!

Bocka ur "aktiverad" innan du tar ut USB-minnet.

Golvtempsloggning

Här kan du spara ner en golvtempslogg på USB-minnet och på så vis se när betongplattan uppnått rätt temperatur.

- Se till att "golvtempfunktion" är aktiverat i meny 5.9.
- Bocka i "golvtempsloggning aktiverad".
- Nu skapas en loggfil där temperatur och elpatronseffekt kan läsas ut. Loggningen pågår tills "golvtempsloggning aktiverad" bockas ur eller tills "golvtempfunktion" avslutas.



TÄNK PÅ!

Bocka ur "golvtempsloggning aktiverad" innan du tar ut USB-minnet.

Meny 7.3 - hantera inställningar



spara inställningar

Inställningsalternativ: av/på

återställ inställningar

Inställningsalternativ: av/på

I denna meny sparar du ner/laddar upp menyinställningar till/från ett USB-minne.

spara inställningar: Här sparar du ner menyinställningar för att kunna återställa senare eller för att kopiera inställningarna till en annan VVM 225.



TÄNK PÅ!

När du sparar ner menyinställningar till USB-minnet ersätter du eventuella tidigare sparade inställningar på USB-minnet.

återställ inställningar: Här laddas samtliga menyinställningar upp från USB-minnet.



TÄNK PÅ!

Återställning av menyinställningar från USB-minnet går inte att ångra.

Komfortstörning

I de allra flesta fall märker VVM 225 av en driftstörning och visar detta med larm och instruktioner om åtgärd i displayen.

Info-meny

Under meny 3.1 i inomhusmodulens menysystem finns anläggningens alla mätvärden samlade. Att titta igenom värdena i denna meny kan ofta underlätta att hitta felkällan.

Hantera larm



Vid larm har en driftstörning av något slag uppstått, vilket visas genom att statuslampan inte längre lyser med ett fast grönt sken utan istället lyser med ett fast rött sken. Dessutom visas en larmklocka i informationsfönstret.

LARM

Vid larm med röd statuslampa har det inträffat en driftstörning som inomhusmodulen inte kan åtgärda själv. I displayen kan du, genom att vrida på manövratten och trycka på OK-knappen, se vilken typ av larm det är samt återställa larmet. Du kan även välja att sätta inomhusmodulen i hjälpdrift.

info / åtgärd Här kan du läsa vad larmet beror på och få tips på vad du kan göra för att rätta till problemet som orsakade larmet.

återställ larm I många fall räcker det att välja "återställ larm" för att produkten ska återgå till normal drift. Om det börjar lysa grönt efter du valt "återställ larm" är larmet borta. Om det fortsätter lysa rött och en meny som heter "larm" syns i displayen, är problemet som orsakade larmet fortfarande kvar.

hjälpdrift "hjälpdrift" är en typ av reservläge. Detta innebär att inomhusmodulen gör värme och/eller varmvatten trots att det finns någon typ av problem. Detta kan innebära att värmepumpens kompressor inte är i drift. Det är i så fall elpatronen som gör värme och/eller varmvatten.



TÄNK PÅ!

För att kunna välja hjälpdrift måste någon larmåtgärd vara vald i meny 5.1.4.



TÄNK PÅ!

Att välja "hjälpdrift" är inte samma sak som att rätta till problemet som orsakade larmet. Statuslampan kommer därför fortsätta att lysa rött.

Felsökning

Om driftstörningen inte visas i displayen kan följande tips användas:

Grundläggande åtgärder

Börja med att kontrollera följande saker:

- Strömställarens (SF1) läge.
- Fastighetens grupp- och huvudsäkringar.
- Fastighetens jordfelsbrytare.
- Automatsäkring för VVM 225 (FC1).
- Temperaturbegränsare för VVM 225 (FQ10).
- Korrekt inställd effektvakt.

Låg temperatur på varmvattnet, eller uteblivet varmvatten

- Stängd eller strypt externt monterad påfyllningsventil till varmvattnet.
 - Öppna ventilen.
- Blandningsventil (om sådan finns installerad) för lågt ställd.
 - Justera blandningsventilen.
- VVM 225 i felaktigt driftläge.
 - Gå in i meny 4.2. Om läge "auto" är valt, välj ett högre värde på "stopp av tillsats" i meny 4.9.2.
 - Om läge "manuellt" är valt, välj till "tillsats".
 - Varmvatten görs med VVM 225 i "manuellt" läge. Finns ingen luft/vattenvärmepump måste "tillsats" vara aktiverad.
- Stor varmvattenåtgång.
 - Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp. Tillfälligt ökad varmvattenkapacitet (tillfällig lyx) kan aktiveras i meny 2.1.
- För låg varmvatteninställning.
 - Gå in i meny 2.2 - "komfortläge" och välj ett högre komfortläge.
- Låg varmvattentillgång med "Smart control" aktiverat.
 - Om varmvattenåtgången varit låg kommer det produceras mindre varmvatten än normalt. Starta om produkten.
- För låg eller ingen driftprioritering av varmvatten.

- Gå in i meny 4.9.1 och öka tiden för när varmvatten ska driftprioriteras. Observera att om tiden för varmvatten ökas minskar tiden för värmeproduktion, vilket kan ge lägre/ojämna rumstemperatur.
- "Semesterläge" aktiverat i meny 4.7.
 - Gå in i meny 4.7 och välj "Från".

Låg rumstemperatur

- Stängda termostater i flera rum.
 - Sätt termostaterna på max i så många rum som möjligt. Justera rumstemperaturen via meny 1.1 istället för att strypa termostaterna.

Se avsnitt "Spartips" i Användarhandboken för mer detaljerad information om hur du bäst ställer in termostaterna.
- VVM 225 i felaktigt driftläge.
 - Gå in i meny 4.2. Om läge "auto" är valt, välj ett högre värde på "stopp av värme" i meny 4.9.2.
 - Om läge "manuellt" är valt, välj till "värme". Skulle inte det räcka, välj då även till "tillsats".
- För lågt inställt värde på värmeautomatiken.
 - Gå in i meny 1.1 - "temperatur" och justera upp förskjutningen av värmekurvan. Om rumstemperaturen endast är låg vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny 1.9.1 - "värmekurva" behöva justeras upp.
- För låg eller ingen driftprioritering av värme.
 - Gå in i meny 4.9.1 och öka tiden för när värme ska driftprioriteras. Observera att om tiden för värme ökas minskar tiden för varmvattenproduktion, vilket kan ge mindre mängd varmvatten.
- "Semesterläge" aktiverat i meny 4.7.
 - Gå in i meny 4.7 och välj "Från".
- Extern kontakt för ändring av rumstemperatur aktiverad.
 - Kontrollera eventuella externa kontakter.
- Luft i klimatsystemet.
 - Avlufta klimatsystemet (se sida 31).
- Stängd ventil (QM31) till klimatsystemet.
 - Öppna ventilen.

Hög rumstemperatur

- För högt inställt värde på värmeautomatiken.
 - Gå in i meny 1.1 - "temperatur" och justera ner förskjutningen av värmekurvan. Om rumstemperaturen endast är hög vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny 1.9.1 - "värmekurva" behöva justeras ner.
- Extern kontakt för ändring av rumstemperatur aktiverad.
 - Kontrollera eventuella externa kontakter.

Lågt systemtryck

- För lite vatten i klimatsystemet.
 - Fyll på vatten i klimatsystemet och titta efter eventuella läckor (se sida 31).

Luft/vattenvärmepumpens kompressor startar inte

- Det finns varken värme- eller varmvattenbehov, inte heller kylbehov (tillbehör krävs för kyla).
 - VVM 225 kallar varken på värme, varmvatten eller kyla.
- Kompressor blockerad på grund av temperaturvillkor.
 - Vänta tills temperaturen är inom produktens arbetsområde.
- Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnåtts.
 - Vänta minst 30 minuter och kontrollera sedan om kompressorn har startat.
- Larm utlöst.
 - Följ displayens instruktioner.

Endast tillsats

Om du inte lyckas rätta till felet och du inte får någon värme i fastigheten kan du, i väntan på hjälp, försätta anläggningen i läge "endast tillsats". Det innebär att endast tillsatsen används för att värma upp fastigheten.

STÄLLA ANLÄGGNINGEN I TILLSATSLÄGE

1. Gå till meny 4.2 driftläge.
2. Markera "endast tillsats" med hjälp av manövrerratten och tryck sedan på OK-knappen.
3. Återgå till huvudmenyerna genom att trycka på Bakåt-knappen.

Tillbehör

Alla tillbehör är inte tillgängliga på alla marknader.

Detaljerad information om tillbehören och fullständig tillbehörslista finns på nibe.se.

AKTIV KYLA ACS 310¹

ACS 310 är ett tillbehör som möjliggör för VVM 225 att styra produktion av kyla i 4-rörssystem.

Art nr 067 248

¹ Tillbehöret kräver att NIBE luft/vattenvärmepump är installerad.

DOCKNINGSSATS DEH

DEH 310

Dockningssats olja/el/gas.

Art nr 067 249

ENERGIMÄTARSATS EMK 300¹

Detta tillbehör monteras externt och används för att mäta mängden energi som levereras till pool/varmvatten/värme/kyla till fastigheten.

Art nr 067 314

¹ Tillbehöret kräver att NIBE luft/vattenvärmepump är installerad.

EXTERN ELTILLSATS ELK

Detta tillbehör kräver tillbehörskort AXC 40 (stegstyrd tillsats) eller tillbehöret DEH 310 (stegstyrd tillsats).

ELK 15

15 kW, 3 x 400 V

Art nr 069 022

ELK 213

7–13 kW, 3 x 400 V

Art nr 069 500

EXTRA SHUNTGRUPP ECS

Detta tillbehör används då VVM 225 installeras i fastighet med två eller flera klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer.

ECS 40

Max 80 m²

Art nr 067 287

ECS 41

Ca. 80–250 m²

Art nr 067 288

FUKT- OCH TEMPERATURGIVARE HTS 40

Detta tillbehör används för att redovisa samt reglera luftfuktighet och temperaturer i både värme- och kyl drift.

Art nr 067 538

FRÅNLUFTSMODUL F135¹

F135 är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med luft/vattenvärmepump. Inomhusmodul/styrmodul styr F135.

Art nr 066 075

¹ Tillbehöret kräver att NIBE luft/vattenvärmepump är installerad.

FTX-AGGREGAT ERS

Detta tillbehör används för att tillföra bostaden energi som återvunnits ur ventilationsluften. Enheten ventilerar fastigheten och värmer vid behov tilluften.

ERS S10-400¹

Art nr 066 163

ERS 20-250¹

Art nr 066 068

ERS 30-400¹

Art nr 066 165

¹ Förvärmare kan ev. behövas.

FÖRHÖJNINGSFOT EF 45

Detta tillbehör kan användas för att skapa ett större utrymme under VVM 225.

Art nr 067 152

HJÄLPRELÄ

Hjälprelä används för att styra externa 1- till 3-faslaster som t.ex. oljebrännare, elpatroner och cirkulationspumpar.

HR 10

Rekommenderad max avsäkring för styrström: 10 A.

Art nr 067 309

KOMMUNIKATIONSMODUL FÖR SOLEL EME 20

EME 20 används för att möjliggöra kommunikation och styrning mellan växelriktare för solceller från NIBE och VVM 225.

Art nr 057 215

KOMMUNIKATIONSMODUL MODBUS 40

MODBUS 40 gör att styrning och övervakning av VVM 225 kan göras med en DUC (dataundercentral) i fastigheter. Kommunikationen sker då med hjälp av MODBUS-RTU.

Art nr 067 144

MÄTNINGSSATS FÖR SOLGENERERAD EL EME 10

EME 10 används för att optimera användningen av solgenererad el. EME 10 mäter den aktuella strömmen från växelriktaren via strömtrafo och kan fungera med alla växelriktare.

Art nr 067 541

POOLUPPVÄRMNING POOL 310¹

POOL 310 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med VVM 225.

Art nr 067 247

¹ Tillbehöret kräver att NIBE luft/vattenvärmepump är installerad.

RUMSENHET RMU 40

Rumsenhet är ett tillbehör, med inbyggd rumsgivare, som gör att styrning och övervakning av VVM 225 kan göras i en annan del av fastigheten än där den är placerad.

Art nr 067 064

SOLCELLSPAKET NIBE PV

NIBE PV är ett modulsystem bestående av solcellspaneler, monteringsdetaljer och växelriktare som används för att producera egen el.

TILLBEHÖRSKORT AXC 40

Detta tillbehör används för att möjliggöra inkoppling och styrning av shuntstyrd tillsats, stegstyrd tillsats eller extern cirkulationspump.

Art nr 067 060

UTJÄMNINGSKÄRL UKV

NIBE UKV är en serie ackumulatorer/utjämningskärl som används för att öka volymen i värmesystem, förbättra värmepumpens drift samt minska risken för värmeknäppningar. För system med aktiv kyla rekommenderas kondensisolerade modeller, medan vissa utföranden även är förberedda med anslutningar för elpatron.

För information angående lämpliga utjämningskärl, se nibe.se.

ÖVERSKÅP TOC 30

Överskåp som döljer eventuella rör/ventilationskanaler.

Höjd 245 mm

Art nr 067 517

Höjd 345 mm


Art nr 067 518

Höjd 385-635 mm

Art nr 067 519

Tekniska uppgifter

Mått





Tekniska data


3 x 400V		
Elektrisk data		
Tillsatseffekt	kW	9
Märkspänning		400V 3N-50Hz
Max driftström	A	16
Avsäkring	A	16
Effekt, GP1	W	2 – 75
Kapslingklass		IPX1B
Jordfelsbrytare, typ		A
Värmebärarkrets		
Energiklass, GP1		lågenergi
Max systemtryck värmebärare	MPa	0,3 (3 bar)
Max VB-temp	°C	70
Röranslutningar		
Värmebärare	mm	Ø22
Varmvattenanslutning	mm	Ø22
Kallvattenanslutning	mm	Ø22
Varmvattencirkulation	mm	Ø15
Värmepumpsanslutningar	mm	Ø22
Övrigt inomhusmodul		
Volym varmvattenberedare Rostfritt / Emalj	l	176 / 178
Volym slinga Rostfritt / Emalj	l	7,7 / 4,7
Max tillåtet tryck, varmvattenberedare	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Avsäkringstryck, varmvattenberedare (gäller ej art. nr. 069 227)	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Max tillåtet tryck i inomhusmodul	MPa (bar)	0,3 (3 bar)
Avsäkringstryck inomhusmodul	MPa (bar)	0,25 (2,5 bar)
Kapacitet varmvattenberedning enligt EN16147		
Tappvolym 40 °C vid Ekonomi-komfort	l	130
Tappvolym 40 °C vid Normal-komfort	l	176
Tappvolym 40 °C vid Lyx-komfort	l	199
Mått och vikt		
Bredd	mm	600
Djup	mm	600
Höjd (utan ställfot)	mm	1 475
Höjd (med ställfot)	mm	1 500 – 1 525
Erforderlig reshöjd	mm	1 550
Vikt (exklusive emballage och utan vatten) Rostfritt / Emalj	kg	98 / 137
Artikelnummer		
Artikelnummer – VVM 225 E EM 3x400V		069 227
Artikelnummer – VVM 225 R EM 3x400V		069 229

3 x 230 V		
Elektrisk data		
Tillsatseffekt	kW	9
Märkspänning		230V 3N-50Hz
Max driftström	A	27,5
Avsäkring	A	32
Effekt, GP1	W	2 – 75
Kapslingklass		IPX1B
Jordfelsbrytare, typ		A
Värmebärarkrets		
Energiklass, GP1		lågenergi
Max systemtryck värmebärare	MPa	0,3 (3 bar)
Max VB-temp	°C	70
Röranslutningar		
Värmebärare		Ø22
Varmvattenanslutning		Ø22
Kallvattenanslutning		Ø22
Varmvattencirkulation		Ø15
Värmepumpsanslutningar		Ø22
Övrigt inomhusmodul		
Volym varmvattenberedare	l	176
Volym slinga	l	7,7
Max tillåtet tryck, varmvattenberedare	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Avsäkringstryck, varmvattenberedare	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Max tillåtet tryck i inomhusmodul	MPa (bar)	0,3 (3 bar)
Avsäkringstryck, inomhusmodul	MPa (bar)	0,25 (2,5 bar)
Kapacitet varmvattenberedning enligt EN16147		
Tappvolym 40 °C vid Ekonomi-komfort	l	130
Tappvolym 40 °C vid Normal-komfort	l	176
Tappvolym 40 °C vid Lyx-komfort	l	199
Mått och vikt		
Bredd	mm	600
Djup	mm	600
Höjd (utan ställfot)	mm	1 475
Höjd (med ställfot)	mm	1 500 – 1 525
Erforderlig reshöjd	mm	1 550
Vikt (exklusive emballage och utan vatten)	kg	98
Artikelnummer		
Artikelnummer		069 230


1 x 230 V		
Elektrisk data		
Tillsatseffekt	kW	7
Märkspänning		230V-50Hz
Max driftström	A	32
Avsäkring	A	32
Effekt, GP1	W	2 – 75
Kapslingklass		IPX1B
Jordfelsbrytare, typ		A
Värmebärarkrets		
Energiklass, GP1		lågenergi
Max systemtryck värmebärare	MPa	0,3 (3 bar)
Max VB-temp	°C	70
Röranslutningar		
Värmebärare		Ø22
Varmvattenanslutning		Ø22
Kallvattenanslutning		Ø22
Varmvattencirkulation		Ø15
Värmepumpsanslutningar		Ø22
Övrigt inomhusmodul		
Volym varmvattenberedare	l	176
Volym slinga	l	7,7
Max tillåtet tryck, varmvattenberedare	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Avsäkringstryck, varmvattenberedare	MPa (bar)	1,0 (10 bar)
Max tillåtet tryck i inomhusmodul	MPa (bar)	0,3 (3 bar)
Avsäkringstryck, inomhusmodul	MPa (bar)	0,25 (2,5 bar)
Kapacitet varmvattenberedning enligt EN16147		
Tappvolym 40 °C vid Ekonomi-komfort	l	130
Tappvolym 40 °C vid Normal-komfort	l	176
Tappvolym 40 °C vid Lyx-komfort	l	199
Mått och vikt		
Bredd	mm	600
Djup	mm	600
Höjd (utan ställfot)	mm	1 475
Höjd (med ställfot)	mm	1 500 – 1 525
Erforderlig reshöjd	mm	1 550
Vikt (exklusive emballage och utan vatten)	kg	98
Artikelnummer		
Artikelnummer		069 231










Dimension	Material Quality/Specification		Mass (kg)	
400V 3N ~ 50Hz, 9kW			L	
Revision note	Rev by	Rev Checked by	Rev date (YYYY-MM-DD)	
	Designer	Checked by	Date (YYYY-MM-DD)	
	Status			
	WIRING DIAGRAM VWM 225			
	ELSCHEMA VWM 225			
	DISPLAY			
	Plant	Formal	Next sheet: Sheet:	
	=	A3	-	5
	Location	Drawing no	Rev	
	+1	051171	2	












Dimension	Material Quality/Specification		Mass (kg)
230V 3 ~ 50Hz, 9 KW			L
Revision note	Rev by	Rev Checked by	Rev date (YYYY-MM-DD)
	Status	Designer	Checked by
			Date (YYYY-MM-DD)
WIRING DIAGRAM VVM 225			
ELSCHEMA VVM 225			
DISPLAY			
Plant	Formal	Next sheet	Sheet
=	A3	-	5
Location	Drawing no	Rev	Rev
+1			
051238 0			







Dimension 230V – 50Hz, 7kW Revision note	Material Quality/Specification		Mass (kg)	
	Rev by	Rev Checked by	Rev date (YYYY-MM-DD)	L
WIRING DIAGRAM VVM 225 ELSCHEMA VVM 225 DISPLAY	Status	Designer	Checked by	Date (YYYY-MM-DD)
	Plant	Location	Formal	Next sheet: Sheet:
	=		A3	-
	Drawing no	Rev		
+1			051237	0

Sakregister

A

- Anslutningar, 22
- Anslutning av extern manöverspänning för styrsystemet, 22
- Anslutning av strömkännare, 26
- Anslutning av tillbehör, 30
- Anslutningsmöjligheter, 26
 - Möjliga val för AUX-ingångar, 27
- Använda det virtuella tangentbord, 39
- Användning utan värmepump, 17
- Avluftning av klimatsystemet, 31

B

- Bakåt-knapp, 37
- Bipackade komponenter, 6
- Bläddra mellan fönster, 39

D

- Demontering av plåtar, 7
- Demontering lucka, elpatronkort, 21
- Demontering lucka, grundkort, 21
- Demontering lucka, ingångskort, 21
- Display, 37
- Displayenhet, 37
 - Bakåt-knapp, 37
 - Display, 37
 - Manöverratt, 37
 - OK-knapp, 37
 - Statuslampa, 37
 - Strömställare, 37
- Dockningsalternativ
 - Två eller flera klimatsystem, 18

E

- Elinkopplingar, 20, 24
 - Anslutningar, 22
 - Anslutning av extern manöverspänning för styrsystemet, 22
 - Anslutning av tillbehör, 30
 - Anslutningsmöjligheter, 26
 - Demontering lucka, elpatronkort, 21
 - Demontering lucka, grundkort, 21
 - Demontering lucka, ingångskort, 21
 - Effektvakt, 26
 - Eltillsats - maximal effekt, 24
 - Externa anslutningsmöjligheter (AUX), 26
 - Extern framledningsgivare, 23
 - Inställningar, 24
 - Kabellåsning, 22
 - Kommunikation, 24
 - Kraftanslutning, 22
 - myUplink, 26
 - Rumsgivare, 23
 - Tariffstyrning, 23
 - Temperaturbegränsare, 21
 - Utegivare, 23
 - Åtkomlighet, elkoppling, 21
- Elschema, 64
- Eltillsats - maximal effekt, 24
 - Elpatronens elsteg, 24
- Endast eltillsats, 57
- Externa anslutningsmöjligheter (AUX), 26
 - Extra cirkulationspump, 28
 - Kyllägesindikering, 28
 - Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä), 28

- Varmvattencirkulation, 28
- Extern framledningsgivare, 23
- Extra cirkulationspump, 28

F

- Felsökning, 56
- Förberedelser, 31

H

- Hantera larm, 56
- Hjälpmeny, 40

I

- Igångkörning och justering, 31
 - Förberedelser, 31
 - Igångkörning utan värmepump, 32
 - Inställning av varmvattencirkulation, 34
 - Påfyllning och luftning, 31
 - SG Ready, 34
 - Startguide, 31
 - Uppstart och kontroll, 31
- Igångkörning utan värmepump, 32
- Inkoppling av klimatsystem, 17
- Inkoppling av varmvattencirkulation, 19
- Inkoppling till luft/vattenvärmepump, 17
- Inomhusmodulens konstruktion, 8
 - Komponentplacering, 8
- Installationsalternativ, 18
 - Inkoppling av varmvattencirkulation, 19
 - Utjämningskärl UKV, 18
 - Varmvattenberedare med elpatron, 18
- Installationskontroll, 5
- Installationsutrymme, 6
- Inställningar, 24
 - Reservläge, 25
- Inställning av varmvattencirkulation, 34

K

- Kabellåsning, 22
- Kall- och varmvatten, 18
 - Inkoppling av kall- och varmvatten, 18
- Klimatsystem, 17
- Komfortstörning, 56
 - Endast eltillsats, 57
 - Felsökning, 56
 - Hantera larm, 56
 - Larm, 56
- Kraftanslutning, 22
- Kyllägesindikering, 28

L

- Larm, 56
- Leverans och hantering, 6
 - Bipackade komponenter, 6
 - Demontering av plåtar, 7
 - Installationsutrymme, 6
 - Transport, 6
 - Uppställning, 6

M

- Manöverratt, 37
- Manövrering, 39
- Meny 5 - SERVICE, 44
- Menysystem, 37
 - Använda det virtuella tangentbord, 39
 - Bläddra mellan fönster, 39
 - Hjälpmeny, 40

- Manövrering, 39
- Ställa in ett värde, 39
- Välja alternativ, 39
- Välja meny, 39
- myUplink, 26
- Mått och avsättningskoordinater, 60
- Mått och röranslutningar, 16
- Märkning, 4
- Möjliga val för AUX-ingångar, 27
- Möjliga val för AUX-utgång (potentialfritt växlande relä), 28

O

- OK-knapp, 37

P

- Pumphastighet, 32
- Påfyllning av , 31
- Påfyllning av varmvattenberedare, 31
- Påfyllning och luftning, 31
 - Avluftning av klimatsystemet, 31
 - Påfyllning av , 31
 - Påfyllning av varmvattenberedare, 31

R

- Reservläge, 25, 53
 - Effekt i reservläge, 25
- Rumsgivare, 23
- Röranslutningar, 13
 - Allmänt röranslutningar, 13
 - Användning utan värmepump, 17
 - Inkoppling till luft/vattenvärmepump, 17
 - Installationsalternativ, 18
 - Kall- och varmvatten
 - Inkoppling av kall- och varmvatten, 18
 - Mått och röranslutningar, 16
 - Symbolnyckel, 14
 - Systemprincip, 15
- Rör- och ventilationsanslutningar
 - Inkoppling av klimatsystem, 17
 - Klimatsystem, 17

S

- Serienummer, 4
- Service, 53
 - Serviceåtgärder, 53
- Serviceåtgärder, 53
 - Reservläge, 53
 - Tömning av klimatsystemet, 53
 - Tömning av varmvattenberedaren, 53
 - USB-serviceuttag, 54
- SG Ready, 34
- Startguide, 31
- Statuslampa, 37
- Strömställare, 37
- Styrning, 37, 41
 - Styrning - Introduktion, 37
 - Styrning - Menyer, 41
- Styrning - Introduktion, 37
 - Displayenhet, 37
 - Menysystem, 37
- Styrning - Menyer, 41
 - Meny 5 - SERVICE, 44
- Ställa in ett värde, 39
- Symboler, 4
- Symbolnyckel, 14
- Systemlösningar, 5
- Systemprincip, 15
- Säkerhetsinformation, 4
 - Märkning, 4
 - Serienummer, 4

- Symboler, 4

T

- Tariffstyrning, 23
- Tekniska data, 61
- Tekniska uppgifter, 60
 - Elschema, 64
 - Mått och avsättningskoordinater, 60
 - Tekniska data, 61
- Temperaturbegränsare, 21
 - Återställning, 21
- Tillbehör, 59
- Transport, 6
- Tömning av klimatsystemet, 53
- Tömning av varmvattenberedaren, 53

U

- Uppstart och kontroll, 31
 - Pumphastighet, 32
- Uppställning, 6
- USB-serviceuttag, 54
- Utegivare, 23
- Utvärderingskärl UKV, 18

V

- Varmvattencirkulation, 28
- Viktig information, 4
 - Installationskontroll, 5
 - Märkning, 4
 - Symboler, 4
 - Systemlösningar, 5
 - Säkerhetsinformation, 4
 - Återvinning, 5
- Välja alternativ, 39
- Välja meny, 39

Å

- Återvinning, 5
- Åtkomlighet, elkoppling, 21

Kontaktinformation

AUSTRIA

NIBE GmbH
Gahberggasse 11
4861 Schörfling am Attersee
Tel: +43 (0)7662 8963-0
kontakt@nibe.at
nibe.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Ul. Prof. Andrzeja Kalicinskiego 1
15-569 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Bagven Park 11, 4838 EH Breda
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera nibe.eu för mer information.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB SV 2627-3 731186

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2026 NIBE ENERGY SYSTEMS

