


BAU 10

- SE** Installatörshandbok - Väggsstativ
- GB** Installer manual - Wall mounting
- DE** Installateurhandbuch - Wandstativ
- FI** Asentajan käsikirja - Seinäteline
- CS** Instalační příručka - Nástěnná montáž
- SK** Inštalačná príručka - Montáž na stenu



Allmänt

Detta tillbehör används för väggmontage av luftbehandlingsdelen i nedan kompatibla produkter från NIBE:

- S735
- S735C

För mer information angående uppställning och röranslutningar, se beskrivning i installatörshandboken för den kompatibla produkten.

- Ljud från kompressor eller fläkt kan överföras till konsolen.
- Placera ryggsidan mot yttervägg i ljudokänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om det inte är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas.
- Oavsett placering ska vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleraras.



OBS!

Säkerställ att väggen håller för både produktens och luftbehandlingsdelens vikt, se "Tekniska data" samt "Tekniska data" i installatörshandboken för huvudprodukten.



TÄNK PÅ!

Skruvtyp och åtdragningsmoment ska anpassas efter underlaget som monteringen sker på.



TÄNK PÅ!

För montering, se slutet av denna handbok.

Innehåll

2 st	Konsoler
2 st	Stag
2 st	M6-skruv
2 st	M6-mutter
8 st	M5-skruv

Tekniska data

BAU 10		
Bredd	mm	600
Höjd	mm	520
Djup	mm	460
Vikt	kg	3,5
Art nr		067 526

English

General

This accessory is used for wall mounting the air treatment section in the following compatible products from NIBE:

- S735
- S735C

For more information regarding set-up and pipe connections, see the description in the Installer Manual for the compatible product.

- Noise from the compressor or fan can be transferred to the bracket.
- Install with its back to an outside wall, ideally in a room where noise does not matter, in order to eliminate noise problems. If this is not possible, avoid placing it against a wall behind a bedroom or other room where noise may be a problem.
- Wherever the unit is located, walls to sound sensitive rooms should be fitted with sound insulation.



CAUTION!

Make sure that the wall can support the weight of both the product and the air treatment section, see "Technical specifications" and "Technical specifications" in the Installer Manual for the main product.



NOTE!

The screw type and tightening torque must be adapted to the surface on which the installation is done.



NOTE!

For assembly, see the end of this manual.

Contents

2 x	Brackets
2 x	Stay
2 x	M6 screw
2 x	M6 nut
8 x	M5 screw

Technical specifications

BAU 10		
Width	mm	600
Height	mm	520
Depth	mm	460
Weight	kg	3.5
Part No.		067 526

Deutsch

Allgemeines

Dieses Zubehör ist erforderlich für die Wandmontage des Abluftmoduls nachstehender kompatibler Produkte von NI-BE:

- S735
- S735C

Weitere Informationen zur Aufstellung und zu Rohranschlüssen entnehmen Sie der Beschreibung im Installateurhandbuch des kompatiblen Produkts.

- Geräusche von Verdichter oder Ventilator können auf die Konsole übertragen werden.
- Stellen Sie die Einheit mit der Rückseite gegen die Außenwand eines geräuschempfindlichen Raums auf, um Geräuschbelästigungen auszuschließen. Es sollte in jedem Fall vermieden werden, das Gerät an Wänden aufzustellen, die an Schlafzimmer oder andere Räume angrenzen, in denen Geräusche störend sein können.
- Ungeachtet des Aufstellungsorts sollten Wände geräuschempfindlicher Räume schallisoliert werden.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht sowohl des Produkts als auch des Abluftmoduls tragen kann, siehe „Technische Daten“ und „Technische Daten“ im Installationshandbuch zum Hauptprodukt.



HINWEIS!

Die Art der Schrauben und das Anziehdrehmoment hängen von dem Untergrund ab, auf dem die Montage erfolgt.



HINWEIS!

Informationen zur Montage finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

Inhalt

2 St.	Konsolen
2 St.	Strebe
2 St.	M6-Schraube
2 St.	M6-Mutter
8 St.	M5-Schraube

Technische Daten

BAU 10		
Breite	mm	600
Höhe	mm	520
Tiefe	mm	460
Gewicht	kg	3,5
Art.nr.		067 526

Suomeksi

Yleistä

Tätä lisävarustetta käytetään alla mainittujen NIBE-tuotteiden ilmastointiosan seinäasennukseen:

- S735
- S735C

Lisätietoa asennuksesta ja putkiliitännöistä, katso kuvaus yhteensopivan tuotteen asentajan käsikirjassa.

- Kompressorin tai puhaltimen käyntiääni voi siirtyä kannakkeeseen.
- Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista, tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle herkkien huoneiden vastaisia seiniä.
- Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä.



HUOM!

Varmista, että seinä kestää sekä tuotteen että ilmastointiosan painon, katso "Tekniset tiedot" sekä "Tekniset tiedot" päätuotteen asennuskäsikirjasta.



MUISTA!

Valitse ruuvi ja kiristysmomentti kiinnitysalustan mukaan.



MUISTA!

Katso asennusohjeet tämän käsikirjan lopusta.

Sisältö

2 kpl	Konsolit
2 kpl	Tuki
2 kpl	M6-ruuvi
2 kpl	M6-mutteri
8 kpl	M5-ruuvi

Tekniset tiedot

BAU 10		
Leveys	mm	600
Korkeus	mm	520
Syvyys	mm	460
Paino	kg	3,5
Tuotenumero		067 526

Všeobecné informace

Toto příslušenství se používá k montáži sekce úpravy vzduchu na stěnu v následujících kompatibilních produktech od NIBE:

- S735
- S735C

Další informace týkající se nastavení a připojení potrubí naleznete v popisu v instalační příručce kompatibilního produktu.

- Do konzoly se může přenášet hluk z kompresoru nebo ventilátoru.
- Umístěte ho zadní stranou k obvodové zdi, v ideálním případě do místnosti, ve které nezáleží na hlučnosti, abyste vyloučili problémy. Není-li to možné, neumísťujte ho ke stěně ložnice nebo jiné místnosti, v níž by mohla hlučnost představovat problém.
- Stěny místností citlivých na hluk by se měly opatřit zvukovou izolací bez ohledu na umístění jednotky.



HUOM!

Ujistěte se, že stěna unese hmotnost produktu i sekci úpravy vzduchu, viz "Technické specifikace" a "Technické specifikace" v instalační příručce pro hlavní produkt.



MUISTA!

Typ šroubu a utahovací moment musí být přizpůsobeny povrchu, na kterém se instalace provádí.



MUISTA!

Celou sestavu najdete na konci této příručky.

Obsah

2 x	Konzoly
2 x	Vzpěra
2 x	M6 šroub
2 x	M6 ořech
8 x	M5 šroub

Technické specifikace

BAU 10		
Šířka	mm	600
Výška	mm	520
Hloubka	mm	460
Hmotnost	kg	3,5
Č. dílu		067 526

Všeobecné

Toto príslušenstvo sa používa na montáž časti na úpravu vzduchu na stenu v nasledujúcich kompatibilných produktoch od NIBE:

- S735
- S735C

Ďalšie informácie o nastavení a potrubných prípojkách nájdete v popise v inštaláčnej príručke ku kompatibilnému produktu.

- Hluk z kompresora alebo ventilátora sa môže prenášať do konzoly.
- Nainštalujte chrbtom k vonkajšej stene, najlepšie v miestnosti, kde nezáleží na hluku, aby ste eliminovali problémy s hlukom. Ak toto nie je možné, vyhýbajte sa umiestneniu pri stene za spálňou alebo inej miestnosti, kde by mohol hluk spôsobovať problémy.
- Kdekoľvek je jednotka umiestnená, steny miestností citlivých na hluk by mali zvukovo izolované.



HUOM!

Uistite sa, že stena unesie hmotnosť produktu aj časti na úpravu vzduchu, pozrite si „Technické špecifikácie“ a „Technické špecifikácie“ v inštaláčnej príručke k hlavnému produktu.



MUISTA!

Typ skrutky a uťahovací moment musia byť prispôbolené povrchu, na ktorom sa inštalácia vykonáva.



MUISTA!

Informácie o montáži nájdete na konci tohto návodu.


Obsah

2 x	Konzoly
2 x	Držiak
2 x	Skrutka M6
2 x	Matica M6
8 x	Skrutka M5


Technické špecifikácie

BAU 10		
Šírka	mm	600
Výška	mm	520
Hĺbka	mm	460
Hmotnosť	kg	3,5
Obj. č.		067 526


1.



2.



3.



Kontaktinformation

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB SV 2512-4 331775

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2025 NIBE ENERGY SYSTEMS

